

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月28日

報表日期: 113年09月28日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.43	3.04	51.81	0.46	18.75	11.53	1.00	80801.28
1	6.10	4.98	53.75	0.54	19.94	11.31	0.99	81370.87
2	5.91	3.26	46.98	1.53	17.81	12.07	0.99	77338.87
3	7.14	3.06	36.70	1.22	17.38	11.73	0.99	80470.09
4	6.32	5.69	45.23	0.81	17.68	11.44	1.01	82703.38
5	5.45	4.01	45.81	0.77	17.38	11.52	1.01	82214.11
6	7.78	3.03	45.29	1.28	17.50	11.63	1.00	80814.84
7	10.22	3.06	41.67	2.55	17.24	11.58	0.99	81389.74
8	9.35	3.08	49.11	0.97	18.08	11.50	0.98	81644.78
9	5.45	3.04	51.48	0.68	17.83	11.97	0.99	77768.04
10	3.40	3.49	62.96	0.58	19.46	12.08	1.01	75618.50
11	1.65	2.89	55.60	0.55	18.66	11.54	1.01	80904.72
12	3.39	4.35	48.61	0.72	19.91	10.89	1.01	84670.62
13	9.13	4.37	43.38	1.28	17.17	11.61	1.01	81450.11
14	9.23	3.05	54.73	1.21	17.33	11.68	1.02	80776.50
15	8.82	2.77	67.13	0.54	20.02	11.16	1.02	82600.36
16	10.21	5.82	54.42	0.98	18.33	11.23	1.02	83651.19
17	11.25	1.93	63.40	1.44	17.24	11.73	1.02	80286.98
18	8.33	2.91	65.85	0.99	18.22	11.44	1.02	82002.46
19	2.43	3.18	60.64	0.48	18.04	12.13	1.01	76322.97
20	8.51	3.38	46.30	0.73	18.71	11.23	0.98	83524.54
21	9.77	3.70	47.89	0.85	18.19	11.25	0.97	83762.76
22	9.33	2.67	51.85	1.63	16.21	11.68	0.99	82243.48
23	9.42	2.83	64.23	1.17	17.74	11.49	0.99	82329.73
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.38	3.48	52.28	1.00	18.12	11.56	1.00	81110.87
最 大 值	11.25	5.82	67.13	2.55	20.02	12.13	1.02	84670.62
發生時間	17	16	15	7	15	19		12
最 小 值	1.65	1.93	36.70	0.46	16.21	10.89	0.97	75618.50
發生時間	11	17	3	0	22	12		10
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.03 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.19		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.05 %	-0.74 %	1.05 %		0.20		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月28日

報表日期: 113年09月28日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	10.43	3.51	47.27	0.70	19.14	10.67	0.90	82399.02
1	7.71	3.42	49.59	1.89	17.84	11.18	0.91	79211.63
2	8.09	2.39	44.44	1.76	17.97	10.51	0.91	84683.99
3	10.02	2.72	50.20	1.80	18.02	11.00	0.91	82689.76
4	9.84	2.53	43.94	1.73	17.67	11.97	0.87	79371.86
5	7.95	4.84	40.36	1.93	18.56	11.51	0.86	84251.81
6	11.13	11.42	46.37	2.61	16.99	12.09	0.85	82769.40
7	9.36	2.70	40.50	1.76	18.68	11.70	0.85	83505.36
8	10.36	5.52	38.86	1.83	19.07	11.32	0.87	87492.56
9	12.29	4.15	41.53	2.40	18.12	11.54	0.88	86786.64
10	7.45	4.01	39.15	3.26	18.05	11.40	0.88	86051.60
11	1.68	2.76	40.29	1.29	19.91	11.65	0.88	82026.92
12	0.96	4.81	47.34	1.33	20.22	11.48	0.88	84897.75
13	3.73	2.19	45.06	2.07	17.61	11.74	0.88	84273.42
14	4.41	5.23	51.34	2.47	18.49	11.19	0.88	85457.78
15	3.00	3.97	62.58	2.63	16.14	11.22	0.88	83216.41
16	11.21	7.53	53.39	3.64	14.20	11.87	0.90	79468.53
17	6.50	1.64	44.61	1.48	16.46	11.66	0.89	77830.66
18	5.46	1.56	57.27	1.31	18.53	11.52	0.89	77262.81
19	5.16	2.02	50.27	0.68	20.05	10.94	0.90	79793.50
20	9.67	2.42	40.78	1.50	18.58	10.30	0.90	86407.96
21	9.89	3.11	50.45	2.30	16.76	10.83	0.92	83904.73
22	10.53	2.56	57.78	1.86	17.72	10.72	0.90	84144.02
23	5.70	2.10	62.90	0.80	19.51	11.20	0.89	78330.10
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.61	3.71	47.76	1.88	18.10	11.30	0.89	82759.51
最 大 值	12.29	11.42	62.90	3.64	20.22	12.09	0.93	87492.56
發生時間	9	6	23	16	12	6		8
最 小 值	0.96	1.56	38.86	0.68	14.20	10.30	0.85	77262.81
發生時間	12	18	8	19	16	20		18
零點偏移(率)	-0.41 %	0.00 %	-0.10 %	-0.01 %		-0.06		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.17 %	-0.02 %	0.80 %		0.15		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年09月28日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.90	3.51	63.27	2.29	17.26	11.13	1.73	77437.82
1	7.83	4.15	55.45	1.97	16.78	11.41	1.71	76238.28
2	8.72	3.89	59.68	2.36	16.94	11.41	1.71	76197.79
3	6.28	3.86	56.55	2.84	15.23	11.71	1.71	74336.75
4	6.87	4.27	59.96	3.36	14.80	11.63	1.71	75517.23
5	6.91	3.95	60.11	2.48	16.60	11.30	1.74	76710.50
6	4.69	4.23	55.74	2.03	16.68	11.31	1.72	74356.41
7	10.67	5.08	60.50	1.71	18.34	10.89	1.70	73576.27
8	8.04	2.39	49.14	1.38	17.60	10.99	1.70	74994.45
9	7.95	2.77	51.27	1.41	16.87	11.15	1.70	74159.68
10	10.00	2.36	54.80	1.57	18.29	10.98	1.69	76400.38
11	9.09	2.48	48.19	1.46	16.49	11.19	1.70	76731.76
12	9.90	2.06	55.27	1.50	17.74	10.76	1.70	78764.21
13	9.83	2.39	49.70	1.67	15.92	11.33	1.72	74945.01
14	8.76	2.41	50.68	1.42	17.29	11.09	1.76	77323.94
15	15.74	2.59	56.77	1.92	17.37	11.00	1.76	78435.51
16	10.94	2.94	51.40	1.82	16.03	11.37	1.76	76861.35
17	11.76	2.43	55.85	2.32	15.00	11.55	1.76	75966.29
18	11.37	2.11	62.40	2.53	14.83	11.58	1.74	75164.49
19	10.45	1.92	57.37	1.89	15.61	11.08	1.70	75720.28
20	8.84	2.38	57.37	1.89	16.61	10.90	1.70	79188.07
21	11.16	2.54	58.07	1.74	16.44	11.23	1.70	78031.86
22	12.21	2.46	55.13	2.08	15.31	11.46	1.71	77014.25
23	10.26	2.19	63.61	1.65	16.29	11.45	1.71	76845.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.55	2.97	56.18	1.97	16.51	11.25	1.72	76288.25
最 大 值	15.74	5.08	63.61	3.36	18.34	11.71	1.76	79188.07
發生時間	15	7	23	4	7	3		20
最 小 值	4.69	1.92	48.19	1.38	14.80	10.76	1.69	73576.27
發生時間	6	19	11	8	4	12		7
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.02		-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.06 %	0.02 %	-0.38 %	0.02 %		0.36		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								