

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年11月30日

報表日期: 113年11月30日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年11月30日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	9.33	3.86	49.09	2.86	15.00	10.43	0.82	85431.63
1	8.59	5.82	62.78	2.87	16.02	10.57	0.83	85284.97
2	7.65	4.28	65.52	3.37	13.58	10.91	0.83	85923.09
3	10.27	3.58	47.92	4.15	12.51	11.23	0.83	83263.60
4	9.72	3.82	53.12	3.00	10.31	11.88	0.83	81096.62
5	9.51	1.97	62.06	2.33	11.27	11.77	0.83	82123.95
6	14.42	3.79	61.35	3.88	10.82	11.46	0.86	79107.27
7	9.73	1.83	51.77	1.97	11.55	11.51	0.87	82717.74
8	9.55	5.49	41.47	1.63	12.17	11.27	0.88	79454.11
9	9.14	1.25	43.18	1.57	13.68	10.79	0.90	81014.79
10	8.84	5.26	41.66	1.61	13.06	10.68	0.85	79810.44
11	8.91	3.89	49.37	1.32	14.70	10.14	0.89	83119.15
12	7.99	1.76	55.35	0.99	12.82	11.04	0.90	79895.81
13	6.54	2.27	41.34	0.78	13.99	11.26	0.86	76893.74
14	8.60	1.89	58.04	1.07	13.92	11.21	0.85	80886.67
15	9.08	3.48	43.77	1.18	13.74	10.71	0.85	86554.25
16	9.62	3.05	40.10	1.29	13.43	10.98	0.87	83537.10
17	9.89	5.65	34.53	1.66	13.92	10.87	0.90	82395.83
18	9.33	6.02	36.91	1.52	14.75	10.69	0.88	84328.33
19	9.45	3.07	37.64	1.49	14.08	10.87	0.86	83899.43
20	8.40	3.08	51.32	1.22	13.96	11.11	0.86	81396.15
21	8.28	5.19	62.61	1.10	14.95	11.20	0.88	81340.67
22	8.10	3.73	64.35	1.00	15.35	11.25	0.88	81619.84
23	9.17	6.14	46.32	1.96	14.88	11.10	0.87	83386.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.17	3.76	50.07	1.91	13.52	11.04	0.86	82270.07
最 大 值	14.42	6.14	65.52	4.15	16.02	11.88	0.90	86554.25
發生時間	6	23	2	3	1	4		15
最 小 值	6.54	1.25	34.53	0.78	10.31	10.14	0.81	76893.74
發生時間	13	9	17	13	4	11		13
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.23 %	-0.39 %	0.10 %		0.02		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

