

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月15日

報表日期: 114年03月15日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.88	2.35	47.62	0.86	17.65	11.66	1.29	79731.33
1	4.12	2.36	41.54	1.17	18.18	11.56	1.29	80534.14
2	7.60	2.73	43.35	1.32	16.62	11.97	1.29	78380.12
3	10.59	2.98	47.94	2.22	15.30	12.26	1.29	77416.10
4	10.53	3.91	52.44	0.66	18.72	11.47	1.28	81079.35
5	5.56	4.16	48.10	1.52	16.81	12.15	1.30	79431.96
6	10.02	3.20	52.27	1.53	17.02	12.10	1.30	76857.29
7	7.27	2.83	55.41	1.18	17.00	12.18	1.31	76422.72
8	8.23	2.94	48.79	1.03	17.26	12.15	1.30	76092.36
9	6.72	3.46	57.63	1.44	16.80	12.82	1.30	70667.63
10	8.95	3.32	64.21	1.02	17.43	12.21	1.28	75411.52
11	17.71	3.67	51.24	2.28	17.18	11.66	1.29	80337.79
12	11.05	3.19	51.81	1.07	19.47	10.96	1.29	83998.26
13	7.26	2.88	54.18	1.05	17.73	11.72	1.27	79264.60
14	8.88	5.67	46.38	1.00	18.12	11.27	1.27	82496.01
15	9.82	5.36	47.24	1.86	16.58	12.02	1.27	77432.29
16	5.47	2.90	50.45	0.68	17.59	11.85	1.30	78544.58
17	7.22	4.03	50.84	0.40	18.62	11.40	1.32	81215.48
18	6.95	3.12	55.11	0.63	19.27	11.39	1.32	80640.20
19	7.08	3.41	46.41	0.46	20.53	11.06	1.31	81932.62
20	7.50	3.84	43.83	0.66	19.76	10.93	1.29	83752.62
21	8.44	4.78	42.11	0.69	18.46	11.30	1.27	82322.64
22	9.87	3.40	55.44	0.70	18.32	11.44	1.25	80962.09
23	9.13	3.26	49.73	0.94	18.22	11.25	1.27	83015.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.41	3.49	50.17	1.10	17.86	11.70	1.29	79497.46
最 大 值	17.71	5.67	64.21	2.28	20.53	12.82	1.35	83998.26
發生時間	11	14	10	11	19	9		12
最 小 值	4.12	2.35	41.54	0.40	15.30	10.93	1.25	70667.63
發生時間	1	0	1	17	3	20		9
零點偏移(率)	-0.06 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.18		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.79 %	-0.60 %	0.15 %		-0.35		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年03月15日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年03月15日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.93	4.16	46.72	0.18	17.92	10.36	1.53	79572.94
1	7.35	3.33	52.63	0.36	18.33	10.51	1.55	80815.92
2	13.04	3.35	42.00	1.57	16.20	10.47	1.53	76680.70
3	12.48	2.68	53.15	1.96	17.57	10.55	1.54	80746.33
4	6.96	2.73	44.34	1.17	17.02	10.40	1.52	77411.93
5	6.36	1.76	48.02	0.62	17.63	10.81	1.52	72262.60
6	11.56	4.48	56.49	0.61	17.72	11.06	1.52	72987.83
7	13.73	3.22	60.25	1.23	15.58	11.81	1.49	82684.82
8	7.58	3.29	50.20	0.88	16.24	11.57	1.49	63656.93
9	11.88	2.13	45.21	1.09	16.23	11.06	1.49	64638.33
10	6.25	2.41	45.10	0.60	16.78	10.88	1.48	66426.24
11	14.91	8.13	41.05	0.78	17.97	9.99	1.49	73004.18
12	7.59	9.57	38.41	0.53	18.37	9.78	1.50	78357.76
13	3.60	7.73	40.42	0.32	18.11	10.08	1.49	77346.90
14	5.94	3.40	41.42	3.43	16.89	10.15	1.49	76871.60
15	5.95	11.08	33.73	0.93	18.78	9.49	1.48	75642.52
16	2.76	4.38	40.88	0.41	20.01	9.33	1.48	79603.40
17	1.75	9.38	37.34	0.32	20.10	9.66	1.49	76539.60
18	6.48	6.28	40.58	0.19	21.06	9.28	1.50	83948.93
19	6.89	2.67	45.77	0.29	19.89	9.82	1.50	80713.26
20	13.79	3.12	45.04	0.46	18.69	10.29	1.48	81528.47
21	13.37	6.27	51.13	0.79	18.64	10.27	1.48	82413.57
22	5.50	8.26	50.83	0.45	18.20	10.47	1.48	81047.60
23	5.15	6.35	47.82	0.20	17.67	10.54	1.48	81892.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.16	5.01	45.77	0.81	17.98	10.36	1.50	76949.77
最 大 值	14.91	11.08	60.25	3.43	21.06	11.81	1.55	83948.93
發生時間	11	15	7	14	18	7		18
最 小 值	1.75	1.76	33.73	0.18	15.58	9.28	1.48	63656.93
發生時間	17	5	15	0	7	18		8
零點偏移(率)	-0.13 %	0.01 %	-0.02 %	0.00 %		-0.15		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.47 %	0.04 %	0.00 %		-0.45		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								