

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年07月20日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.50	7.10	57.76	0.59	17.54	11.25	1.07	82919.27
1	7.91	5.49	55.28	0.91	17.06	11.70	1.06	79765.40
2	9.68	4.53	51.66	0.84	17.90	11.18	1.06	83561.43
3	7.95	10.82	63.95	0.37	19.50	11.15	1.06	82803.84
4	7.96	8.31	52.71	0.37	18.99	10.26	1.07	87314.98
5	9.28	11.37	40.44	0.21	18.32	11.08	1.07	83760.01
6	9.14	10.94	48.79	0.64	18.43	10.91	1.08	83048.97
7	8.64	14.77	42.41	1.61	16.06	11.40	1.06	78154.94
8	9.99	2.60	50.01	0.94	18.09	11.10	1.06	81866.93
9	9.12	2.52	47.03	0.52	18.29	10.99	1.08	83412.44
10	10.41	3.02	50.62	0.82	16.75	11.58	1.06	79787.85
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.06	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
16	7.21	14.18	64.02	2.81	16.89	11.62	1.07	80240.07
17	5.26	13.33	65.55	2.80	17.08	11.64	1.07	79694.69
18	9.52	12.24	58.14	2.44	18.13	11.13	1.10	83322.14
19	9.30	12.71	61.17	2.54	18.59	10.89	1.10	84926.17
20	6.44	12.48	57.89	2.00	18.61	11.11	1.10	82775.06
21	6.27	13.30	60.52	2.27	18.51	11.19	1.10	82080.46
22	5.11	12.66	67.82	1.56	20.37	10.86	1.09	83684.27
23	6.05	11.39	61.12	1.52	20.96	10.22	1.08	87075.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	20	19
平均值	8.14	9.67	55.63	1.36	18.21	11.12	1.08	82641.80
最大值	10.41	14.77	67.82	2.81	20.96	11.70	1.10	87314.98
發生時間	10	7	22	16	23	1		4
最小值	5.11	2.52	40.44	0.21	16.06	10.22	1.05	78154.94
發生時間	22	9	5	5	7	23		7
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.10 %	-0.37 %	-0.15 %		-0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.10 %	-0.06 %	-0.38 %		-0.09		0.20 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	83.33 %	79.17 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年07月20日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.41	12.89	41.65	0.40	18.83	9.69	1.17	83459.91
1	3.96	3.92	54.85	0.58	20.07	10.35	1.18	77529.25
2	1.18	9.20	49.67	0.45	18.96	10.02	1.16	84154.82
3	2.10	9.57	41.44	0.54	19.27	9.61	1.15	87026.85
4	6.13	4.98	53.34	0.69	18.12	10.19	1.15	82542.09
5	5.10	6.55	52.51	0.81	17.65	10.20	1.16	82225.03
6	1.16	13.61	49.98	0.65	17.23	9.99	1.20	83889.19
7	2.16	9.59	46.19	0.62	18.25	9.77	1.21	80319.69
8	7.57	7.09	54.39	0.83	18.51	9.47	1.20	85119.27
9	8.91	7.05	47.36	0.78	18.28	9.55	1.20	84288.35
10	9.90	3.10	50.52	0.78	17.90	9.70	1.20	84407.67
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.21	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
16	10.07	3.42	47.28	2.18	17.65	9.85	1.19	81632.73
17	9.07	2.15	58.11	1.73	18.23	9.86	1.20	82528.69
18	7.52	9.90	54.20	2.05	17.60	10.04	1.20	80207.70
19	5.60	6.94	53.30	1.69	18.14	10.26	1.20	80691.51
20	9.94	7.04	52.02	1.98	18.28	9.92	1.20	83530.27
21	7.02	7.03	59.54	1.74	17.71	10.45	1.21	78200.40
22	4.91	6.44	58.41	1.09	19.60	9.92	1.20	83025.04
23	8.60	9.15	56.82	1.87	17.84	10.06	1.18	83004.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	20	19
平均值	6.38	7.35	51.66	1.13	18.32	9.94	1.19	82514.89
最大值	10.41	13.61	59.54	2.18	20.07	10.45	1.24	87026.85
發生時間	0	6	21	16	1	21		3
最小值	1.16	2.15	41.44	0.40	17.23	9.47	1.15	77529.25
發生時間	6	17	3	0	6	8		1
零點偏移(率)	-0.58 %	0.00 %	-0.05 %	-0.01 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.05 %	0.52 %	-0.33 %	-0.27 %		-0.09		0.00 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	83.33 %	79.17 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年07月20日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.07	9.52	46.65	3.03	13.88	10.67	0.97	75413.41
1	2.82	5.11	44.67	1.68	19.13	9.82	0.97	83052.75
2	4.63	3.65	49.38	2.50	15.87	10.28	0.98	82876.83
3	3.40	8.21	54.14	2.22	16.04	10.75	0.98	78199.56
4	1.71	10.61	57.05	1.83	16.80	10.47	0.98	80214.16
5	2.12	6.32	45.63	2.28	15.04	10.21	0.97	77494.92
6	2.86	12.69	48.24	2.89	14.41	10.61	0.97	75075.90
7	4.49	11.67	45.67	2.32	15.79	10.57	0.99	73220.47
8	1.62	2.54	53.87	1.61	16.89	10.41	1.03	80226.14
9	1.10	2.33	48.43	1.63	16.08	10.81	1.01	77729.30
10	2.83	1.94	56.47	1.81	16.50	10.69	1.05	79013.56
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.04	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
16	0.33	11.20	57.43	2.22	15.71	10.96	1.00	77751.20
17	0.45	8.83	59.16	2.41	14.92	11.07	0.97	76995.20
18	0.34	11.24	61.15	2.58	14.73	11.03	0.98	75773.32
19	0.43	9.74	59.87	2.04	16.28	10.82	0.99	77601.60
20	0.93	9.14	62.87	1.87	17.48	10.33	0.99	81791.91
21	2.58	11.54	50.78	2.15	16.21	10.60	0.99	80238.58
22	2.49	9.46	63.58	2.05	16.72	11.02	1.02	80381.57
23	1.15	9.42	65.75	2.01	17.68	11.09	1.02	77256.52
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	20	19
平均值	2.23	8.17	54.25	2.16	16.11	10.64	0.99	78437.21
最大值	6.07	12.69	65.75	3.03	19.13	11.09	1.06	83052.75
發生時間	0	6	23	0	1	23		1
最小值	0.33	1.94	44.67	1.61	13.88	9.82	0.96	73220.47
發生時間	16	10	1	8	0	1		7
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.04 %	-0.28 %	-0.04 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	0.68 %	-0.91 %	0.04 %		-0.14		0.10 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	83.33 %	79.17 %
備註								