

報表日期: 114年01月16日

[illegible]

報表日期: 114年01月16日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月16日

項目 單位	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.66	3.42	48.01	2.47	15.53	10.84	1.52	82094.21
1	10.62	4.39	52.42	2.51	16.93	10.44	1.52	84195.57
2	7.22	3.97	54.27	2.57	15.56	10.56	1.52	84289.61
3	9.12	4.98	57.70	2.87	14.35	10.86	1.52	83104.11
4	8.88	2.82	60.18	2.39	15.67	10.64	1.52	83938.44
5	9.23	4.36	56.14	2.07	15.22	10.68	1.52	83606.42
6	11.01	3.25	51.65	2.04	16.54	10.30	1.55	85332.95
7	6.23	6.54	45.70	1.95	14.25	10.76	1.49	73750.39
8	13.71	11.84	45.80	3.99	13.92	10.46	1.49	81242.52
9	10.39	4.36	48.14	3.63	15.13	10.25	1.48	82482.87
10	9.67	2.77	33.47	4.03	14.32	10.62	1.48	78576.32
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	9.71	2.26	45.81	1.06	15.93	10.85	1.48	79621.33
16	9.88	3.83	41.09	1.13	16.77	10.29	1.48	85294.17
17	9.56	1.49	49.54	1.54	16.70	10.59	1.49	82570.36
18	8.96	3.16	47.86	1.83	15.54	10.66	1.50	83843.82
19	11.32	5.04	51.81	2.41	14.86	10.91	1.51	82276.48
20	10.39	9.20	59.89	3.30	14.06	11.22	1.50	80390.19
21	13.53	4.44	53.23	2.67	15.77	10.51	1.51	84618.41
22	10.75	7.71	51.95	2.80	14.85	10.86	1.49	82746.78
23	13.99	2.09	55.77	2.52	16.31	10.80	1.50	81810.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	10.19	4.60	50.52	2.49	15.41	10.66	1.50	82289.25
最 大 值	13.99	11.84	60.18	4.03	16.93	11.22	1.55	85332.95
發生時間	23	8	4	10	1	20		6
最 小 值	6.23	1.49	33.47	1.06	13.92	10.25	1.48	73750.39
發生時間	7	17	10	15	8	9		7
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.03 %	-0.53 %	-0.17 %		0.02		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.01 %	-0.25 %	-0.05 %		-0.04		0.10 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
備註								