

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月05日

報表日期: 113年09月05日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.63	3.67	48.18	0.92	16.85	11.99	0.95	78306.83
1	0.72	3.52	61.45	0.48	20.23	11.05	0.96	82968.79
2	0.39	4.12	59.47	1.35	17.21	12.15	0.97	76748.50
3	4.84	3.45	51.09	1.13	16.77	11.90	0.95	79713.97
4	7.59	4.62	55.66	1.48	16.62	12.08	0.96	77923.39
5	3.77	7.36	47.25	2.41	16.15	12.04	0.92	78830.18
6	3.75	5.08	47.61	2.15	16.36	12.12	0.93	77038.57
7	2.80	4.53	57.70	0.72	18.90	11.40	0.93	81000.75
8	5.44	5.44	54.16	1.25	17.73	11.40	0.92	79887.91
9	8.66	5.65	41.62	2.03	17.58	11.50	0.90	79365.20
10	7.21	3.24	52.17	1.13	17.99	11.70	0.92	76532.23
11	6.92	7.57	51.61	1.87	17.75	11.32	0.92	79950.83
12	8.54	1.80	52.19	1.75	17.76	10.98	0.91	79896.29
13	5.49	3.66	49.43	1.56	16.96	11.66	0.91	77070.04
14	5.25	3.67	40.29	2.24	16.58	11.52	0.91	76019.60
15	5.29	2.75	40.23	1.66	16.74	11.65	0.90	75818.97
16	2.41	2.86	51.28	0.91	17.88	11.42	0.91	80467.46
17	1.80	2.65	67.76	0.81	18.08	11.00	0.90	85477.77
18	1.45	4.32	50.63	1.19	18.31	11.08	0.91	84646.16
19	5.02	2.78	52.87	1.32	18.04	11.14	0.91	84440.72
20	6.96	2.79	51.81	1.81	16.71	11.75	0.92	80443.65
21	7.96	2.64	54.84	1.70	16.71	11.69	0.92	80788.05
22	7.08	6.26	64.50	1.20	17.60	11.69	0.92	80137.43
23	3.75	7.35	61.19	0.74	18.35	11.75	0.92	79118.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.86	4.24	52.71	1.41	17.49	11.58	0.92	79691.32
最 大 值	8.66	7.57	67.76	2.41	20.23	12.15	0.97	85477.77
發生時間	9	11	17	5	1	2		17
最 小 值	0.39	1.80	40.23	0.48	16.15	10.98	0.90	75818.97
發生時間	2	12	15	1	5	12		15
零點偏移(率)	-0.12 %	-0.03 %	-0.06 %	0.00 %		-0.12		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.10 %	-0.70 %	0.15 %		-0.21		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年09月05日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月05日

報表日期: 113年09月05日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	3.06	4.65	53.52	0.68	15.61	11.13	1.88	71392.78
1	4.64	3.77	52.55	0.69	16.39	11.07	1.88	70140.52
2	0.27	3.19	46.45	0.35	17.25	10.52	1.90	73241.42
3	6.94	2.98	53.17	0.52	15.51	11.00	1.90	71582.34
4	3.70	3.46	56.22	0.51	15.26	11.14	1.90	72027.63
5	4.80	2.41	60.57	0.29	16.86	10.98	1.91	71738.61
6	3.45	4.88	50.79	0.20	18.34	10.30	1.90	76025.79
7	0.93	9.63	58.35	0.72	17.93	10.31	1.88	74110.32
8	1.39	3.02	58.52	1.15	17.78	10.10	1.89	75093.52
9	4.35	4.13	51.18	1.90	15.00	11.10	1.83	73349.74
10	9.16	2.63	53.14	2.16	16.07	10.94	1.82	75314.05
11	7.59	2.37	51.03	1.64	16.12	10.84	1.83	74798.43
12	7.92	3.31	45.82	1.81	15.29	10.74	1.83	74333.25
13	0.93	4.01	48.29	1.14	15.78	10.61	1.81	71202.74
14	1.21	2.19	47.39	1.22	15.49	10.62	1.82	71592.99
15	1.83	4.47	44.11	0.96	16.56	10.32	1.83	72523.15
16	1.25	3.40	48.85	0.89	17.41	10.02	1.87	75813.19
17	5.51	4.21	45.98	1.84	14.77	10.69	1.87	72404.00
18	1.14	2.50	49.51	0.88	16.93	10.34	1.84	75148.73
19	4.36	2.53	52.62	1.23	18.10	10.03	1.83	78959.91
20	4.57	8.52	36.83	1.56	15.59	10.65	1.83	75560.00
21	9.19	3.66	62.73	1.40	15.82	10.79	1.82	73211.48
22	3.07	3.24	65.04	0.83	17.24	10.52	1.83	74601.71
23	2.57	2.64	60.71	0.98	16.55	10.54	1.84	75133.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.91	3.82	52.22	1.06	16.40	10.64	1.86	73720.83
最 大 值	9.19	9.63	65.04	2.16	18.34	11.14	1.92	78959.91
發生時間	21	7	22	10	6	4		19
最 小 值	0.27	2.19	36.83	0.20	14.77	10.02	1.81	70140.52
發生時間	2	14	20	6	17	16		1
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.10 %	-0.00 %		-0.13		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.07 %	0.07 %	0.02 %		-0.06		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								