

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月18日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.73	4.99	58.28	3.14	16.42	13.00	1.40	62830.53
1	0.45	4.14	48.70	3.02	16.78	12.69	1.36	64894.69
2	4.24	3.55	42.54	3.26	16.29	12.13	1.33	69797.50
3	2.08	4.23	59.84	3.25	16.36	12.89	1.33	64013.22
4	1.60	3.92	42.22	2.98	16.13	11.99	1.33	70751.11
5	3.78	4.95	41.54	3.50	15.81	12.35	1.34	77817.90
6	5.04	3.21	42.48	3.89	15.06	12.68	1.34	70366.94
7	1.25	4.26	54.36	3.40	15.66	12.90	1.34	64818.15
8	0.89	3.88	46.94	2.97	16.67	12.41	1.37	66800.11
9	4.16	3.20	53.71	2.65	17.00	11.84	1.41	70498.10
10	4.89	3.31	53.15	2.63	17.06	11.65	1.41	71868.50
11	8.04	3.81	43.96	3.15	16.36	11.86	1.39	70605.73
12	7.52	5.78	43.93	3.42	15.29	11.99	1.36	70460.52
13	6.99	3.89	46.73	3.58	16.08	12.03	1.38	69725.82
14	6.56	3.47	48.16	3.02	17.93	11.56	1.38	71252.73
15	8.01	5.47	37.17	3.41	16.06	11.81	1.35	71219.79
16	8.86	4.89	46.51	2.98	17.13	11.67	1.34	71405.02
17	8.10	4.43	50.14	3.04	16.75	11.82	1.38	70597.21
18	7.95	4.35	44.79	3.29	16.33	12.09	1.41	68851.75
19	7.22	3.65	45.25	2.75	17.65	11.52	1.41	72884.86
20	6.34	3.43	43.92	2.65	17.94	11.58	1.40	71917.48
21	4.44	4.08	57.92	2.94	16.88	12.53	1.38	65539.49
22	2.55	3.68	47.99	2.61	17.68	12.02	1.38	69179.99
23	9.69	3.95	40.65	3.10	16.84	11.76	1.39	71348.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	5.10	4.11	47.54	3.11	16.59	12.12	1.37	69560.25
最大值	9.69	5.78	59.84	3.89	17.94	13.00	1.42	77817.90
發生時間	23	12	3	6	20	0		5
最小值	0.45	3.20	37.17	2.61	15.06	11.52	1.33	62830.53
發生時間	1	9	15	22	6	19		0
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.08 %	-0.01 %	0.00 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.24 %	1.67 %	-0.01 %	0.38 %		0.02	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月18日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.44	4.62	37.30	1.37	20.75	9.90	1.39	79062.31
1	6.62	5.39	41.88	1.93	20.50	9.87	1.41	85301.19
2	8.15	4.09	43.86	2.95	18.98	9.91	1.40	85216.48
3	6.90	3.54	61.55	2.34	19.33	10.34	1.38	81691.96
4	2.53	4.28	41.95	2.10	18.23	10.29	1.38	80824.63
5	2.45	5.37	44.15	1.92	19.40	9.93	1.38	83949.56
6	3.93	5.63	45.55	1.92	20.17	9.72	1.35	80263.87
7	3.70	5.38	53.74	1.68	20.86	9.97	1.37	83730.84
8	4.37	12.63	39.41	2.18	20.22	9.10	1.38	80307.76
9	8.12	4.44	41.92	2.78	18.81	9.69	1.36	82848.02
10	3.49	6.45	45.02	2.01	18.43	9.63	1.38	78787.53
11	4.27	6.82	42.94	2.02	18.89	9.65	1.38	79193.02
12	6.10	5.88	41.99	2.24	18.31	9.65	1.37	82798.46
13	7.55	2.54	46.07	2.48	17.66	9.92	1.36	79525.67
14	10.45	4.96	49.51	4.47	18.09	10.07	1.83	81009.41
15	5.12	3.75	46.45	2.58	18.06	10.09	1.58	78810.69
16	6.26	2.32	47.15	2.45	17.38	10.07	1.42	79500.73
17	8.99	2.20	44.62	2.57	18.14	9.77	1.40	81300.10
18	10.15	1.95	53.17	2.36	18.86	10.02	1.39	82025.65
19	10.58	1.83	48.09	2.83	17.96	10.07	1.38	82299.21
20	8.51	1.94	50.29	2.75	17.68	10.20	1.39	79457.32
21	10.45	4.24	51.79	2.77	19.15	9.60	1.38	84145.99
22	7.47	1.91	50.79	2.43	17.59	10.05	1.36	80564.49
23	7.81	1.91	49.00	2.46	17.57	10.12	1.34	78575.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.48	4.34	46.59	2.40	18.79	9.90	1.41	81299.59
最大值	10.58	12.63	61.55	4.47	20.86	10.34	2.61	85301.19
發生時間	19	8	3	14	7	3		1
最小值	1.44	1.83	37.30	1.37	17.38	9.10	1.33	78575.36
發生時間	0	19	0	0	16	8		23
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.09 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.90 %	1.20 %	0.18 %	0.31 %		0.01	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月18日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.30	5.18	45.94	2.54	17.72	10.67	1.46	79342.96
1	4.04	4.65	56.20	2.52	19.24	10.91	1.46	79050.09
2	5.96	6.86	40.23	2.80	19.06	9.92	1.45	86543.33
3	6.76	4.17	42.22	2.49	17.76	10.29	1.46	84125.46
4	3.88	3.09	42.30	2.30	16.86	10.46	1.49	83765.61
5	1.74	1.87	49.40	2.33	16.76	10.93	1.48	81370.28
6	6.49	2.00	48.75	2.83	17.84	10.80	1.48	83562.09
7	7.68	4.55	56.26	3.08	17.15	11.08	1.49	80076.69
8	10.37	3.13	42.65	3.27	17.38	10.84	1.49	84045.83
9	5.95	7.32	43.74	3.06	16.51	10.99	1.48	85361.99
10	9.23	3.60	47.38	3.29	15.72	11.42	1.48	82930.44
11	7.92	2.59	46.17	3.09	16.02	11.42	1.45	84093.30
12	6.16	6.91	46.56	3.63	14.89	11.56	1.48	83125.39
13	3.91	1.48	47.22	3.00	15.40	11.54	1.49	80206.42
14	8.77	1.47	47.35	3.14	16.51	11.28	1.50	84066.16
15	7.80	3.28	44.07	3.11	16.49	11.16	1.45	84478.71
16	4.58	6.92	43.61	3.01	16.39	11.18	1.43	84342.43
17	8.53	3.33	44.42	3.13	15.71	10.84	1.45	82122.44
18	7.26	3.74	45.11	2.98	15.93	10.53	1.46	81382.73
19	5.24	5.92	43.08	3.33	15.75	10.55	1.49	80728.41
20	6.79	12.23	41.59	4.04	14.80	10.82	1.46	77705.93
21	9.58	2.24	46.97	3.21	17.68	10.28	1.46	82946.40
22	7.75	2.92	43.78	2.86	16.50	10.55	1.46	79517.39
23	9.08	3.59	44.52	3.02	16.41	10.45	1.48	79914.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.82	4.29	45.81	3.00	16.69	10.85	1.47	82283.53
最大值	10.37	12.23	56.26	4.04	19.24	11.56	1.51	86543.33
發生時間	8	20	7	20	1	12		2
最小值	1.74	1.47	40.23	2.30	14.80	9.92	1.43	77705.93
發生時間	5	14	2	4	20	2		20
零點偏移(率)	-0.05 %	0.00 %	-0.11 %	-0.02 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.45 %	0.85 %	-0.33 %	0.21 %		0.01	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								