P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年02月28日

| 項目 | #1-HCl_C | #1-CO_C | #1-NOx_C | #1-SO2_C | #1-H2O | #1-O2_C | #1-OPAC | #1-FLOW_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 9.34 | 3.59 | 56.79 | 1.11 | 18.88 | 10.95 | 1.31 | 84261.36 |
| 1 | 7.47 | 3.81 | 62.52 | 0.94 | 19.85 | 11.26 | 1.33 | 81092.05 |
| 2 | 10.97 | 4.08 | 53.93 | 1.41 | 18.60 | 10.92 | 1.34 | 79921.13 |
| 3 | 9.56 | 4.08 | 56.06 | 1.32 | 17.86 | 11.18 | 1.34 | 79877.12 |
| 4 | 12.11 | 4.35 | 59.01 | 1.44 | 17.72 | 11.18 | 1.34 | 80065.31 |
| 5 | 12.24 | 2.94 | 63.11 | 2.35 | 17.63 | 11.54 | 1.32 | 77730.03 |
| 6 | 13.90 | 2.74 | 62.24 | 2.18 | 17.29 | 11.28 | 1.31 | 79528.64 |
| 7 | 12.00 | 3.75 | 64.98 | 2.12 | 16.60 | 12.13 | 1.30 | 77102.61 |
| 8 | 13.95 | 3.11 | 63.54 | 1.05 | 17.62 | 11.21 | 1.33 | 80429.90 |
| 9 | 14.02 | 4.28 | 52.87 | 2.37 | 16.08 | 11.40 | 1.30 | 81099.12 |
| 10 | 15.11 | 6.13 | 50.86 | 2.05 | 16.55 | 11.41 | 1.31 | 80209.54 |
| 11 | 10.93 | 3.85 | 46.56 | 2.03 | 16.10 | 11.50 | 1.31 | 79333.12 |
| 12 | 10.61 | 3.22 | 52.34 | 1.76 | 17.03 | 11.39 | 1.33 | 79773.79 |
| 13 | 9.97 | 4.35 | 57.18 | 0.95 | 18.11 | 11.29 | 1.31 | 79654.20 |
| 14 | 8.16 | 4.35 | 54.23 | 1.49 | 15.71 | 11.42 | 1.32 | 78986.68 |
| 15 | 8.50 | 6.08 | 43.29 | 1.81 | 15.88 | 11.50 | 1.33 | 78574.92 |
| 16 | 6.63 | 2.58 | 50.72 | 2.57 | 15.30 | 11.83 | 1.32 | 76185.19 |
| 17 | 7.45 | 1.77 | 54.49 | 1.49 | 17.28 | 11.56 | 1.32 | 76743.80 |
| 18 | 3.76 | 2.25 | 56.13 | 1.01 | 18.78 | 12.00 | 1.34 | 76391.73 |
| 19 | 5.77 | 2.05 | 49.18 | 0.94 | 17.41 | 11.87 | 1.34 | 78472.43 |
| 20 | 6.85 | 2.09 | 61.29 | 1.53 | 16.49 | 12.09 | 1.30 | 77241.69 |
| 21 | 8.83 | 1.91 | 57.53 | 2.09 | 15.56 | 12.37 | 1.29 | 75694.95 |
| 22 | 8.57 | 1.83 | 57.58 | 1.60 | 16.39 | 12.12 | 1.33 | 77087.40 |
| 23 | 9.14 | 2.44 | 56.64 | 2.33 | 15.60 | 12.20 | 1.30 | 77044.17 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 9.83 | 3.40 | 55.96 | 1.66 | 17.10 | 11.57 | 1.32 | 78854.20 |
| 最 大 值 | 15.11 | 6.13 | 64.98 | 2.57 | 19.85 | 12.37 | 1.35 | 84261.36 |
| 發生時間 | 10 | 10 | 7 | 16 | 1 | 21 | | 0 |
| 最 小 值 | 3.76 | 1.77 | 43.29 | 0.94 | 15.30 | 10.92 | 1.28 | 75694.95 |
| 發生時間 | 18 | 17 | 15 | 1 | 16 | 2 | | 21 |
| 零點偏移(率) | -0.34 % | 0.00 % | -0.00 % | 0.00 % | | -0.10 | | 0.30 % |
| 全幅偏移(率) | 0.00 % | 0.09 % | 1.00 % | 0.00 % | | -0.28 | | 0.40 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 備註 | | | | | | | | |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年02月28日

| 項目 | #2-HCl_C | #2-CO_C | #2-NOx_C | #2-SO2_C | #2-H2O | #2-O2_C | #2-OPAC | #2-FLOW_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 10.57 | 3.43 | 61.54 | 1.99 | 16.69 | 11.14 | 1.10 | 81414.94 |
| 1 | 9.99 | 3.04 | 66.84 | 1.61 | 19.15 | 10.80 | 1.11 | 82183.43 |
| 2 | 10.68 | 5.37 | 57.60 | 1.65 | 17.55 | 10.51 | 1.12 | 85166.80 |
| 3 | 11.79 | 7.86 | 47.98 | 2.41 | 15.76 | 10.87 | 1.14 | 82686.04 |
| 4 | 11.02 | 2.08 | 54.30 | 2.19 | 15.33 | 11.17 | 1.13 | 82443.45 |
| 5 | 16.24 | 4.13 | 61.94 | 2.45 | 15.35 | 11.35 | 1.13 | 80462.66 |
| 6 | 10.08 | 1.47 | 60.03 | 2.23 | 13.94 | 11.46 | 1.13 | 79838.22 |
| 7 | 11.14 | 3.09 | 56.28 | 3.25 | 13.67 | 11.95 | 1.13 | 78692.72 |
| 8 | 10.07 | 3.16 | 60.17 | 2.63 | 13.59 | 11.58 | 1.12 | 78557.55 |
| 9 | 11.93 | 2.49 | 56.67 | 2.38 | 15.05 | 11.17 | 1.13 | 79636.75 |
| 10 | 12.00 | 2.78 | 61.70 | 1.70 | 16.17 | 10.80 | 1.12 | 82751.46 |
| 11 | 10.54 | 5.26 | 58.49 | 2.02 | 15.83 | 10.82 | 1.13 | 81075.64 |
| 12 | 11.35 | 5.12 | 52.00 | 2.04 | 16.17 | 10.77 | 1.11 | 81069.75 |
| 13 | 9.87 | 8.03 | 59.58 | 2.06 | 15.47 | 11.07 | 1.10 | 80773.27 |
| 14 | 11.78 | 1.19 | 57.56 | 3.07 | 13.67 | 11.28 | 1.09 | 78408.71 |
| 15 | 10.02 | 2.51 | 54.06 | 1.93 | 15.41 | 11.11 | 1.09 | 78853.85 |
| 16 | 10.73 | 5.02 | 51.20 | 1.99 | 16.60 | 10.68 | 1.10 | 81364.71 |
| 17 | 10.58 | 1.78 | 52.17 | 2.36 | 15.68 | 11.06 | 1.10 | 81944.04 |
| 18 | 9.18 | 1.36 | 57.27 | 3.12 | 14.13 | 11.87 | 1.11 | 77398.73 |
| 19 | 7.55 | 4.09 | 59.62 | 3.09 | 15.14 | 11.91 | 1.12 | 76267.91 |
| 20 | 9.18 | 2.50 | 62.20 | 2.67 | 15.57 | 11.31 | 1.10 | 80283.18 |
| 21 | 9.81 | 1.33 | 53.85 | 2.58 | 16.37 | 11.11 | 1.10 | 81549.90 |
| 22 | 10.36 | 1.77 | 51.20 | 2.73 | 15.72 | 11.24 | 1.10 | 81080.36 |
| 23 | 9.21 | 3.04 | 52.47 | 2.84 | 15.15 | 11.44 | 1.12 | 79559.74 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 10.65 | 3.41 | 56.95 | 2.37 | 15.55 | 11.19 | 1.11 | 80560.99 |
| 最 大 值 | 16.24 | 8.03 | 66.84 | 3.25 | 19.15 | 11.95 | 1.16 | 85166.80 |
| 發生時間 | 5 | 13 | 1 | 7 | 1 | 7 | | 2 |
| 最 小 值 | 7.55 | 1.19 | 47.98 | 1.61 | 13.59 | 10.51 | 1.09 | 76267.91 |
| 發生時間 | 19 | 14 | 3 | 1 | 8 | 2 | | 19 |
| 零點偏移(率) | -0.02 % | -0.00 % | -0.01 % | 0.00 % | | -0.08 | | 0.00 % |
| 全幅偏移(率) | 0.58 % | 0.06 % | 0.60 % | 0.21 % | | -0.10 | | 0.00 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 備註 | | | | | | | | |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年02月28日

| 項目 | #3-HCl_C | #3-CO_C | #3-NOx_C | #3-SO2_C | #3-H2O | #3-O2_C | #3-OPAC | #3-FLOW_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 12.63 | 6.82 | 63.27 | 1.25 | 17.84 | 10.32 | 1.55 | 83733.34 |
| 1 | 12.83 | 2.83 | 63.57 | 1.21 | 18.82 | 10.23 | 1.56 | 82790.26 |
| 2 | 12.86 | 5.99 | 61.79 | 1.41 | 18.43 | 9.99 | 1.55 | 85161.05 |
| 3 | 16.89 | 5.28 | 61.73 | 2.24 | 16.77 | 10.81 | 1.55 | 80290.36 |
| 4 | 14.49 | 6.69 | 62.07 | 3.21 | 15.90 | 11.32 | 1.55 | 79537.67 |
| 5 | 13.65 | 2.96 | 57.03 | 2.43 | 15.84 | 11.13 | 1.56 | 80642.76 |
| 6 | 10.27 | 5.67 | 57.31 | 1.61 | 17.47 | 10.41 | 1.55 | 81777.45 |
| 7 | 11.27 | 2.70 | 59.01 | 1.02 | 17.36 | 10.86 | 1.52 | 82179.84 |
| 8 | 12.70 | 1.83 | 60.64 | 1.08 | 17.11 | 10.64 | 1.52 | 82426.27 |
| 9 | 12.08 | 1.68 | 58.34 | 0.95 | 17.58 | 10.45 | 1.52 | 83516.75 |
| 10 | 11.26 | 3.20 | 55.00 | 0.98 | 17.29 | 10.29 | 1.52 | 82180.52 |
| 11 | 11.11 | 5.15 | 57.17 | 1.45 | 15.67 | 10.84 | 1.52 | 80604.98 |
| 12 | 12.99 | 1.72 | 58.03 | 1.08 | 16.99 | 10.69 | 1.48 | 80272.64 |
| 13 | 9.47 | 6.37 | 56.98 | 0.89 | 17.49 | 10.50 | 1.48 | 82589.53 |
| 14 | 9.77 | 4.19 | 54.41 | 1.08 | 16.39 | 10.80 | 1.48 | 80993.03 |
| 15 | 9.09 | 3.24 | 55.30 | 1.15 | 16.20 | 10.95 | 1.48 | 80133.37 |
| 16 | 8.27 | 2.95 | 55.09 | 0.96 | 16.64 | 10.84 | 1.48 | 77593.48 |
| 17 | 9.78 | 2.80 | 53.81 | 0.93 | 17.42 | 10.37 | 1.48 | 80062.79 |
| 18 | 10.04 | 4.12 | 55.36 | 1.05 | 16.90 | 10.74 | 1.48 | 79920.96 |
| 19 | 9.16 | 3.77 | 54.24 | 0.71 | 17.22 | 10.70 | 1.48 | 79296.99 |
| 20 | 8.01 | 4.66 | 55.27 | 0.96 | 16.99 | 10.74 | 1.50 | 80042.25 |
| 21 | 9.86 | 2.72 | 54.61 | 1.09 | 16.63 | 10.63 | 1.49 | 79640.81 |
| 22 | 9.06 | 2.29 | 56.48 | 0.77 | 17.29 | 10.63 | 1.49 | 79091.20 |
| 23 | 9.40 | 1.70 | 55.35 | 1.04 | 16.28 | 10.81 | 1.50 | 77936.02 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 11.12 | 3.81 | 57.58 | 1.27 | 17.02 | 10.65 | 1.51 | 80933.93 |
| 最 大 值 | 16.89 | 6.82 | 63.57 | 3.21 | 18.82 | 11.32 | 1.58 | 85161.05 |
| 發生時間 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 2 |
| 最 小 值 | 8.01 | 1.68 | 53.81 | 0.71 | 15.67 | 9.99 | 1.48 | 77593.48 |
| 發生時間 | 20 | 9 | 17 | 19 | 11 | 2 | | 16 |
| 零點偏移(率) | -0.01 % | -0.04 % | -0.01 % | -0.00 % | | -0.06 | | -0.10 % |
| 全幅偏移(率) | 0.02 % | 1.00 % | 0.20 % | 0.14 % | | -0.32 | | 0.00 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 備註 | | | | | | | | |