

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年07月08日

報表日期: 115年07月08日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年07月08日

報表日期: 115年07月08日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	6.40	11.29	42.87	3.10	19.17	9.76	1.31	69818.52
1	3.12	11.27	39.49	2.70	21.12	9.46	1.30	71411.08
2	4.45	12.70	32.52	3.00	21.53	8.61	1.29	78788.54
3	4.87	12.05	32.73	3.01	20.33	9.01	1.29	78090.66
4	7.74	11.11	37.03	3.23	19.33	9.25	1.27	77778.61
5	4.43	10.77	38.99	3.10	20.12	9.01	1.27	78633.05
6	6.52	13.44	40.15	3.10	19.03	9.35	1.27	77201.94
7	9.86	13.14	43.57	3.66	19.82	8.40	1.31	74920.08
8	6.08	10.74	55.24	2.14	19.64	9.11	1.29	79266.57
9	8.08	11.04	45.75	1.62	18.93	8.99	1.31	77868.56
10	6.19	10.81	50.78	1.61	19.09	9.24	1.27	77306.96
11	7.90	11.23	50.97	1.59	18.54	9.62	1.28	71814.66
12	2.89	12.65	43.61	1.61	16.43	9.92	1.30	70555.14
13	8.49	11.94	46.23	1.61	15.82	9.63	1.31	73425.32
14	6.52	11.02	51.07	0.97	16.88	9.72	1.31	72730.18
15	6.44	11.40	52.74	2.02	16.58	9.91	1.31	71472.68
16	6.80	11.47	56.18	3.30	17.20	10.05	1.31	71305.30
17	8.64	10.83	64.02	3.74	18.15	9.26	1.31	78969.03
18	6.91	11.53	67.60	3.18	17.68	10.24	1.30	75402.22
19	10.73	11.32	51.95	3.45	19.09	9.45	1.27	78057.65
20	12.91	11.28	50.34	3.57	17.54	9.53	1.28	76882.59
21	3.12	11.20	55.48	3.00	17.16	9.86	1.31	75490.04
22	16.56	11.75	57.14	3.94	16.49	10.16	1.28	74929.79
23	3.51	11.79	66.32	3.34	16.87	10.45	1.27	75417.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.05	11.57	48.87	2.73	18.44	9.50	1.29	75314.01
最 大 值	16.56	13.44	67.60	3.94	21.53	10.45	1.32	79266.57
發生時間	22	6	18	22	2	23		8
最 小 值	2.89	10.74	32.52	0.97	15.82	8.40	1.26	69818.52
發生時間	12	8	2	14	13	7		0
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.04	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.01 %	-0.99 %	-0.76 %	-0.89 %		0.11	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								