

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月16日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月16日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	8.75	3.04	67.93	1.35	17.92	11.41	1.02	76997.33
1	8.69	3.45	63.45	1.19	20.92	10.07	1.02	84544.85
2	9.80	3.39	47.54	1.72	19.92	10.12	1.02	85271.68
3	9.89	3.75	44.42	2.40	17.88	10.81	1.01	81947.53
4	14.90	6.87	54.11	4.45	17.10	10.96	0.99	81674.73
5	8.22	1.65	59.30	7.11	17.41	11.52	0.99	77499.00
6	11.41	9.92	57.11	6.62	14.36	11.75	0.97	85602.35
7	7.56	4.44	59.66	4.16	14.18	12.19	0.97	73984.57
8	11.55	1.90	60.71	2.03	18.61	10.72	1.00	82194.29
9	12.15	3.22	49.30	3.15	15.85	11.58	1.00	77296.51
10	11.70	2.12	51.35	4.03	14.76	11.92	1.02	75722.52
11	10.68	4.55	51.76	3.43	16.24	11.67	1.02	75940.66
12	14.72	2.17	50.00	2.90	17.18	11.38	1.02	77868.69
13	8.96	2.07	49.39	3.84	14.97	11.78	1.02	76172.55
14	7.96	3.14	55.98	2.25	17.92	11.24	1.02	78449.92
15	9.38	3.64	51.76	3.70	15.85	11.62	1.02	77206.39
16	9.34	1.60	48.01	3.32	16.60	11.34	1.02	78551.04
17	9.05	1.84	53.39	2.82	16.74	11.61	0.99	76244.04
18	13.19	4.80	44.27	1.59	19.06	10.82	0.98	80435.49
19	6.44	2.51	51.38	1.61	17.17	11.82	1.00	74560.61
20	8.32	4.93	45.06	2.06	17.30	11.08	1.01	80458.22
21	9.34	5.42	42.50	3.10	16.24	11.30	0.99	79063.60
22	6.71	1.82	56.49	1.41	18.21	11.55	1.00	75330.68
23	4.58	2.70	51.02	0.76	19.41	11.08	1.01	78183.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.72	3.54	52.75	2.96	17.16	11.31	1.01	78800.04
最 大 值	14.90	9.92	67.93	7.11	20.92	12.19	1.02	85602.35
發生時間	4	6	0	5	1	7		6
最 小 值	4.58	1.60	42.50	0.76	14.18	10.07	0.97	73984.57
發生時間	23	16	21	23	7	1		7
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.01 %	-0.00 %	0.00 %		-0.05		0.00 %
全幅偏移(率)	0.13 %	-0.11 %	0.16 %	0.42 %		0.05		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月16日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.12	3.34	60.56	1.31	19.17	9.83	0.92	84682.28
1	3.69	3.05	58.93	0.92	17.81	11.09	0.92	74789.85
2	13.58	3.20	44.61	3.28	17.68	10.72	0.92	80969.25
3	8.24	7.92	43.69	3.86	16.09	10.95	0.92	79674.82
4	11.59	7.16	61.09	5.76	15.96	11.03	0.92	79013.05
5	9.60	2.42	55.85	5.74	16.39	10.78	0.92	78755.84
6	8.63	7.21	50.18	5.40	15.43	10.88	0.94	78462.54
7	10.51	6.03	62.65	1.56	18.22	10.57	0.92	71184.21
8	5.33	4.65	52.73	1.15	18.17	10.40	0.94	81797.78
9	5.08	3.03	57.77	1.26	18.16	10.58	0.98	80947.29
10	5.06	4.94	56.99	2.04	15.49	11.23	0.93	78285.29
11	6.65	3.03	56.54	1.70	16.98	10.99	0.93	78081.35
12	2.73	3.14	59.37	1.29	17.53	11.36	0.95	72508.82
13	3.28	2.85	53.92	1.27	17.62	10.85	0.98	78092.78
14	5.21	1.77	56.55	1.48	17.77	10.67	0.98	80271.14
15	3.64	4.84	57.04	1.37	17.87	10.92	0.94	76639.92
16	6.59	8.34	56.09	1.25	19.43	10.13	0.92	82106.25
17	6.11	4.94	44.87	1.06	18.51	10.18	0.93	80365.80
18	8.64	7.03	45.17	1.51	17.22	10.35	0.94	79129.51
19	11.21	1.81	51.83	1.44	18.94	10.09	0.93	81401.49
20	5.44	1.85	50.60	0.96	18.72	10.30	0.93	81015.18
21	3.59	3.49	47.57	0.67	20.24	9.90	0.93	83527.18
22	1.63	2.99	50.32	0.68	19.27	10.09	0.95	82258.56
23	0.23	3.21	54.25	0.59	20.12	10.34	0.94	80005.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.47	4.26	53.72	1.98	17.87	10.59	0.94	79331.90
最 大 值	13.58	8.34	62.65	5.76	20.24	11.36	0.99	84682.28
發生時間	2	16	7	4	21	12		0
最 小 值	0.23	1.77	43.69	0.59	15.43	9.83	0.90	71184.21
發生時間	23	14	3	23	6	0		7
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		-0.01		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.21 %	-0.34 %	-0.07 %		0.28		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								