

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年02月27日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.03	3.18	57.63	3.01	14.10	12.30	1.45	71052.67
1	10.10	3.83	49.19	3.35	13.74	12.37	1.46	71198.90
2	10.38	3.40	59.87	3.41	13.50	12.35	1.45	72110.68
3	10.10	6.31	55.55	3.93	12.20	12.71	1.44	70301.73
4	12.12	10.17	57.23	3.48	13.60	12.26	1.44	72505.04
5	1.80	3.61	56.87	2.65	13.78	12.24	1.45	66591.98
6	7.82	2.94	57.46	3.41	13.18	12.35	1.46	72017.08
7	9.59	6.75	51.70	3.88	12.98	12.60	1.46	69973.99
8	5.69	2.98	62.53	2.55	14.51	12.25	1.49	71607.02
9	4.56	3.06	59.82	2.71	13.82	12.22	1.45	71718.53
10	8.40	7.80	38.37	3.61	12.79	12.39	1.46	71712.14
11	8.08	3.27	54.23	2.84	14.56	11.96	1.47	73530.61
12	3.69	3.93	50.33	2.85	13.43	12.21	1.43	72076.61
13	0.79	4.57	56.52	2.95	13.30	12.48	1.45	70457.91
14	0.43	5.69	52.06	2.97	13.26	12.45	1.49	70348.65
15	7.76	8.03	49.00	4.09	12.31	12.59	1.50	69909.37
16	13.12	7.70	50.46	4.84	11.59	12.67	1.47	69540.82
17	9.77	3.22	53.99	3.83	12.65	12.58	1.46	69944.14
18	8.61	1.69	57.61	3.53	12.93	12.66	1.43	68933.32
19	5.24	1.76	63.50	2.40	14.62	12.24	1.45	71796.40
20	1.13	1.66	54.79	2.39	14.31	12.22	1.47	71127.37
21	1.73	1.83	41.02	2.68	14.09	12.30	1.46	71119.21
22	2.54	1.68	57.38	2.41	14.62	12.36	1.48	70409.39
23	3.25	3.38	60.40	2.67	14.33	12.21	1.48	71591.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.49	4.27	54.48	3.19	13.51	12.37	1.46	70898.95
最大值	13.12	10.17	63.50	4.84	14.62	12.71	1.51	73530.61
發生時間	16	4	19	16	19	3		11
最小值	0.43	1.66	38.37	2.39	11.59	11.96	1.42	66591.98
發生時間	14	20	10	20	16	11		5
零點偏移(率)	-0.12 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.73 %	0.14 %	0.06 %	0.15 %		0.35	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年02月27日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	0.43	7.20	58.41	1.47	13.29	11.78	1.32	79717.56
6	3.45	5.98	49.35	2.68	15.58	11.31	1.36	77653.92
7	9.91	6.94	46.83	3.70	15.52	11.14	1.38	84624.02
8	9.62	4.99	48.75	3.63	15.46	10.93	1.37	83463.04
9	10.04	7.33	38.04	5.14	15.63	10.31	1.33	81600.77
10	9.89	4.80	47.83	4.28	15.38	10.63	1.38	84271.13
11	8.18	5.36	52.73	2.84	15.43	10.78	1.34	84120.19
12	8.38	7.91	50.47	4.16	16.63	10.48	1.32	84057.80
13	9.90	4.74	56.36	3.57	16.16	10.60	1.34	83548.99
14	12.45	11.21	52.89	4.34	14.91	10.81	1.36	81995.00
15	8.41	8.06	51.07	2.79	14.88	10.73	1.36	78688.15
16	6.74	7.50	36.82	2.24	17.01	9.72	1.36	81347.58
17	6.56	9.87	43.21	2.49	16.74	9.68	1.34	82736.91
18	9.10	3.04	40.10	3.50	15.98	10.01	1.33	82886.27
19	10.46	1.38	38.50	3.29	16.78	9.80	1.31	82897.19
20	6.79	1.60	39.19	2.23	16.23	10.07	1.32	81160.36
21	6.19	2.04	43.22	1.88	17.44	9.89	1.34	81654.90
22	6.21	2.15	44.15	2.09	17.01	10.20	1.34	79718.10
23	9.54	4.37	49.98	2.71	16.63	10.44	1.33	80591.00
監測時數	19	19	19	19	19	19	19	19
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平均值	8.01	5.60	46.73	3.11	15.93	10.49	1.34	81933.31
最大值	12.45	11.21	58.41	5.14	17.44	11.78	1.38	84624.02
發生時間	14	14	5	14	21	5		7
最小值	0.43	1.38	36.82	1.47	13.29	9.68	1.31	77653.92
發生時間	5	19	16	5	5	17		6
零點偏移(率)	-0.20 %	-0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.63 %	-0.00 %	-0.48 %	0.13 %		0.42	-0.03	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								