

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年08月27日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.09	12.49	55.75	2.12	18.78	10.91	1.18	74492.63
1	10.04	12.57	58.63	2.01	19.09	10.94	1.17	74109.95
2	10.36	12.53	60.85	2.33	19.57	10.75	1.17	75898.88
3	9.93	13.12	53.80	3.54	16.91	11.56	1.18	71723.23
4	8.94	12.84	57.21	2.24	18.88	10.88	1.17	75583.11
5	9.71	14.14	55.91	2.40	18.59	10.86	1.17	76899.62
6	9.18	12.48	59.70	2.09	19.82	10.61	1.17	76128.31
7	8.73	12.32	61.62	1.71	20.37	10.49	1.18	76453.38
8	9.36	13.59	51.85	2.28	18.69	10.97	1.18	73888.38
9	9.29	13.86	54.88	2.08	19.61	10.68	1.16	75402.42
10	11.86	13.92	61.64	2.50	19.58	10.90	1.17	73463.35
11	10.63	14.44	41.84	2.21	20.94	9.97	1.16	78648.15
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
15	9.71	13.10	64.46	2.78	16.47	11.65	1.18	75641.04
16	9.38	13.40	61.03	3.19	16.14	11.46	1.17	72341.89
17	9.32	13.28	65.33	2.07	16.55	11.38	1.16	72716.00
18	6.43	12.61	50.20	1.48	18.14	10.89	1.18	75436.32
19	2.39	12.77	54.60	1.23	18.45	10.69	1.18	76553.43
20	10.04	12.58	59.21	1.71	18.74	10.40	1.16	77350.55
21	7.84	13.53	66.74	1.47	18.55	10.87	1.18	74284.10
22	8.00	13.62	64.58	1.34	19.33	10.86	1.18	74400.45
23	7.64	13.25	56.48	1.36	18.92	10.58	1.18	76433.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	21	21
平 均 值	8.95	13.16	57.92	2.10	18.67	10.87	1.17	75135.66
最 大 值	11.86	14.44	66.74	3.54	20.94	11.65	1.18	78648.15
發生時間	10	11	21	3	11	15		11
最 小 值	2.39	12.32	41.84	1.23	16.14	9.97	1.15	71723.23
發生時間	19	7	11	19	16	11		3
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.03	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		-0.32	0.04	0.10 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年08月27日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.15	12.52	54.91	2.36	18.56	11.01	0.99	81076.85
1	11.26	12.75	56.55	1.88	19.42	10.86	1.00	82135.97
2	9.87	12.78	50.95	2.59	17.63	11.22	1.01	81458.02
3	6.26	13.10	66.59	1.64	18.30	11.49	1.00	79125.13
4	4.89	12.34	51.19	1.19	18.62	10.88	1.01	82977.91
5	6.57	12.67	55.46	1.17	19.56	10.70	0.99	83589.11
6	7.84	12.83	53.99	1.06	20.26	10.74	0.99	79865.33
7	10.35	12.56	53.58	1.45	19.31	10.19	1.00	87417.23
8	9.49	12.58	48.72	1.46	18.09	11.10	1.00	81340.14
9	10.62	12.51	58.90	0.72	19.45	10.84	1.01	81862.31
10	7.98	12.44	50.62	1.07	18.83	10.69	0.99	83898.04
11	9.12	12.47	51.29	1.14	18.01	11.04	1.02	81816.87
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	0.98	保養
15	9.78	13.44	55.33	1.95	16.64	11.09	0.98	82761.34
16	12.76	12.10	60.74	1.57	16.85	10.62	0.97	86111.04
17	9.18	12.27	55.85	1.34	16.21	10.86	0.97	84560.93
18	12.40	12.22	55.51	1.44	17.25	10.69	0.98	85244.54
19	5.72	12.29	60.62	0.82	18.70	10.63	0.97	84486.00
20	9.60	12.16	61.05	0.76	19.09	10.29	0.98	87017.14
21	6.98	12.31	60.71	1.05	17.92	10.89	0.98	83174.58
22	7.59	13.01	63.90	1.40	16.75	11.49	0.98	79977.40
23	5.13	12.32	61.33	1.45	17.63	10.65	0.97	85791.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	22	21
平 均 值	8.69	12.56	56.56	1.41	18.24	10.86	0.99	83127.97
最 大 值	12.76	13.44	66.59	2.59	20.26	11.49	1.02	87417.23
發生時間	16	15	3	2	6	3		7
最 小 值	4.89	12.10	48.72	0.72	16.21	10.19	0.95	79125.13
發生時間	4	16	8	9	17	7		3
零點偏移(率)	0.01 %	-0.02 %	-0.10 %	-0.02 %		-0.04	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.13 %	0.52 %	0.13 %	0.14 %		0.02	-0.06	0.00 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	91.67 %	87.50 %
備註								

