

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年04月24日

項目 單位	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.45	2.78	42.98	1.26	17.25	10.77	1.34	80094.23
1	3.90	5.23	48.04	0.76	19.71	10.67	1.34	82384.79
2	10.73	7.76	41.87	1.23	17.86	10.67	1.34	82978.97
3	11.11	3.20	49.54	1.11	18.15	10.57	1.34	83371.23
4	11.27	3.51	50.05	1.10	17.79	10.63	1.34	83315.23
5	5.03	2.96	42.10	0.25	18.59	10.77	1.34	82158.68
6	1.84	3.10	47.70	0.62	18.22	10.43	1.34	82286.09
7	6.25	3.55	53.62	0.48	18.98	10.17	1.35	85219.28
8	8.24	6.11	47.81	0.81	17.97	10.52	1.34	83453.60
9	9.81	4.39	46.62	0.67	18.20	10.60	1.34	83247.87
10	9.66	4.00	51.14	0.60	18.87	10.43	1.34	82969.20
11	9.48	1.71	41.48	1.32	16.70	10.78	1.34	81469.95
12	8.05	1.79	40.98	0.95	17.52	10.62	1.34	80062.20
13	11.93	2.24	43.72	1.06	17.01	10.74	1.34	78906.42
14	13.05	2.53	44.56	1.33	16.49	10.73	1.34	78788.93
15	12.88	6.71	45.06	0.86	17.75	10.44	1.34	82433.05
16	6.98	4.32	42.96	1.25	16.64	10.54	1.34	82201.91
17	10.40	3.66	42.73	1.23	17.48	10.48	1.34	82809.51
18	11.32	1.72	42.17	0.98	17.48	10.69	1.34	80424.18
19	4.48	2.62	46.60	0.99	16.59	10.63	1.34	80804.17
20	5.40	1.42	55.24	0.52	18.61	10.51	1.34	79853.50
21	8.84	3.96	38.85	1.10	17.73	10.48	1.34	80285.18
22	5.98	3.76	51.05	0.52	18.99	10.39	1.34	81153.49
23	7.34	6.15	50.47	0.74	18.36	10.95	1.34	78207.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.43	3.72	46.14	0.91	17.87	10.59	1.34	81619.95
最 大 值	13.05	7.76	55.24	1.33	19.71	10.95	1.37	85219.28
發生時間	14	2	20	14	1	23		7
最 小 值	1.84	1.42	38.85	0.25	16.49	10.17	1.33	78207.15
發生時間	6	20	21	5	14	7		23
零點偏移(率)	-0.15 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		0.00		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.37 %	0.08 %	0.00 %		0.04		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年04月24日

報表日期: 114年04月24日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.08	3.53	63.74	2.32	16.71	10.23	1.51	85423.68
1	7.16	5.32	59.59	1.89	18.07	9.82	1.51	85113.84
2	7.80	3.35	59.83	1.89	18.12	9.83	1.50	82434.96
3	4.56	4.21	55.60	1.80	17.46	9.59	1.51	82499.62
4	3.90	2.35	55.72	1.79	16.51	9.82	1.51	81654.68
5	7.74	3.15	60.55	2.41	16.25	10.17	1.52	83121.33
6	5.91	5.75	61.18	1.98	17.87	9.72	1.52	83964.22
7	6.88	5.56	55.88	1.28	16.75	10.40	1.49	79669.66
8	7.41	0.69	58.43	1.69	16.18	10.32	1.48	81105.10
9	4.00	4.23	53.13	1.30	18.35	9.43	1.48	81485.02
10	8.05	1.65	58.99	1.95	15.43	10.77	1.48	82313.90
11	7.07	1.78	59.70	1.65	16.81	10.31	1.48	80544.10
12	5.60	2.77	51.42	1.43	16.52	9.89	1.47	77057.86
13	12.08	9.95	52.66	2.51	15.25	10.00	1.45	74998.49
14	11.31	1.57	60.04	1.89	15.23	10.36	1.47	78516.15
15	7.28	4.23	58.31	1.97	14.89	10.32	1.48	78697.35
16	11.30	2.18	64.17	2.29	14.86	10.37	1.48	82332.90
17	10.24	1.55	55.69	1.57	16.68	9.82	1.49	83180.10
18	6.33	4.24	53.19	1.32	17.57	9.49	1.48	83643.05
19	7.92	6.08	60.95	1.83	16.25	10.02	1.48	82260.58
20	6.48	2.04	57.15	1.35	18.68	9.32	1.48	84877.49
21	8.14	1.97	55.70	1.29	17.82	9.55	1.48	86805.30
22	11.28	2.05	61.31	1.47	17.90	9.66	1.48	85913.19
23	6.95	7.58	55.45	1.47	18.11	9.71	1.48	81121.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.73	3.66	57.85	1.76	16.84	9.96	1.49	82030.60
最 大 值	12.08	9.95	64.17	2.51	18.68	10.77	1.52	86805.30
發生時間	13	13	16	13	20	10		21
最 小 值	3.90	0.69	51.42	1.28	14.86	9.32	1.44	74998.49
發生時間	4	8	12	7	16	20		13
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.02		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.20 %	0.02 %	-0.11 %		0.19		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								