P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年07月23日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.33	8.52	62.19	1.71	17.49	11.88	1.34	77443.91
1	9.16	10.79	50.84	2.84	17.37	11.78	1.34	78502.78
2	8.98	9.29	57.42	2.66	16.59	12.05	1.35	77086.58
3	9.67	9.20	56.37	2.88	16.62	11.77	1.36	79438.31
4	6.37	9.67	57.01	2.63	16.62	12.16	1.36	76008.48
5	6.21	8.32	52.12	2.72	16.78	12.24	1.34	74430.43
6	5.35	8.24	57.83	2.29	16.88	12.30	1.34	74761.70
7	9.23	7.80	57.22	2.84	16.56	11.80	1.35	79501.35
8	9.82	7.95	59.94	3.57	15.81	11.98	1.34	78024.50
9	9.57	7.73	63.72	3.01	16.68	11.72	1.34	79589.96
10	7.73	7.87	58.14	3.16	15.66	12.05	1.34	77919.14
11	9.21	8.02	53.54	4.02	14.70	12.20	1.33	76779.39
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	8.98	10.27	67.29	4.03	14.76	11.79	無效	保養
16	8.33	10.10	51.80	1.90	15.54	11.67	1.33	80613.21
17	9.67	9.76	52.86	1.90	16.40	11.08	1.31	85575.48
18	8.06	9.98	59.01	1.80	15.54	11.74	1.34	80492.70
19	10.64	10.09	55.80	1.97	15.57	11.69	1.34	80759.17
20	8.82	11.26	58.68	1.82	16.36	11.45	1.34	82179.31
21	8.25	14.40	45.75	2.14	14.42	11.72	1.34	79156.62
22	8.59	6.76	58.28	2.23	13.84	11.88	1.33	75509.05
23	8.86	6.41	63.49	1.92	15.32	11.76	1.34	78767.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	20	20
平 均 值	8.52	9.16	57.11	2.57	15.98	11.84	1.34	78626.97
最 大 值	10.64	14.40	67.29	4.03	17.49	12.30	1.36	85575.48
發生時間	19	21	15	15	0	6		17
最 小 值	5.35	6.41	45.75	1.71	13.84	11.08	1.31	74430.43
發生時間	6	23	21	0	22	17		5
零點偏移(率)	-0.21 %	-0.13 %	-0.08 %	-0.10 %		-0.05		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.02		0.10 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	83.33 %	83.33 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年07月23日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.65	9.04	54.69	1.70	18.12	10.84	1.02	81717.08
1	9.56	9.46	59.15	1.54	18.64	10.69	1.02	83325.82
2	8.99	9.76	62.61	2.04	17.82	11.16	1.02	80533.71
3	8.50	9.56	61.16	1.66	18.89	10.92	1.02	81425.39
4	8.59	9.53	55.12	1.23	19.75	10.66	1.02	80218.57
5	7.74	9.77	58.61	1.73	19.51	10.85	1.02	80357.89
6	12.24	8.02	53.16	1.49	19.27	10.15	1.02	82633.46
7	8.50	7.96	58.98	1.46	18.65	10.59	1.02	84157.47
8	8.63	7.95	55.90	1.45	18.42	10.62	1.03	83983.57
9	9.55	7.90	57.91	1.77	18.11	10.67	1.04	83554.01
10	8.85	12.38	61.21	3.49	15.01	11.37	1.04	79924.52
11	9.45	8.10	66.84	1.78	18.17	10.85	1.03	82301.95
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.00	保養
16	10.34	8.14	58.25	4.92	15.38	11.61	1.01	77673.78
17	10.05	5.80	56.34	3.65	15.15	10.88	1.01	85608.68
18	7.84	5.24	56.11	3.17	16.53	10.66	1.02	85782.67
19	8.82	4.32	55.51	2.80	16.16	10.87	1.02	84629.95
20	9.64	7.00	61.06	2.91	16.28	10.62	1.02	85273.78
21	9.69	7.38	55.65	3.60	14.74	10.79	1.02	83084.67
22	8.44	4.49	58.70	2.89	16.00	10.67	1.01	80853.90
23	7.89	5.91	53.13	3.10	16.28	10.13	1.00	83701.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	20
平 均 值	9.05	7.89	58.00	2.42	17.34	10.78	1.02	82537.14
最 大 值	12.24	12.38	66.84	4.92	19.75	11.61	1.05	85782.67
發生時間	6	10	11	16	4	16		18
最 小 值	7.65	4.32	53.13	1.23	14.74	10.13	0.98	77673.78
發生時間	0	19	23	4	21	23		16
零點偏移(率)	-0.15 %	-0.05 %	-0.08 %	-0.01 %		-0.13		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.00 %	0.06 %	-0.41 %		0.15		0.00 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年07月23日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.70	8.04	60.07	4.24	17.45	9.33	1.38	76619.97
1	12.08	7.43	61.49	3.05	17.05	9.95	1.37	78245.01
2	9.55	7.50	55.22	3.11	16.09	10.07	1.37	77116.68
3	11.57	8.29	51.43	3.60	17.47	9.45	1.37	76881.28
4	4.99	7.46	58.00	3.11	19.39	9.65	1.38	75907.89
5	3.93	7.91	60.07	3.05	19.04	9.81	1.38	72891.57
6	4.37	10.22	48.59	2.79	19.96	8.61	1.38	78332.50
7	10.04	9.65	48.98	2.98	18.95	8.85	1.38	75326.47
8	10.19	8.29	59.91	2.80	18.31	9.42	1.42	77060.74
9	8.68	9.93	57.15	2.74	19.74	8.59	1.37	80618.60
10	12.76	9.46	57.18	2.89	17.71	9.90	1.37	79043.59
11	4.12	9.51	64.79	2.40	18.63	9.40	1.40	76993.16
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.42	保養
16	6.67	6.64	62.78	4.28	18.45	8.25	1.43	78923.67
17	15.30	6.79	64.46	0.61	18.15	9.00	1.43	84011.79
18	10.40	5.01	66.00	0.59	16.63	9.15	1.38	80169.09
19	8.34	5.31	65.62	0.61	15.77	9.24	1.38	77117.95
20	7.10	5.59	66.68	0.66	15.86	9.41	1.42	78653.79
21	2.54	11.31	63.14	0.74	16.43	9.18	1.43	80657.21
22	5.11	3.40	49.92	2.40	15.73	8.52	1.39	69508.08
23	2.49	4.02	64.60	1.61	15.75	9.64	1.39	76207.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	20
平 均 值	8.00	7.59	59.30	2.41	17.63	9.27	1.39	77514.32
最 大 值	15.30	11.31	66.68	4.28	19.96	10.07	1.45	84011.79
發生時間	17	21	20	16	6	2		17
最 小 值	2.49	3.40	48.59	0.59	15.73	8.25	1.36	69508.08
發生時間	23	22	6	18	22	16		22
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.06 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.09		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.01 %	-0.49 %	-0.73 %		-0.12		-0.10 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								