

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月26日

| 項目      | #1-HCl_C | #1-CO_C  | #1-NOx_C | #1-SO2_C | #1-H2O   | #1-O2_C  | #1-OPAC  | #1-FLOW_C |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 單位      | ppm      | ppm      | ppm      | ppm      | %        | %        | %        | m3/Hour   |
| 小時\限標   | 60.00    | 150.00   | 220.00   | 150.00   | 100.00   | 25.00    | 10.00    | 999999.00 |
| 0       | 5.50     | 4.63     | 52.19    | 1.85     | 20.84    | 9.86     | 1.34     | 75677.89  |
| 1       | 9.98     | 3.30     | 41.88    | 2.75     | 19.31    | 10.08    | 1.35     | 74656.45  |
| 2       | 6.64     | 6.13     | 37.99    | 2.70     | 18.40    | 10.40    | 1.35     | 72583.45  |
| 3       | 7.98     | 6.22     | 36.91    | 3.55     | 17.29    | 10.57    | 1.33     | 69733.81  |
| 4       | 8.26     | 3.31     | 45.66    | 3.78     | 17.19    | 10.81    | 1.33     | 68192.76  |
| 5       | 2.15     | 2.20     | 40.45    | 2.77     | 16.18    | 11.36    | 1.34     | 71218.11  |
| 6       | 4.58     | 1.90     | 45.46    | 2.60     | 17.98    | 10.76    | 1.36     | 68302.20  |
| 7       | 6.57     | 1.92     | 43.94    | 2.95     | 17.40    | 10.82    | 1.34     | 66803.85  |
| 8       | 9.75     | 1.92     | 53.59    | 3.00     | 18.60    | 10.66    | 1.33     | 70588.86  |
| 9       | 6.89     | 2.15     | 40.02    | 2.86     | 17.67    | 11.16    | 1.35     | 66225.03  |
| 10      | 6.26     | 1.84     | 65.75    | 2.52     | 19.15    | 10.40    | 1.36     | 72508.40  |
| 11      | 5.18     | 2.33     | 35.63    | 2.62     | 17.65    | 11.00    | 1.33     | 67795.00  |
| 12      | 3.82     | 2.80     | 58.94    | 2.71     | 17.65    | 11.88    | 1.35     | 64509.32  |
| 13      | 4.72     | 2.12     | 44.73    | 2.63     | 17.66    | 10.88    | 1.36     | 70458.99  |
| 14      | 2.71     | 2.15     | 70.48    | 2.03     | 19.39    | 11.10    | 1.35     | 69193.07  |
| 15      | 8.58     | 2.22     | 49.12    | 3.43     | 17.68    | 10.79    | 1.35     | 71129.96  |
| 16      | 7.39     | 3.43     | 35.06    | 3.23     | 16.20    | 11.57    | 1.33     | 66250.93  |
| 17      | 9.58     | 2.10     | 43.33    | 2.91     | 17.61    | 10.93    | 1.36     | 69510.40  |
| 18      | 9.18     | 2.08     | 49.00    | 2.92     | 17.09    | 11.18    | 1.37     | 68871.69  |
| 19      | 7.28     | 2.05     | 51.53    | 2.35     | 18.58    | 10.82    | 1.36     | 71369.10  |
| 20      | 10.21    | 2.10     | 45.57    | 2.68     | 17.92    | 10.67    | 1.33     | 72467.26  |
| 21      | 5.94     | 2.00     | 62.35    | 2.05     | 19.58    | 10.56    | 1.33     | 71933.42  |
| 22      | 4.82     | 2.07     | 64.79    | 1.77     | 20.01    | 10.14    | 1.33     | 75148.87  |
| 23      | 9.13     | 2.32     | 48.68    | 2.23     | 18.36    | 10.68    | 1.37     | 72906.28  |
| 監測時數    | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 超限次數    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 有效時數    | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 平均值     | 6.80     | 2.72     | 48.46    | 2.70     | 18.14    | 10.80    | 1.34     | 70334.80  |
| 最大值     | 10.21    | 6.22     | 70.48    | 3.78     | 20.84    | 11.88    | 1.39     | 75677.89  |
| 發生時間    | 20       | 3        | 14       | 4        | 0        | 12       |          | 0         |
| 最小值     | 2.15     | 1.84     | 35.06    | 1.77     | 16.18    | 9.86     | 1.31     | 64509.32  |
| 發生時間    | 5        | 10       | 16       | 22       | 5        | 0        |          | 12        |
| 零點偏移(率) | -0.02 %  | -0.02 %  | -0.01 %  | -0.01 %  |          | 0.00     | 0.00     | 0.00 %    |
| 全幅偏移(率) | 1.57 %   | 0.50 %   | -0.15 %  | 0.49 %   |          | 0.05     | 0.00     | 0.30 %    |
| 有效比率    | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 %  |
| 備註      |          |          |          |          |          |          |          |           |

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月26日

| 項目      | #2-HCl_C | #2-CO_C  | #2-NOx_C | #2-SO2_C | #2-H2O   | #2-O2_C  | #2-OPAC  | #2-FLOW_C |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 單位      | ppm      | ppm      | ppm      | ppm      | %        | %        | %        | m3/Hour   |
| 小時\限標   | 60.00    | 150.00   | 220.00   | 150.00   | 100.00   | 25.00    | 10.00    | 999999.00 |
| 0       | 0.61     | 3.74     | 49.20    | 0.29     | 21.38    | 9.58     | 1.40     | 80475.35  |
| 1       | 0.53     | 5.82     | 49.16    | 0.39     | 22.10    | 9.38     | 1.41     | 82170.06  |
| 2       | 5.50     | 5.63     | 32.76    | 1.26     | 18.80    | 9.74     | 1.38     | 78843.04  |
| 3       | 3.68     | 7.62     | 47.82    | 1.09     | 19.57    | 9.13     | 1.38     | 88142.85  |
| 4       | 1.99     | 9.29     | 45.78    | 1.05     | 18.70    | 9.62     | 1.38     | 85139.18  |
| 5       | 1.71     | 3.84     | 39.27    | 0.81     | 19.43    | 9.41     | 1.38     | 82703.90  |
| 6       | 3.69     | 6.52     | 42.14    | 1.53     | 18.61    | 9.22     | 1.40     | 81658.37  |
| 7       | 3.36     | 4.74     | 33.64    | 1.42     | 19.07    | 9.56     | 1.42     | 78489.52  |
| 8       | 0.79     | 4.01     | 41.78    | 0.54     | 21.19    | 9.08     | 1.41     | 85152.67  |
| 9       | 2.05     | 3.20     | 44.79    | 1.17     | 18.87    | 9.51     | 1.40     | 84899.53  |
| 10      | 1.25     | 2.12     | 47.28    | 0.72     | 20.09    | 9.43     | 1.41     | 82410.86  |
| 11      | 3.33     | 2.08     | 44.06    | 1.16     | 18.74    | 9.72     | 1.42     | 84475.25  |
| 12      | 7.46     | 1.88     | 50.10    | 1.97     | 17.92    | 10.06    | 1.44     | 81897.81  |
| 13      | 8.92     | 2.28     | 44.94    | 1.85     | 18.44    | 9.94     | 1.43     | 82985.63  |
| 14      | 8.60     | 2.18     | 40.97    | 1.90     | 17.62    | 10.03    | 1.43     | 83062.80  |
| 15      | 6.42     | 3.49     | 46.80    | 1.50     | 18.55    | 9.78     | 1.43     | 84071.80  |
| 16      | 7.67     | 2.08     | 42.86    | 1.73     | 18.02    | 9.95     | 1.40     | 85853.67  |
| 17      | 8.87     | 3.03     | 50.74    | 1.90     | 17.29    | 10.03    | 1.41     | 85085.19  |
| 18      | 6.84     | 2.74     | 48.84    | 1.64     | 18.23    | 9.90     | 1.41     | 83748.26  |
| 19      | 8.20     | 2.16     | 49.18    | 1.30     | 18.71    | 9.79     | 1.42     | 85937.13  |
| 20      | 6.52     | 2.60     | 41.34    | 1.38     | 18.77    | 9.64     | 1.39     | 83244.98  |
| 21      | 5.27     | 3.23     | 44.68    | 1.10     | 19.29    | 9.52     | 1.40     | 81349.99  |
| 22      | 4.13     | 2.89     | 56.00    | 0.97     | 18.98    | 10.10    | 1.41     | 76280.94  |
| 23      | 0.19     | 2.47     | 53.72    | 0.94     | 18.89    | 10.96    | 1.42     | 73789.30  |
| 監測時數    | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 超限次數    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 有效時數    | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 平均值     | 4.48     | 3.73     | 45.33    | 1.23     | 19.05    | 9.71     | 1.41     | 82577.84  |
| 最大值     | 8.92     | 9.29     | 56.00    | 1.97     | 22.10    | 10.96    | 1.44     | 88142.85  |
| 發生時間    | 13       | 4        | 22       | 12       | 1        | 23       |          | 3         |
| 最小值     | 0.19     | 1.88     | 32.76    | 0.29     | 17.29    | 9.08     | 1.38     | 73789.30  |
| 發生時間    | 23       | 12       | 2        | 0        | 17       | 8        |          | 23        |
| 零點偏移(率) | -0.01 %  | 0.00 %   | -0.02 %  | -0.01 %  |          | -0.02    | 0.00     | 0.00 %    |
| 全幅偏移(率) | 0.04 %   | 0.00 %   | 0.02 %   | -0.05 %  |          | 0.01     | 0.00     | 0.00 %    |
| 有效比率    | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 %  |
| 備註      |          |          |          |          |          |          |          |           |

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月26日

| 項目      | #3-HCl_C | #3-CO_C  | #3-NOx_C | #3-SO2_C | #3-H2O   | #3-O2_C  | #3-OPAC  | #3-FLOW_C |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 單位      | ppm      | ppm      | ppm      | ppm      | %        | %        | %        | m3/Hour   |
| 小時\限標   | 60.00    | 150.00   | 220.00   | 150.00   | 100.00   | 25.00    | 10.00    | 999999.00 |
| 0       | 4.24     | 4.07     | 53.26    | 2.58     | 16.12    | 10.55    | 1.25     | 75029.31  |
| 1       | 1.45     | 4.38     | 60.93    | 2.32     | 19.59    | 10.00    | 1.28     | 82237.06  |
| 2       | 7.24     | 2.57     | 53.07    | 3.27     | 15.21    | 10.31    | 1.29     | 79648.78  |
| 3       | 2.24     | 1.03     | 64.11    | 2.62     | 17.11    | 10.56    | 1.30     | 77609.05  |
| 4       | 4.55     | 5.70     | 62.39    | 2.59     | 17.42    | 9.94     | 1.30     | 82130.22  |
| 5       | 10.53    | 3.11     | 53.79    | 2.87     | 17.89    | 9.88     | 1.30     | 84532.20  |
| 6       | 10.32    | 3.41     | 61.43    | 3.35     | 16.29    | 9.85     | 1.28     | 83628.66  |
| 7       | 7.16     | 5.27     | 64.28    | 3.58     | 17.84    | 9.74     | 1.27     | 85563.40  |
| 8       | 7.58     | 0.88     | 67.81    | 3.18     | 15.85    | 10.53    | 1.30     | 81344.89  |
| 9       | 7.77     | 1.27     | 41.91    | 3.15     | 14.73    | 11.07    | 1.29     | 78415.94  |
| 10      | 8.21     | 1.50     | 57.70    | 2.94     | 16.78    | 10.52    | 1.28     | 84690.88  |
| 11      | 7.80     | 2.20     | 57.07    | 3.12     | 15.58    | 10.79    | 1.34     | 80104.99  |
| 12      | 5.73     | 1.91     | 58.19    | 2.86     | 16.50    | 10.54    | 1.32     | 80601.49  |
| 13      | 7.29     | 1.66     | 59.78    | 3.08     | 15.86    | 10.76    | 1.29     | 77279.94  |
| 14      | 7.63     | 2.01     | 54.06    | 3.14     | 15.40    | 10.53    | 1.30     | 77128.11  |
| 15      | 4.46     | 2.49     | 58.38    | 2.64     | 16.65    | 10.30    | 1.30     | 80129.26  |
| 16      | 7.42     | 2.20     | 60.15    | 3.22     | 15.67    | 10.77    | 1.31     | 81433.10  |
| 17      | 8.66     | 2.49     | 59.16    | 3.05     | 15.93    | 10.37    | 1.27     | 82335.96  |
| 18      | 7.10     | 2.88     | 55.36    | 2.76     | 15.59    | 10.45    | 1.26     | 80052.58  |
| 19      | 7.86     | 2.36     | 59.34    | 2.93     | 15.69    | 10.71    | 1.26     | 78466.31  |
| 20      | 9.99     | 4.02     | 54.39    | 3.02     | 16.17    | 10.16    | 1.30     | 80555.87  |
| 21      | 9.66     | 2.49     | 56.79    | 3.00     | 16.32    | 10.32    | 1.24     | 76755.33  |
| 22      | 6.43     | 2.12     | 57.59    | 2.50     | 17.54    | 10.50    | 1.25     | 79260.80  |
| 23      | 4.46     | 1.79     | 64.62    | 2.67     | 18.06    | 10.79    | 1.28     | 77380.65  |
| 監測時數    | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 超限次數    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 有效時數    | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 平均值     | 6.91     | 2.66     | 58.15    | 2.93     | 16.49    | 10.41    | 1.29     | 80263.12  |
| 最大值     | 10.53    | 5.70     | 67.81    | 3.58     | 19.59    | 11.07    | 1.36     | 85563.40  |
| 發生時間    | 5        | 4        | 8        | 7        | 1        | 9        |          | 7         |
| 最小值     | 1.45     | 0.88     | 41.91    | 2.32     | 14.73    | 9.74     | 1.23     | 75029.31  |
| 發生時間    | 1        | 8        | 9        | 1        | 9        | 7        |          | 0         |
| 零點偏移(率) | -0.12 %  | -0.01 %  | -0.00 %  | -0.00 %  |          | 0.01     | 0.00     | 0.00 %    |
| 全幅偏移(率) | 1.36 %   | 0.57 %   | -0.69 %  | 0.05 %   |          | 0.48     | -0.03    | 0.20 %    |
| 有效比率    | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 %  |
| 備註      |          |          |          |          |          |          |          |           |