

報表日期: 114年02月06日

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年02月06日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.56	2.46	50.23	2.26	13.88	11.46	1.06	82505.23
1	2.43	2.40	62.75	1.34	17.58	10.83	1.07	84571.91
2	2.60	1.70	46.79	1.76	14.47	11.31	1.08	82717.13
3	2.58	1.56	49.60	1.40	16.27	11.01	1.09	83508.78
4	2.45	2.25	42.40	1.92	15.46	10.80	1.09	85647.31
5	2.47	1.64	50.83	1.44	15.35	10.94	1.08	83599.69
6	2.52	1.26	51.59	1.15	15.87	11.05	1.10	85139.20
7	2.41	1.63	51.63	1.18	15.85	11.14	1.10	82061.40
8	2.46	1.74	45.66	1.47	16.21	11.43	1.10	83134.71
9	2.50	1.54	51.79	1.28	16.40	11.39	1.07	85335.37
10	2.38	1.93	55.43	1.21	16.28	11.55	1.06	84637.93
11	2.20	1.97	54.55	1.71	15.29	11.41	1.06	85400.06
12	3.82	2.42	54.36	1.52	14.82	11.98	1.06	81610.40
13	4.64	2.93	52.04	1.63	14.87	11.79	1.09	82730.19
14	4.94	3.21	50.36	2.21	14.11	11.96	1.10	81475.62
15	4.92	4.18	54.44	2.38	13.56	12.21	1.10	80150.45
16	4.63	4.36	50.78	2.46	14.29	11.77	1.10	83304.14
17	4.67	3.83	55.05	1.50	15.30	11.80	1.10	82890.18
18	4.66	4.48	51.31	1.40	15.80	11.76	1.10	82008.05
19	11.74	3.49	48.22	1.68	17.85	10.49	1.10	88270.73
20	12.14	5.77	54.44	2.54	15.17	10.88	1.10	86760.62
21	7.45	4.47	47.41	0.72	16.22	10.59	1.10	85287.99
22	9.84	1.61	53.42	1.00	17.49	10.65	1.10	85465.49
23	12.85	2.67	56.52	2.13	17.01	10.87	1.10	84264.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.83	2.73	51.73	1.64	15.64	11.29	1.09	83853.20
最 大 值	12.85	5.77	62.75	2.54	17.85	12.21	1.11	88270.73
發生時間	23	20	1	20	19	15		19
最 小 值	2.20	1.26	42.40	0.72	13.56	10.49	1.06	80150.45
發生時間	11	6	4	21	15	19		15
零點偏移(率)	-0.46 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.05		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.99 %	0.14 %	0.46 %		-0.10		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年02月06日

[illegible]