

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年08月10日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.65	6.78	47.02	1.85	17.23	11.67	1.07	74580.92
1	8.73	8.90	48.05	1.69	18.84	11.34	1.10	76411.55
2	8.77	11.41	50.13	1.52	18.15	11.34	1.08	76972.47
3	7.09	10.96	49.97	1.74	16.26	11.78	1.07	73444.87
4	4.65	10.71	61.11	1.04	17.40	11.61	1.07	75164.36
5	9.90	15.16	49.85	2.11	15.56	12.01	1.06	79177.10
6	7.25	13.07	53.74	2.38	16.33	12.04	1.08	75069.71
7	8.43	6.17	56.94	1.51	18.52	11.37	1.10	79320.20
8	8.59	6.40	41.98	2.06	16.29	11.90	1.10	74619.65
9	7.40	4.04	41.44	1.45	16.74	11.85	1.09	73893.56
10	8.32	4.89	53.21	1.32	17.41	11.47	1.08	77828.42
11	6.09	6.97	55.21	2.09	16.36	11.85	1.08	74382.72
12	7.86	8.56	53.30	2.28	15.96	11.92	1.10	73914.59
13	8.62	6.11	61.10	2.10	16.44	11.98	1.10	74201.76
14	8.81	8.62	70.61	1.69	16.78	12.28	1.07	72680.42
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	5.99	3.12	61.40	1.26	16.65	10.80	1.05	70758.90
22	6.29	7.04	59.48	2.09	15.11	11.49	1.05	68816.92
23	5.62	9.89	57.98	1.45	17.94	10.65	1.06	75429.95
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	18	18
平均值	7.61	8.27	54.03	1.76	16.89	11.63	1.08	74814.89
最大值	9.90	15.16	70.61	2.38	18.84	12.28	1.10	79320.20
發生時間	5	5	14	6	1	14		7
最小值	4.65	3.12	41.44	1.04	15.11	10.65	1.05	68816.92
發生時間	4	21	9	4	22	23		22
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %	-0.00 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.14 %	0.36 %	0.06 %		0.02		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年08月10日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.09	2.82	57.09	6.22	17.72	10.43	1.07	81676.68
1	7.03	6.12	47.18	1.78	18.80	10.07	1.06	82813.55
2	9.53	10.06	50.40	2.46	16.51	10.50	1.06	81626.78
3	8.51	6.37	50.81	1.98	17.34	10.30	1.05	81877.09
4	9.62	6.70	47.60	2.76	16.67	10.40	1.05	82347.71
5	8.56	5.88	51.73	1.38	18.86	10.22	1.07	82425.33
6	9.66	7.89	41.91	1.43	19.54	9.63	1.06	86586.32
7	6.74	7.33	47.11	1.71	18.24	9.99	1.05	84016.19
8	6.72	9.11	48.23	1.78	17.89	9.83	1.06	80194.17
9	9.39	1.94	53.43	1.54	17.94	10.03	1.07	84628.67
10	8.07	7.42	49.64	1.19	19.04	9.57	1.07	85449.66
11	1.16	5.17	39.54	1.60	18.45	9.85	1.08	78746.71
12	6.71	14.12	44.89	4.37	18.11	9.52	1.08	80202.98
13	8.67	4.14	46.72	2.14	17.58	10.20	1.07	81001.54
14	5.08	6.56	46.76	1.36	19.10	9.92	1.07	77882.98
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	5.68	3.70	33.69	1.90	17.34	9.16	1.02	78829.31
18	8.91	1.65	64.81	1.92	16.87	9.88	1.02	78584.26
19	8.33	2.86	59.91	1.58	17.71	8.96	1.03	87582.57
20	7.73	1.73	56.19	1.72	16.03	9.28	1.07	85489.44
21	4.99	3.85	58.72	1.10	17.43	10.50	1.05	74203.32
22	1.49	3.94	44.23	0.82	17.51	10.97	1.06	72726.03
23	0.56	7.07	40.05	1.10	17.31	11.34	1.06	73573.82
監測時數	22	22	22	22	22	22	22	22
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	22	22
平均值	7.10	5.75	49.12	1.99	17.82	10.03	1.06	81021.14
最大值	13.09	14.12	64.81	6.22	19.54	11.34	1.08	87582.57
發生時間	0	12	18	0	6	23		19
最小值	0.56	1.65	33.69	0.82	16.03	8.96	1.02	72726.03
發生時間	23	18	17	22	20	19		22
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	1.52 %	0.10 %	0.43 %		-0.37		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年08月10日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.77	7.06	44.42	4.94	17.89	10.22	1.04	82085.78
1	9.30	7.92	40.75	1.59	17.30	10.41	1.06	79369.26
2	9.43	9.29	35.50	1.28	16.46	10.34	1.06	75400.69
3	10.01	10.51	41.12	1.47	15.94	10.37	1.07	77628.25
4	8.51	9.00	38.23	1.26	17.12	9.91	1.06	78514.56
5	9.22	6.91	46.25	1.80	15.04	10.71	1.05	75047.35
6	6.00	11.93	41.62	1.18	16.00	10.84	1.06	74643.97
7	11.58	3.42	49.45	1.48	17.48	9.83	1.07	78534.86
8	5.17	4.92	45.54	1.13	16.43	10.88	1.06	75680.76
9	9.70	5.42	52.93	1.59	16.60	11.44	1.02	82782.26
10	5.33	4.81	52.11	1.13	17.10	11.17	1.04	83683.23
11	8.81	10.93	41.61	1.85	15.61	10.99	1.06	79547.15
12	8.67	6.39	48.23	1.56	15.87	11.34	1.02	77214.06
13	9.12	6.78	46.93	1.95	15.38	11.26	1.02	75613.97
14	7.70	9.68	45.47	1.61	15.29	11.62	1.05	75769.64
15	替代	替代	替代	替代	替代	替代	替代	替代
16	替代	替代	替代	替代	替代	替代	替代	替代
17	0.10	9.87	48.12	0.87	17.82	9.88	0.99	71072.36
18	0.93	3.95	53.10	1.25	15.71	10.43	1.00	70462.94
19	0.20	2.97	64.00	0.88	17.65	10.40	1.03	75961.07
20	0.60	11.38	34.39	1.11	16.46	9.93	1.01	76969.29
21	1.82	11.32	38.31	1.35	15.76	9.99	1.02	74402.78
22	8.52	3.37	44.52	1.40	18.17	9.31	1.04	79493.80
23	6.31	3.76	53.03	0.98	19.16	9.36	1.05	81687.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	22	22
平均值	6.72	7.35	45.71	1.53	16.65	10.48	1.04	77343.89
最大值	11.58	11.93	64.00	4.94	19.16	11.62	1.07	83683.23
發生時間	7	6	19	0	23	14		10
最小值	0.10	2.97	34.39	0.87	15.04	9.31	0.99	70462.94
發生時間	17	19	20	17	5	22		18
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.06 %	-0.02 %	-0.03 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	1.09 %	-0.15 %	0.21 %		0.10		0.00 %
有效比率	91.67%	91.67%	91.67%	91.67%	91.67%	91.67%	91.67%	91.67%
備註								