

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年03月26日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.67	12.17	44.43	1.65	15.24	11.75	1.29	78394.30
1	7.93	11.86	47.67	1.22	16.34	11.68	1.28	78882.93
2	8.09	12.32	56.65	1.58	16.52	12.07	1.27	75298.04
3	11.12	11.68	48.33	1.94	16.18	11.64	1.27	78703.48
4	14.13	11.51	43.57	2.10	16.00	11.51	1.27	80592.94
5	6.83	11.65	45.07	1.49	16.04	11.59	1.27	80774.53
6	12.73	11.65	50.79	1.23	15.71	11.66	1.27	79979.62
7	7.45	11.92	48.24	1.37	16.77	11.63	1.29	79880.79
8	13.06	11.42	50.60	1.96	16.15	11.38	1.31	81977.24
9	5.89	11.46	51.99	1.73	16.36	11.42	1.33	81653.46
10	9.27	11.50	48.31	2.02	16.23	11.48	1.30	81208.76
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
16	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.30	保養
17	8.90	12.32	46.53	2.50	16.19	11.34	1.29	80074.54
18	6.41	11.15	47.73	1.77	17.81	10.70	1.29	85773.76
19	7.28	11.15	42.05	1.93	17.09	10.92	1.29	84435.36
20	9.71	11.41	41.57	2.57	16.89	10.92	1.30	83829.65
21	9.21	11.37	56.88	1.76	18.78	10.97	1.31	81937.18
22	7.79	11.59	54.44	2.22	18.04	10.96	1.31	82233.57
23	8.43	11.53	52.99	1.90	19.29	10.87	1.31	82418.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	19	18
平均值	9.11	11.65	48.77	1.83	16.76	11.36	1.29	81002.73
最大值	14.13	12.32	56.88	2.57	19.29	12.07	1.34	85773.76
發生時間	4	2	21	20	23	2		18
最小值	5.89	11.15	41.57	1.22	15.24	10.70	1.26	75298.04
發生時間	9	18	20	1	0	18		2
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.06 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.07	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.19 %	0.14 %	-0.18 %		0.06	0.00	0.20 %
有效比率	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	79.17 %	75.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年03月26日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.71	22.77	71.16	1.45	16.14	11.50	0.79	77641.63
1	9.23	8.65	62.08	1.02	18.50	11.08	0.79	80611.54
2	9.09	10.09	55.15	1.39	17.07	11.16	0.79	77737.33
3	9.14	12.16	53.01	0.91	17.61	11.03	0.79	80181.26
4	11.51	9.93	56.53	0.96	17.31	10.80	0.79	80345.69
5	7.84	7.42	60.60	1.00	16.76	11.08	0.79	79573.06
6	5.09	8.03	56.01	0.69	17.13	11.14	0.81	78610.71
7	8.99	7.33	59.65	0.89	17.00	11.20	0.82	78243.22
8	10.23	6.57	51.51	1.54	16.41	10.94	0.83	79707.87
9	8.89	9.76	48.52	0.87	16.87	11.13	0.83	73731.69
10	10.24	11.67	42.89	1.65	16.08	11.21	0.81	74393.24
11	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
16	保養	保養	保養	保養	替代	保養	0.83	保養
17	12.03	11.97	46.54	1.62	16.33	11.18	0.83	71630.19
18	9.83	8.90	60.02	0.82	17.35	11.56	0.82	70004.73
19	11.60	8.01	58.09	1.42	16.20	11.63	0.82	77603.27
20	12.24	10.61	59.86	1.13	16.65	11.73	0.81	76487.84
21	15.71	10.45	61.22	1.14	16.48	11.69	0.81	74805.18
22	9.81	11.64	56.77	1.15	16.30	11.81	0.81	74605.32
23	6.28	12.33	55.84	1.18	16.12	12.08	0.82	69255.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	19	18
平均值	9.80	10.46	56.41	1.16	16.80	11.33	0.81	76398.26
最大值	15.71	22.77	71.16	1.65	18.50	12.08	0.84	80611.54
發生時間	21	0	0	10	1	23		1
最小值	5.09	6.57	42.89	0.69	16.08	10.80	0.78	69255.00
發生時間	6	8	10	6	10	4		23
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.03 %		-0.09	-0.06	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.01 %	0.07 %	0.19 %		-0.05	0.31	-0.10 %
有效比率	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	79.17 %	75.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年03月26日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.83	11.73	44.30	2.62	16.58	9.98	1.33	73375.65
1	9.53	11.85	47.85	2.65	17.96	10.19	1.35	73239.90
2	7.63	12.05	50.68	3.16	16.60	10.24	1.35	74151.89
3	8.64	12.68	48.78	3.31	15.96	10.20	1.34	71384.64
4	11.75	11.86	49.83	3.23	17.32	9.92	1.34	75393.16
5	8.35	11.73	48.37	2.83	16.43	10.24	1.34	74432.23
6	9.79	11.62	51.45	2.95	16.43	10.33	1.36	74323.01
7	7.48	10.71	53.44	3.12	17.99	10.19	1.34	75374.41
8	9.55	10.25	51.71	3.16	17.29	9.92	1.34	75751.52
9	8.70	10.53	49.54	3.09	15.74	10.24	1.34	72878.65
10	12.06	10.68	48.97	3.28	15.80	10.30	1.33	72812.40
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
16	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.31	保養
17	8.79	11.39	41.03	1.63	17.42	9.84	1.31	76907.53
18	11.38	11.47	44.68	1.72	16.84	9.66	1.31	77420.09
19	13.46	11.65	48.48	2.01	17.09	9.52	1.31	77768.23
20	7.35	11.57	44.50	0.64	16.91	9.61	1.31	77989.76
21	11.15	11.06	48.66	0.75	19.91	9.38	1.35	82361.44
22	8.41	11.32	49.89	0.72	18.28	9.91	1.35	79332.85
23	8.30	11.26	49.55	1.20	19.04	9.79	1.34	76020.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	19	18
平均值	9.51	11.41	48.43	2.34	17.20	9.97	1.34	75606.56
最大值	13.46	12.68	53.44	3.31	19.91	10.33	1.37	82361.44
發生時間	19	3	7	3	21	6		21
最小值	7.35	10.25	41.03	0.64	15.74	9.38	1.31	71384.64
發生時間	20	8	17	20	9	21		3
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.06 %	0.00 %		-0.09	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.45 %	-0.41 %	-0.17 %		0.09	0.00	0.20 %
有效比率	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	79.17 %	75.00 %
備註								