

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年12月07日

報表日期: 113年12月07日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月07日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO ₂ _C ppm	#2-H ₂ O %	#2-O ₂ _C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	8.51	2.47	54.23	1.72	14.25	11.00	0.83	81968.58
1	7.50	5.25	44.47	2.54	13.95	11.34	0.82	77913.84
2	7.30	6.54	35.35	2.49	13.53	10.85	0.82	76361.94
3	4.94	5.02	46.41	1.58	15.84	11.24	0.81	73480.31
4	7.71	7.18	47.60	2.44	16.13	10.40	0.82	85658.42
5	7.96	6.23	36.24	2.42	13.32	11.10	0.83	78685.54
6	2.62	1.52	37.76	2.28	14.10	11.43	0.83	82472.96
7	4.47	3.84	41.49	2.53	13.50	11.10	0.83	79628.81
8	5.20	2.42	39.27	2.20	14.63	10.96	0.82	77122.42
9	8.48	7.29	36.05	1.75	14.97	10.38	0.83	78991.99
10	9.31	9.34	44.74	1.25	16.30	10.33	0.83	80434.28
11	9.16	2.06	50.01	1.28	14.96	10.82	0.83	79187.69
12	8.64	1.16	56.59	1.27	14.26	10.90	0.82	79725.41
13	6.74	3.07	57.97	1.24	14.08	11.08	0.82	80359.12
14	7.93	4.56	56.71	1.31	14.19	10.97	0.82	80110.98
15	6.66	5.40	62.50	2.31	13.62	10.91	0.83	80740.94
16	4.68	3.00	64.92	2.56	13.39	11.14	0.82	79422.88
17	5.72	3.30	50.96	1.38	15.90	10.84	0.83	77603.48
18	2.81	4.26	48.53	1.38	16.18	10.67	0.83	81063.96
19	1.29	1.81	58.39	1.37	14.33	11.14	0.83	82407.14
20	1.61	5.31	59.12	1.80	14.34	10.96	0.83	82396.57
21	5.97	1.55	55.41	1.86	15.02	10.96	0.82	82559.24
22	3.55	3.64	47.24	2.33	15.42	10.85	0.79	76382.87
23	7.13	1.55	59.38	1.70	14.88	10.82	0.79	84291.94
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.08	4.07	49.64	1.87	14.63	10.92	0.82	79957.14
最 大 值	9.31	9.34	64.92	2.56	16.30	11.43	0.83	85658.42
發生時間	10	10	16	16	10	6		4
最 小 值	1.29	1.16	35.35	1.24	13.32	10.33	0.79	73480.31
發生時間	19	12	2	13	5	10		3
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.10 %	-0.03 %	-0.02 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.47 %	-0.03 %	0.86 %		-0.10		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月07日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.45	1.29	52.33	1.67	15.29	10.30	1.71	74368.29
1	6.63	1.29	58.30	1.11	16.07	10.35	1.72	73478.12
2	8.12	6.27	49.67	2.73	15.67	10.14	1.71	73443.57
3	11.45	1.88	60.59	6.21	12.14	10.98	1.71	70129.51
4	11.64	5.11	40.99	7.41	15.00	10.09	1.71	72939.66
5	8.30	2.55	37.61	2.56	16.94	9.77	1.71	74435.18
6	9.45	6.60	40.91	2.28	15.53	10.35	1.70	72314.15
7	6.74	4.37	46.79	1.61	14.63	10.46	1.73	69975.73
8	8.09	3.00	49.84	1.59	14.67	10.47	1.73	72370.61
9	8.75	4.96	51.15	1.08	16.32	10.25	1.74	75947.51
10	11.10	4.23	45.60	1.04	16.53	9.88	1.74	79462.87
11	7.41	1.80	55.47	0.84	15.68	10.36	1.74	77984.52
12	10.23	5.36	60.50	1.72	13.99	10.86	1.74	75948.41
13	6.77	2.53	52.51	1.20	14.11	10.88	1.74	73618.24
14	10.17	3.27	53.85	1.51	14.13	10.73	1.74	74341.57
15	7.68	9.26	59.00	2.61	12.67	10.94	1.74	73269.87
16	10.23	5.24	59.90	2.19	12.06	11.21	1.75	72997.19
17	11.27	1.90	55.40	1.33	13.59	10.89	1.75	71915.28
18	10.21	2.99	52.79	1.37	14.90	10.51	1.73	74614.94
19	9.71	1.86	54.75	1.39	16.29	10.16	1.74	79974.64
20	10.03	8.63	38.76	1.90	14.43	10.09	1.74	74746.30
21	9.45	9.25	37.70	2.35	14.34	10.05	1.72	70881.06
22	9.42	2.87	42.24	1.93	15.21	10.01	1.72	71985.13
23	10.12	1.25	50.23	2.04	15.42	10.17	1.74	74054.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.23	4.07	50.29	2.15	14.82	10.41	1.73	73966.55
最 大 值	11.64	9.26	60.59	7.41	16.94	11.21	1.76	79974.64
發生時間	4	15	3	4	5	16		19
最 小 值	6.63	1.25	37.61	0.84	12.06	9.77	1.70	69975.73
發生時間	1	23	5	11	16	5		7
零點偏移(率)	0.00 %	-0.03 %	-0.03 %	0.00 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.34 %	0.15 %	0.35 %		0.24		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								