

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月12日

報表日期: 114年06月12日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年06月12日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	7.13	3.22	68.50	2.03	18.04	10.06	1.06	85385.29
1	2.04	2.15	66.03	1.46	19.39	10.34	1.06	81178.51
2	1.72	1.43	66.63	1.75	18.56	10.11	1.06	82288.34
3	1.78	1.42	61.80	2.14	17.86	10.23	1.06	79792.59
4	3.39	1.41	63.33	1.93	17.80	10.17	1.06	80325.98
5	4.53	4.07	65.29	1.86	18.27	9.96	1.06	81378.70
6	1.25	4.19	64.00	2.82	17.32	10.27	1.06	86421.74
7	7.67	2.70	55.87	2.79	17.13	10.49	1.05	82952.23
8	5.57	4.51	59.62	2.07	17.92	10.37	1.04	82410.74
9	4.13	5.96	57.38	1.91	17.78	9.98	1.03	81841.36
10	3.80	3.09	51.97	2.54	16.58	10.55	1.04	82260.72
11	0.28	2.56	51.45	3.66	16.71	11.06	1.04	77967.56
12	1.64	1.96	44.61	2.46	16.48	10.64	1.04	78793.73
13	2.50	2.05	55.93	2.07	17.44	10.07	1.04	82752.98
14	2.51	1.70	55.31	2.61	15.82	10.72	1.04	79593.39
15	3.77	1.22	61.55	2.35	16.71	10.93	1.04	80439.72
16	0.50	1.87	57.32	2.33	16.76	10.80	1.04	80944.86
17	1.53	4.03	57.42	2.09	17.38	10.30	1.04	83708.31
18	8.74	6.24	63.22	2.03	19.75	9.61	1.04	89367.39
19	7.58	1.86	51.84	2.07	17.52	10.20	1.04	84134.52
20	6.61	4.18	57.38	2.67	16.79	10.12	1.04	83268.64
21	3.39	5.39	56.88	2.60	17.55	10.05	1.04	83521.26
22	3.45	4.13	56.59	1.44	19.22	9.68	1.05	82722.11
23	0.41	2.04	62.90	1.16	19.12	10.74	1.04	76723.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.58	3.06	58.87	2.20	17.66	10.31	1.05	82090.58
最 大 值	8.74	6.24	68.50	3.66	19.75	11.06	1.07	89367.39
發生時間	18	18	0	11	18	11		18
最 小 值	0.28	1.22	44.61	1.16	15.82	9.61	1.02	76723.19
發生時間	11	15	12	23	14	18		23
零點偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.03 %		-0.07		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.38 %	0.04 %	0.36 %		-0.21		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 114年06月12日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.84	2.71	68.57	2.85	16.08	10.58	1.45	76482.57
1	3.97	5.08	69.16	3.00	17.62	10.34	1.43	79067.70
2	5.29	11.53	51.04	3.59	17.50	10.51	1.43	80453.77
3	3.60	12.11	62.83	3.13	17.27	10.80	1.43	81094.12
4	7.47	14.09	59.91	3.58	17.77	10.61	1.43	78528.10
5	7.34	7.89	57.75	3.48	18.27	10.71	1.43	74827.44
6	4.32	11.64	55.25	3.53	17.48	9.90	1.43	80748.56
7	3.25	4.41	63.72	3.07	18.77	9.70	1.40	72381.60
8	0.61	4.98	48.43	3.05	17.99	9.04	1.39	75911.75
9	0.07	3.41	56.00	2.87	19.27	9.36	1.43	75758.16
10	3.16	2.29	48.23	3.08	17.76	9.64	1.40	81782.72
11	1.92	1.93	53.57	3.01	17.55	9.65	1.40	78414.39
12	2.27	2.28	54.72	2.98	16.98	9.97	1.43	75737.27
13	2.00	1.56	57.23	2.98	17.00	10.21	1.43	71317.45
14	0.85	3.21	51.94	2.73	17.90	9.28	1.43	76458.56
15	2.20	3.78	49.52	2.99	17.62	9.39	1.43	74710.43
16	5.12	9.79	52.88	3.11	15.91	9.76	1.43	79264.32
17	3.49	8.04	58.02	3.02	18.32	9.68	1.44	82097.06
18	5.06	3.11	61.45	3.52	19.13	9.65	1.47	86870.34
19	1.95	2.89	64.06	3.06	17.90	10.45	1.45	80353.76
20	7.32	2.81	58.36	3.28	17.82	9.87	1.43	85182.45
21	2.54	5.27	57.67	3.18	17.16	9.79	1.43	84038.05
22	0.25	2.28	61.67	3.04	17.60	10.62	1.45	77048.18
23	1.91	1.71	60.05	3.34	18.19	10.89	1.47	77025.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.20	5.37	57.58	3.14	17.70	10.02	1.43	78564.76
最 大 值	7.47	14.09	69.16	3.59	19.27	10.89	1.48	86870.34
發生時間	4	4	1	2	9	23		18
最 小 值	0.07	1.56	48.23	2.73	15.91	9.04	1.37	71317.45
發生時間	9	13	10	14	16	8		13
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.04		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.58 %	0.25 %	-0.22 %	0.11 %		0.27		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								