

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月05日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月05日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.02	1.41	61.65	2.35	16.23	10.08	1.49	76420.32
1	3.98	4.46	49.53	2.01	18.00	9.65	1.49	78816.21
2	7.91	4.65	50.31	3.12	16.25	9.80	1.48	78332.28
3	8.88	2.02	53.20	2.91	14.91	10.11	1.48	75969.25
4	6.71	2.08	52.18	2.53	15.21	10.08	1.48	76693.36
5	10.22	2.10	52.25	2.23	15.08	10.21	1.48	75043.42
6	2.78	1.94	54.04	1.03	15.89	10.00	1.48	77366.83
7	3.86	2.55	45.97	2.89	14.33	10.71	1.48	71620.93
8	2.80	2.25	48.85	2.22	14.96	10.64	1.48	67850.95
9	3.62	5.26	47.04	2.52	14.76	10.29	1.48	70347.10
10	8.92	9.00	43.86	3.70	15.61	9.92	1.48	71176.08
11	5.60	7.89	49.33	4.16	13.88	10.58	1.47	67879.47
12	9.02	2.24	56.90	4.01	14.51	10.66	1.47	70201.42
13	4.48	2.74	52.21	3.24	14.58	10.60	1.46	68680.95
14	7.97	3.32	51.82	4.14	13.77	10.81	1.46	67309.70
15	5.41	4.56	58.44	4.20	13.39	11.12	1.47	64999.42
16	9.48	2.24	51.08	3.19	16.35	10.29	1.47	70114.69
17	6.81	11.80	36.58	4.97	20.55	8.65	1.48	77241.80
18	8.20	6.19	36.91	0.16	15.01	9.38	1.47	73449.38
19	8.03	5.48	41.23	1.14	16.13	9.77	1.48	72260.24
20	9.16	7.04	51.07	4.59	13.91	10.27	1.47	72880.35
21	12.13	4.22	53.95	2.92	13.37	10.63	1.48	72109.14
22	7.68	4.42	54.04	3.85	13.55	10.71	1.48	73793.67
23	11.06	3.37	46.63	3.56	13.29	10.83	1.48	74847.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.28	4.30	49.96	2.98	15.15	10.24	1.48	72725.20
最 大 值	12.13	11.80	61.65	4.97	20.55	11.12	1.50	78816.21
發生時間	21	17	0	17	17	15		1
最 小 值	2.78	1.41	36.58	0.16	13.29	8.65	1.44	64999.42
發生時間	6	0	17	18	23	17		15
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.01		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.45 %	-0.23 %	-0.00 %		0.12		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								