

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年06月27日

報表日期: 115年06月27日

項目 單位	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	5.90	13.46	57.26	2.61	17.30	12.12	1.22	74233.70
1	12.86	10.83	50.51	1.12	19.27	10.99	1.22	81851.38
2	7.76	13.28	60.66	3.07	17.73	11.17	1.22	82207.59
3	10.13	13.10	60.83	2.79	18.49	10.89	1.22	83760.11
4	9.70	11.29	57.96	2.09	20.59	10.26	1.22	86710.03
5	6.55	12.52	54.29	3.66	19.43	10.44	1.21	89910.92
6	12.05	12.46	48.46	2.53	17.96	10.81	1.20	84524.47
7	9.00	12.60	56.10	3.41	18.22	10.80	1.20	84704.79
8	7.78	14.23	61.12	2.67	16.80	11.73	1.21	77808.71
9	9.37	13.20	47.61	1.70	19.02	10.97	1.20	82470.45
10	11.78	13.77	40.10	2.64	17.50	10.66	1.20	86539.62
11	9.19	13.22	44.54	1.89	17.33	11.11	1.21	82871.02
12	8.59	13.31	42.31	2.18	16.73	11.29	1.23	82126.38
13	12.41	13.70	41.57	3.43	15.81	11.74	1.23	78905.10
14	7.64	13.36	47.25	2.66	17.79	11.19	1.24	81633.87
15	9.13	12.80	53.86	2.69	18.50	10.97	1.24	83088.57
16	8.50	13.06	41.92	1.92	17.54	11.37	1.20	80382.18
17	10.53	11.70	54.44	1.50	17.10	11.46	1.20	80362.73
18	9.22	11.41	55.41	1.42	18.41	11.01	1.20	82600.18
19	15.89	11.40	56.31	1.70	17.91	11.12	1.20	82259.52
20	5.45	11.77	57.03	1.26	19.94	10.57	1.20	84263.94
21	11.19	11.27	54.01	2.00	18.29	10.79	1.20	83891.29
22	6.15	11.76	61.44	1.07	18.96	11.19	1.20	80317.59
23	9.22	11.76	54.23	1.52	18.58	10.97	1.21	82555.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.42	12.55	52.47	2.23	18.13	11.07	1.21	82499.13
最 大 值	15.89	14.23	61.44	3.66	20.59	12.12	1.25	89910.92
發生時間	19	8	22	5	4	0		5
最 小 值	5.45	10.83	40.10	1.07	15.81	10.26	1.18	74233.70
發生時間	20	1	10	22	13	4		0
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.31 %	-0.04 %		-0.04	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	-0.29 %	0.50 %	-0.31 %	0.76 %		-0.09	-0.06	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年06月27日

報表日期: 115年06月27日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	8.79	12.08	55.37	2.31	20.44	9.32	1.27	76491.45
1	7.46	12.21	50.68	1.69	21.09	9.22	1.27	76646.75
2	8.62	12.13	51.89	1.85	18.37	9.60	1.26	73731.71
3	8.90	12.65	59.40	2.15	18.56	10.04	1.27	71894.12
4	6.54	11.58	62.82	3.50	18.12	10.16	1.27	71239.01
5	5.63	11.50	51.39	3.48	20.09	9.59	1.27	73573.83
6	6.53	11.43	57.67	3.52	19.03	9.90	1.27	73901.49
7	4.34	11.14	52.36	2.84	17.79	9.92	1.30	80171.17
8	7.66	11.27	66.44	3.55	18.88	9.80	1.31	77004.28
9	10.14	11.45	63.10	3.64	19.00	9.66	1.32	77118.26
10	6.50	12.16	57.85	3.50	19.22	9.42	1.31	76143.89
11	8.17	11.01	57.76	3.25	18.47	9.50	1.29	75038.82
12	9.39	10.90	56.28	3.38	17.82	9.46	1.27	74420.99
13	8.43	11.62	59.32	3.18	18.16	9.71	1.27	72733.70
14	5.50	11.98	62.40	3.03	17.55	10.01	1.28	72611.91
15	6.90	11.29	60.63	3.18	18.57	9.83	1.27	74853.18
16	5.47	11.45	60.77	3.04	18.23	9.94	1.28	73709.96
17	4.13	12.15	55.53	1.56	19.11	9.57	1.32	72756.24
18	5.25	11.87	52.53	1.53	18.88	9.29	1.31	71950.34
19	3.37	11.84	55.34	1.52	18.82	9.41	1.31	71672.68
20	6.17	12.57	52.31	1.61	18.62	9.12	1.31	72888.02
21	8.30	11.84	60.86	1.67	18.16	9.40	1.31	76134.77
22	10.44	11.87	58.63	1.92	19.33	9.36	1.31	76509.22
23	6.20	11.58	59.57	2.49	19.78	9.40	1.31	75712.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.03	11.73	57.54	2.64	18.84	9.61	1.29	74537.84
最 大 值	10.44	12.65	66.44	3.64	21.09	10.16	1.33	80171.17
發生時間	22	3	8	9	1	4		7
最 小 值	3.37	10.90	50.68	1.52	17.55	9.12	1.26	71239.01
發生時間	19	12	1	19	14	20		4
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.01 %	-0.07 %	-0.01 %		-0.04	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	-1.81 %	-1.50 %	-1.14 %	-1.25 %		0.08	0.04	-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								