

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月18日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.44	3.39	61.78	1.14	15.95	11.48	1.26	83698.39
1	9.38	4.23	45.62	2.66	15.46	11.41	1.26	84746.30
2	11.54	3.64	54.71	0.93	15.48	11.52	1.26	84220.35
3	10.83	4.18	47.16	1.25	14.31	11.62	1.24	84476.44
4	9.27	3.83	52.06	1.12	14.30	11.73	1.26	83443.28
5	7.89	2.90	60.68	1.47	14.03	12.27	1.27	82306.24
6	8.09	2.95	60.85	1.70	14.82	12.07	1.27	79873.07
7	10.44	3.49	53.14	1.77	14.67	11.94	1.27	80571.80
8	9.55	2.98	47.89	2.01	14.50	11.66	1.28	83856.61
9	9.98	2.61	50.75	2.43	14.20	11.72	1.27	83541.81
10	8.05	2.54	57.74	2.59	13.40	11.93	1.28	82381.41
11	11.70	2.81	56.69	2.74	13.75	11.90	1.28	82638.57
12	8.10	3.48	49.45	2.53	13.34	12.03	1.29	81469.01
13	4.04	3.00	50.94	2.82	12.91	12.08	1.28	81799.27
14	3.37	5.32	49.54	3.52	11.22	12.52	1.27	79089.64
15	9.43	3.83	55.30	1.84	12.25	12.39	1.27	79630.12
16	9.23	5.73	56.85	1.58	12.58	12.19	1.27	80371.13
17	6.05	5.16	65.63	0.83	14.06	12.21	1.24	79513.90
18	9.46	5.43	33.86	1.12	14.03	11.43	1.23	86450.18
19	10.18	7.56	33.51	1.71	12.77	11.72	1.23	84961.09
20	7.26	4.37	40.04	0.55	15.25	11.52	1.26	84855.27
21	6.79	6.36	38.48	0.84	14.79	11.58	1.28	84835.78
22	4.09	7.60	47.72	0.68	14.54	12.55	1.32	76334.07
23	8.21	4.98	40.21	0.87	15.19	11.33	1.29	86446.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.27	4.27	50.44	1.70	14.08	11.87	1.27	82562.92
最 大 值	11.70	7.60	65.63	3.52	15.95	12.55	1.36	86450.18
發生時間	11	22	17	14	0	22		18
最 小 值	3.37	2.54	33.51	0.55	11.22	11.33	1.23	76334.07
發生時間	14	10	19	20	14	23		22
零點偏移(率)	-0.03 %	0.01 %	-0.07 %	-0.02 %		-0.01		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.05 %	0.17 %	-0.01 %		0.09		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年12月18日

報表日期: 113年12月18日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.88	8.30	48.43	1.98	13.78	11.07	1.51	76760.84
1	9.33	3.05	57.23	1.05	16.44	10.76	1.52	79202.00
2	9.16	2.87	59.81	1.07	13.99	11.57	1.52	74421.33
3	8.03	2.79	47.55	0.86	14.65	11.48	1.52	77217.08
4	9.64	2.53	52.65	0.95	15.25	10.68	1.52	82985.95
5	9.25	3.60	51.35	1.09	14.82	10.86	1.53	81282.25
6	9.74	2.80	49.92	1.79	14.66	10.75	1.53	79444.23
7	10.66	1.49	47.16	2.85	13.82	11.37	1.51	77337.58
8	10.60	1.42	56.00	2.63	13.93	11.38	1.50	79174.56
9	10.89	1.50	52.49	3.12	13.42	11.26	1.51	80917.60
10	9.68	2.10	49.94	3.49	12.60	11.29	1.51	77603.87
11	7.45	5.52	44.91	3.26	12.55	11.33	1.51	73270.30
12	8.92	4.83	46.84	4.21	12.39	11.35	1.50	73791.61
13	10.93	6.24	46.74	2.94	11.98	11.34	1.50	74415.95
14	11.70	6.13	55.08	2.48	12.26	11.30	1.50	74172.98
15	14.49	7.55	54.76	3.52	12.02	11.27	1.50	74401.54
16	16.20	7.64	57.33	4.36	11.85	11.16	1.51	76290.71
17	17.21	2.69	64.03	2.98	13.03	11.28	1.50	79820.74
18	10.57	3.02	51.83	2.90	12.19	11.13	1.52	81213.24
19	10.51	2.57	53.54	2.98	12.22	11.34	1.51	80675.07
20	11.61	0.74	51.21	3.40	12.19	11.28	1.50	79337.56
21	10.11	1.66	56.65	2.51	15.94	10.47	1.48	84709.67
22	8.16	1.21	49.12	1.19	15.47	10.73	1.49	82927.02
23	8.92	1.28	46.61	2.31	13.61	11.14	1.51	80119.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.61	3.48	52.13	2.50	13.54	11.15	1.51	78395.56
最 大 值	17.21	8.30	64.03	4.36	16.44	11.57	1.54	84709.67
發生時間	17	0	17	16	1	2		21
最 小 值	7.45	0.74	44.91	0.86	11.85	10.47	1.48	73270.30
發生時間	11	20	11	3	16	21		11
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.07		0.00 %
全幅偏移(率)	0.23 %	-0.19 %	0.25 %	-0.25 %		0.17		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								