

報表日期: 113年01月13日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.77	10.73	50.13	1.46	18.39	10.24	1.06	85008.02
1	9.55	3.85	45.70	1.92	16.15	10.66	1.06	84025.36
2	8.73	5.02	40.99	2.32	16.04	10.85	1.06	83007.95
3	10.71	7.68	39.80	2.81	15.43	10.71	1.04	84654.66
4	11.42	4.28	38.10	2.76	15.66	10.50	1.02	85756.39
5	9.28	6.93	37.61	2.85	14.33	11.16	1.02	81556.63
6	7.75	6.62	39.39	1.84	16.41	10.51	0.99	81723.17
7	9.53	3.35	43.50	2.83	14.39	11.24	0.99	82145.69
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	8	8	8	8	8	8	8	8
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	8	8	8	8	8	8	8	8
平 均 值	9.47	6.06	41.90	2.35	15.85	10.73	1.03	83484.73
最 大 值	11.42	10.73	50.13	2.85	18.39	11.24	1.06	85756.39
發生時間	4	0	0	5	0	7		4
最 小 值	7.75	3.35	37.61	1.46	14.33	10.24	0.99	81556.63
發生時間	6	7	5	0	5	0		5
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.01 %	-0.02 %	0.00 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.55 %	-0.06 %	0.11 %		0.00		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年01月13日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	2.10	5.42	57.77	0.62	16.07	10.77	1.09	78932.40
1	3.95	4.40	50.26	0.76	17.21	10.34	1.10	82235.46
2	5.93	6.41	50.50	1.31	15.06	10.64	1.10	78872.80
3	14.67	5.69	54.90	2.94	14.83	10.51	1.10	79813.37
4	10.19	6.76	56.46	3.74	14.63	10.75	1.09	78122.10
5	6.61	6.11	51.78	2.51	14.31	10.60	1.09	79005.85
6	13.61	6.43	59.34	2.66	14.06	10.92	1.08	80070.05
7	8.75	4.38	62.27	2.47	15.48	10.68	1.09	79861.24
8	7.09	5.22	57.15	1.28	15.01	10.68	1.13	82026.38
9	11.11	4.14	57.48	2.27	13.45	10.95	1.10	77508.17
10	2.37	4.49	57.95	1.05	14.67	10.67	1.11	78984.89
11	0.72	3.83	57.90	1.37	13.72	10.88	1.11	78150.33
12	2.69	7.31	52.42	1.99	12.41	10.97	1.10	75797.00
13	5.18	4.36	52.81	2.73	12.77	10.78	1.09	76005.22
14	6.41	5.33	46.07	3.33	13.09	10.33	1.09	76448.86
15	4.65	4.59	48.83	2.04	13.27	10.77	1.09	73829.36
16	4.02	2.45	59.93	1.41	14.28	11.47	1.10	75839.31
17	3.62	1.31	45.78	1.22	14.25	11.27	1.10	73878.68
18	3.47	2.11	42.40	1.38	14.31	10.82	1.09	76855.55
19	3.48	1.81	39.47	1.49	13.72	10.88	1.09	75737.15
20	3.35	2.39	34.42	1.55	14.05	10.33	1.09	79262.68
21	4.04	1.69	36.20	1.33	14.96	10.45	1.10	78037.96
22	3.21	1.15	31.07	0.71	15.77	9.84	1.09	81012.18
23	3.33	4.19	31.57	0.71	16.18	9.81	1.09	78735.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.61	4.25	49.78	1.79	14.48	10.67	1.10	78125.92
最 大 值	14.67	7.31	62.27	3.74	17.21	11.47	1.15	82235.46
發生時間	3	12	7	4	1	16		1
最 小 值	0.72	1.15	31.07	0.62	12.41	9.81	1.06	73829.36
發生時間	11	22	22	0	12	23		15
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		0.04		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	1.25 %	-0.11 %	0.22 %		0.20		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								