

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年08月18日

報表日期: 113年08月18日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月18日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月18日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.80	4.93	61.96	0.41	17.79	11.41	1.21	74674.04
1	5.81	4.18	55.43	0.51	18.23	10.75	1.22	79710.01
2	5.03	4.03	59.23	0.56	17.00	11.08	1.23	78371.36
3	8.14	3.67	56.58	0.71	16.77	10.93	1.23	78758.87
4	7.03	3.60	59.95	0.67	17.47	10.75	1.23	80590.48
5	7.15	3.84	53.73	0.92	16.18	11.11	1.25	78803.65
6	9.16	4.21	57.35	0.80	16.57	11.01	1.25	79563.42
7	3.95	3.04	58.44	0.54	16.18	11.23	1.15	75620.27
8	5.64	2.46	58.92	0.73	16.90	10.94	1.17	79728.22
9	7.89	2.54	57.83	1.01	16.75	10.96	1.19	79380.97
10	6.22	2.29	56.90	1.15	15.78	11.24	1.18	77218.02
11	8.01	2.10	57.09	0.78	16.96	10.98	1.18	78832.56
12	6.54	2.25	54.46	0.88	16.27	11.17	1.17	77634.66
13	8.62	2.25	54.82	0.73	17.02	11.02	1.15	78044.33
14	6.52	2.32	55.49	1.06	15.99	11.28	1.15	75771.20
15	6.17	2.29	56.88	0.79	16.84	10.92	1.15	79188.75
16	9.80	2.10	55.92	0.86	16.81	10.83	1.15	80123.35
17	1.85	2.81	56.25	0.52	16.69	11.00	1.15	78599.87
18	2.27	4.32	57.73	0.53	18.15	10.64	1.15	78969.16
19	3.05	3.61	44.19	0.89	15.42	10.89	1.18	74323.76
20	1.69	3.59	62.33	0.57	15.62	11.79	1.17	67973.79
21	2.45	3.50	61.43	0.33	16.89	11.14	1.15	76385.80
22	2.38	3.06	49.13	0.58	16.10	10.94	1.19	76249.15
23	2.42	3.56	52.68	0.67	16.34	11.12	1.20	75434.11
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.52	3.19	56.45	0.72	16.70	11.05	1.18	77497.91
最 大 值	9.80	4.93	62.33	1.15	18.23	11.79	1.26	80590.48
發生時間	16	0	20	10	1	20		4
最 小 值	1.69	2.10	44.19	0.33	15.42	10.64	1.12	67973.79
發生時間	20	11	19	21	19	18		20
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.03 %	-0.15 %	-0.01 %		-0.10		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.05 %	-0.34 %	0.30 %		0.28		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								