

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月22日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.60	3.20	61.94	1.04	17.13	11.24	1.23	83864.83
1	12.26	3.84	56.13	1.76	16.27	11.43	1.23	83296.97
2	12.31	4.29	61.70	2.38	14.73	11.74	1.25	82081.84
3	8.47	2.00	54.97	2.02	15.85	11.59	1.25	83036.67
4	7.84	2.70	52.53	1.46	16.56	11.52	1.26	82260.32
5	10.56	4.43	57.11	1.85	16.33	11.31	1.29	86195.37
6	9.12	3.27	55.61	1.91	16.50	11.27	1.29	84410.94
7	9.24	3.38	52.41	2.05	15.60	11.46	1.29	83024.42
8	9.95	5.23	57.99	2.30	15.85	11.73	1.29	80947.24
9	4.96	3.58	64.58	1.10	17.48	11.73	1.29	79277.22
10	7.35	5.01	57.70	0.82	18.54	10.74	1.29	86350.91
11	10.37	3.71	43.67	1.75	16.62	11.12	1.27	84914.12
12	8.86	3.51	43.65	2.65	14.68	11.61	1.25	82475.60
13	5.19	3.15	45.10	2.09	15.30	11.60	1.29	82420.20
14	4.22	6.36	46.46	2.95	14.74	12.12	1.29	78079.05
15	8.94	3.80	54.75	1.34	17.18	11.21	1.29	84000.60
16	9.04	3.53	46.53	2.16	15.34	11.43	1.29	83905.33
17	10.14	4.48	43.18	2.32	15.82	11.30	1.27	81524.09
18	10.64	1.57	48.53	2.22	15.33	11.68	1.26	81961.24
19	9.49	2.05	53.82	1.60	16.66	11.43	1.29	83185.60
20	8.20	2.77	63.68	0.86	19.18	10.62	1.29	87204.28
21	9.88	3.60	44.48	1.86	17.35	10.94	1.29	86591.46
22	9.60	3.48	54.15	2.62	15.24	11.72	1.28	81507.31
23	9.25	2.82	55.86	2.32	15.24	11.78	1.24	81429.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.98	3.57	53.19	1.89	16.23	11.43	1.27	83081.03
最 大 值	12.31	6.36	64.58	2.95	19.18	12.12	1.30	87204.28
發生時間	2	14	9	14	20	14		20
最 小 值	4.22	1.57	43.18	0.82	14.68	10.62	1.23	78079.05
發生時間	14	18	17	10	12	20		14
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.01		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.23 %	-0.24 %	0.21 %		-0.12		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月22日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	10.15	2.97	59.70	2.07	15.25	11.08	1.10	82391.01
1	9.78	2.61	57.74	2.73	14.26	11.36	1.10	82015.60
2	8.87	2.12	60.78	2.81	14.35	11.10	1.10	84493.10
3	6.33	2.34	56.67	2.70	13.42	11.45	1.11	79934.66
4	9.15	7.05	65.01	3.17	13.59	11.46	1.13	82088.57
5	10.59	2.01	65.82	2.96	14.11	11.03	1.13	84686.19
6	8.67	2.49	62.77	3.84	12.43	11.46	1.15	81458.68
7	7.55	2.08	64.70	3.47	12.81	11.49	1.16	82165.71
8	7.64	3.88	56.53	2.83	12.95	11.66	1.15	80765.61
9	8.19	2.13	46.44	1.46	13.17	11.31	1.15	80170.53
10	8.30	4.78	48.62	1.71	12.68	11.34	1.16	78897.76
11	2.74	1.93	49.40	1.15	13.29	11.45	1.12	76083.63
12	6.24	1.90	45.49	1.12	14.79	11.04	1.11	81935.44
13	6.45	3.63	45.92	1.08	15.41	10.97	1.14	83654.86
14	6.97	2.68	48.60	1.37	14.28	11.27	1.15	82388.62
15	5.93	2.22	49.81	2.70	13.09	11.57	1.14	80555.38
16	9.76	3.14	49.01	2.67	14.43	11.08	1.14	83362.76
17	10.15	1.83	52.55	2.40	14.43	11.00	1.11	84546.25
18	8.80	2.33	53.79	2.23	14.65	11.08	1.11	84113.96
19	7.89	2.98	48.87	2.47	14.50	11.27	1.15	81195.75
20	8.73	3.13	47.52	2.33	15.83	10.64	1.15	86337.79
21	10.01	2.47	47.52	2.30	14.03	10.76	1.15	85135.58
22	8.85	2.49	45.71	2.75	13.45	11.09	1.15	80102.30
23	7.22	2.51	47.72	3.14	13.25	11.07	1.12	80113.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.12	2.82	53.20	2.39	13.94	11.21	1.13	82024.70
最 大 值	10.59	7.05	65.82	3.84	15.83	11.66	1.18	86337.79
發生時間	5	4	5	6	20	8		20
最 小 值	2.74	1.83	45.49	1.08	12.43	10.64	1.10	76083.63
發生時間	11	17	12	13	6	20		11
零點偏移(率)	-0.09 %	0.01 %	-0.06 %	-0.03 %		0.00		0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.24 %	-0.08 %	0.08 %		-0.06		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年01月22日

報表日期: 114年01月22日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	11.73	2.68	61.33	2.17	15.39	11.03	1.49	79943.45
1	13.72	7.69	54.03	3.73	16.03	11.05	1.49	79195.79
2	9.17	4.27	53.95	3.87	14.99	10.80	1.50	81335.03
3	9.03	1.44	60.20	4.03	14.36	11.05	1.51	78899.67
4	8.74	3.66	57.54	3.64	14.60	11.04	1.50	79306.13
5	9.16	7.27	55.54	3.50	14.94	10.93	1.50	80425.46
6	7.47	6.15	55.89	4.13	14.71	10.99	1.50	80357.33
7	12.02	5.57	46.66	2.33	13.90	11.08	1.49	77858.65
8	8.44	2.14	53.14	1.85	13.79	11.25	1.48	78896.10
9	8.14	1.73	53.70	1.45	14.54	11.12	1.49	79635.44
10	7.72	7.22	55.52	2.47	12.63	11.39	1.50	77964.09
11	7.69	3.51	63.55	1.48	14.36	11.26	1.49	79060.99
12	9.48	1.47	61.85	1.32	16.05	10.73	1.49	82060.46
13	9.54	4.19	59.36	1.53	14.72	11.11	1.50	80441.71
14	8.30	5.13	54.16	1.16	16.03	10.83	1.51	81099.63
15	8.99	2.37	54.24	2.18	15.40	11.03	1.50	79973.86
16	9.54	5.81	47.29	2.86	15.05	10.79	1.50	82537.31
17	9.93	7.03	45.46	1.00	13.70	10.93	1.48	78692.33
18	10.05	4.65	50.35	2.45	15.03	10.80	1.49	81482.20
19	14.50	5.08	50.01	3.22	13.82	11.07	1.50	80388.53
20	12.10	2.51	51.30	1.66	15.16	10.67	1.49	83255.19
21	11.29	6.32	52.81	2.09	16.25	10.26	1.50	85835.08
22	10.30	3.24	55.09	2.66	14.07	11.18	1.50	80251.83
23	9.06	5.15	60.27	2.73	13.82	11.33	1.50	78833.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.84	4.43	54.72	2.48	14.72	10.99	1.50	80322.08
最 大 值	14.50	7.69	63.55	4.13	16.25	11.39	1.55	85835.08
發生時間	19	1	11	6	21	10		21
最 小 值	7.47	1.44	45.46	1.00	12.63	10.26	1.48	77858.65
發生時間	6	3	17	17	10	21		7
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.04 %		0.00		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	1.38 %	-0.22 %	0.02 %		-0.12		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								