

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月25日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.30	2.65	48.09	2.09	18.38	10.71	1.33	70320.07
1	1.48	2.66	44.06	2.14	18.02	10.85	1.33	68680.62
2	3.18	2.73	57.58	2.23	18.13	11.03	1.33	71574.70
3	6.48	2.80	46.66	2.68	17.63	10.96	1.35	71251.38
4	6.96	3.19	43.75	2.72	17.13	10.87	1.35	72111.63
5	9.15	4.17	47.93	3.14	17.95	10.69	1.33	72200.77
6	7.31	4.39	45.50	2.80	18.10	10.55	1.33	71936.03
7	6.92	3.17	47.18	2.50	19.77	10.20	1.33	74122.71
8	7.51	3.63	43.06	2.74	18.50	10.70	1.35	70776.65
9	3.97	3.21	53.45	2.23	19.01	10.94	1.31	70070.11
10	4.72	3.26	48.15	2.20	19.90	10.12	1.35	74380.39
11	8.28	3.95	40.12	2.89	17.01	11.12	1.34	68735.19
12	6.33	3.08	51.94	2.77	18.97	10.60	1.33	71195.17
13	7.56	3.98	40.31	2.97	16.95	11.12	1.33	68895.13
14	4.93	3.32	53.98	2.20	18.67	10.67	1.33	72431.25
15	5.10	3.34	45.55	2.48	17.44	11.07	1.33	70781.58
16	4.94	3.10	55.39	2.15	19.22	10.67	1.33	72341.44
17	7.69	3.57	36.18	2.96	17.82	10.50	1.33	71593.52
18	3.78	3.48	51.01	2.21	18.74	11.32	1.34	64670.85
19	2.08	6.01	60.04	2.14	18.31	11.71	1.38	65591.31
20	5.81	4.36	37.41	2.19	19.59	10.16	1.36	72700.80
21	8.01	3.27	44.24	2.68	19.25	10.34	1.35	72963.91
22	9.54	4.73	37.85	3.12	17.45	10.41	1.31	70244.44
23	7.58	4.24	53.92	2.69	17.94	11.26	1.31	67457.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	5.98	3.60	47.22	2.54	18.33	10.77	1.34	70709.48
最大值	9.54	6.01	60.04	3.14	19.90	11.71	1.46	74380.39
發生時間	22	19	19	5	10	19		10
最小值	1.48	2.65	36.18	2.09	16.95	10.12	1.30	64670.85
發生時間	1	0	17	0	13	10		18
零點偏移(率)	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.24 %	-0.10 %	0.25 %		-0.16	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月25日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.77	5.79	32.28	1.18	20.25	8.74	1.45	84618.52
1	1.47	2.36	35.26	0.80	19.75	9.98	1.45	76611.85
2	0.08	3.35	39.16	0.74	20.02	9.43	1.46	85183.73
3	0.67	2.62	44.69	1.02	18.83	9.91	1.46	81200.31
4	2.48	2.04	46.70	1.41	18.08	9.82	1.45	81263.36
5	6.88	3.58	52.88	1.83	18.20	9.85	1.45	82752.62
6	1.20	5.51	40.88	0.56	19.76	9.64	1.39	78452.34
7	1.11	4.64	36.70	0.43	20.74	9.60	1.39	81458.09
8	1.00	3.54	44.92	0.64	20.06	9.93	1.40	79066.26
9	2.12	4.23	40.73	0.99	19.22	10.23	1.40	82199.63
10	2.77	3.82	45.66	0.74	20.20	9.48	1.39	82955.28
11	4.29	3.48	46.16	0.97	19.72	9.63	1.41	83241.46
12	5.11	4.20	40.96	1.12	20.25	9.40	1.38	83249.68
13	6.84	4.42	41.07	1.32	19.33	9.77	1.38	83482.79
14	6.42	3.60	52.75	0.97	20.55	9.83	1.39	81292.00
15	8.53	3.29	50.06	1.61	18.79	10.12	1.39	81882.83
16	4.67	6.18	45.03	1.01	20.77	8.98	1.40	83044.73
17	3.37	5.82	39.28	1.19	18.43	9.77	1.40	80195.82
18	8.46	4.09	45.71	1.46	19.69	9.63	1.40	82510.20
19	8.48	3.60	50.48	1.07	19.30	9.78	1.41	82808.97
20	6.61	5.84	54.20	1.23	18.46	10.08	1.38	79858.12
21	10.30	5.61	46.85	1.86	19.71	9.28	1.38	83909.11
22	10.25	3.71	42.95	1.64	19.55	9.51	1.38	83344.87
23	6.16	3.61	48.87	0.89	19.80	9.58	1.38	80934.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	4.88	4.12	44.34	1.11	19.56	9.67	1.41	81896.54
最大值	10.30	6.18	54.20	1.86	20.77	10.23	1.47	85183.73
發生時間	21	16	20	21	16	9		2
最小值	0.08	2.04	32.28	0.43	18.08	8.74	1.38	76611.85
發生時間	2	4	0	7	4	0		1
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.06 %	-0.17 %	-0.06 %		-0.02	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.01 %	0.65 %	0.25 %	0.27 %		0.03	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月25日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.32	5.02	53.46	2.62	17.61	10.01	1.30	82456.84
1	3.63	3.13	60.45	2.98	15.71	10.65	1.30	77149.51
2	3.88	3.38	56.27	3.21	15.53	10.47	1.30	77613.19
3	2.85	4.29	55.12	2.73	16.67	10.18	1.30	80215.90
4	4.91	2.69	52.80	2.82	17.02	10.11	1.30	81635.45
5	6.77	2.04	59.67	3.11	16.74	10.34	1.30	80715.65
6	7.01	2.11	58.64	3.06	17.37	10.47	1.30	79401.56
7	5.63	4.59	53.93	2.36	18.07	10.44	1.30	82185.91
8	7.35	3.75	54.41	2.82	19.21	9.90	1.29	84795.48
9	3.41	4.45	50.04	2.46	19.07	9.72	1.32	85107.10
10	7.61	4.62	53.53	2.88	18.34	9.76	1.30	85109.60
11	8.84	3.39	57.94	2.97	17.35	10.14	1.29	82268.88
12	7.43	4.49	56.07	2.73	18.47	9.82	1.32	84965.92
13	5.25	3.36	56.95	2.38	18.94	10.11	1.34	83996.80
14	6.01	3.14	60.39	2.46	18.04	10.37	1.36	84811.99
15	5.97	4.54	57.89	2.51	18.22	10.11	1.33	85852.73
16	4.79	2.52	57.82	2.47	17.92	10.03	1.30	85092.82
17	9.18	2.38	58.73	2.86	17.70	10.21	1.28	81908.75
18	10.62	2.67	58.28	2.91	18.37	9.70	1.27	85121.28
19	9.28	3.47	54.39	2.95	16.75	10.24	1.28	80132.86
20	7.15	6.44	55.62	2.60	16.59	10.12	1.30	80016.07
21	8.69	6.40	51.45	2.88	18.56	9.52	1.31	84015.27
22	10.63	6.96	47.99	3.71	15.20	10.62	1.30	75394.51
23	6.19	5.36	57.76	2.82	18.19	9.92	1.26	80537.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.56	3.97	55.82	2.80	17.57	10.12	1.30	82104.24
最大值	10.63	6.96	60.45	3.71	19.21	10.65	1.36	85852.73
發生時間	22	22	1	22	8	1		15
最小值	2.85	2.04	47.99	2.36	15.20	9.52	1.24	75394.51
發生時間	3	5	22	7	22	21		22
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.03 %	-0.07 %	-0.06 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.33 %	0.07 %	-0.70 %	0.19 %		0.26	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								