

報表日期: 114年08月13日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	8.94	7.26	48.55	2.25	15.61	9.79	1.38	72349.81
1	7.20	7.63	65.79	2.14	17.62	10.08	1.38	73089.12
2	6.35	7.11	52.96	2.00	17.37	9.78	1.39	76565.39
3	7.18	8.94	56.05	2.55	15.22	10.32	1.41	74802.48
4	8.86	7.28	63.27	2.10	16.72	10.18	1.43	78039.16
5	8.07	7.41	61.15	2.24	16.17	10.36	1.40	77384.84
6	7.63	7.22	62.02	2.05	17.01	10.12	1.39	76332.31
7	11.31	8.54	53.35	2.05	15.80	10.18	1.40	74405.54
8	7.10	7.56	60.22	1.51	17.00	10.19	1.42	77238.86
9	7.41	7.62	57.12	1.55	16.30	10.26	1.42	76856.62
10	6.87	9.34	58.76	1.73	16.72	10.10	1.38	78124.62
11	5.30	7.46	60.69	1.76	15.92	10.37	1.38	75994.47
12	8.63	9.12	61.10	2.10	16.45	9.84	1.38	78686.31
13	5.75	7.62	57.42	1.77	16.39	9.95	1.38	74632.37
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.43	保養
16	7.70	8.66	59.56	2.90	16.28	9.43	1.42	80490.87
17	8.17	7.57	59.45	2.76	15.65	9.46	1.40	78576.09
18	8.70	6.38	60.19	2.69	15.90	9.53	1.41	79403.82
19	6.03	8.55	60.86	2.92	13.85	9.96	1.44	76891.67
20	3.86	8.47	60.56	2.94	13.68	10.10	1.44	75723.20
21	8.54	10.05	59.59	2.87	15.80	9.28	1.44	82282.04
22	7.54	6.52	59.10	2.71	16.24	9.57	1.43	77250.86
23	8.97	9.48	60.10	2.84	14.86	9.87	1.39	76354.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	23	22
平 均 值	7.55	7.99	58.99	2.29	16.03	9.94	1.40	76885.20
最 大 值	11.31	10.05	65.79	2.94	17.62	10.37	1.46	82282.04
發生時間	7	21	1	20	1	11		21
最 小 值	3.86	6.38	48.55	1.51	13.68	9.28	1.37	72349.81
發生時間	20	18	0	8	20	21		0
零點偏移(率)	-0.09 %	0.00 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.10		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	-0.47 %	0.02 %		-0.08		0.00 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	95.83 %	91.67 %
備註								