

報表日期: 114年11月27日

項目 單位	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.03	12.64	60.61	0.97	15.45	12.08	1.29	76774.81
1	6.36	11.70	42.69	1.45	15.05	11.20	1.29	84220.73
2	8.86	12.55	40.02	1.88	14.59	11.81	1.29	79752.02
3	2.35	13.06	70.14	0.92	15.52	12.37	1.29	74037.75
4	5.58	12.01	41.73	1.70	15.04	11.64	1.29	80926.51
5	8.77	18.79	60.64	4.96	14.84	11.95	1.30	77520.36
6	4.80	10.40	53.82	2.17	14.73	12.26	1.30	75995.77
7	14.34	13.90	48.12	3.14	14.96	11.57	1.30	81207.07
8	7.61	15.72	75.01	1.35	14.12	12.58	1.31	73413.96
9	13.72	15.39	45.07	1.58	14.69	12.41	1.32	76836.09
10	10.22	14.51	52.32	1.70	13.47	12.47	1.34	78690.17
11	5.34	11.51	29.01	0.70	15.45	11.43	1.31	84234.41
12	15.27	12.32	45.81	1.19	13.58	12.32	1.32	75681.61
13	14.41	12.68	60.31	0.90	14.59	12.16	1.34	77637.99
14	10.60	12.24	51.66	1.21	13.46	12.30	1.34	77573.97
15	0.97	13.22	52.47	0.80	13.57	12.82	1.32	71812.68
16	13.32	12.33	53.31	2.26	13.83	11.72	1.30	82866.95
17	11.34	12.09	49.02	3.75	13.16	12.05	1.30	79739.66
18	5.22	12.83	49.13	2.22	14.79	12.05	1.29	78635.73
19	1.88	12.31	55.44	1.51	14.58	12.10	1.29	78663.62
20	5.63	12.49	44.54	2.37	14.59	12.21	1.29	77349.34
21	10.73	12.27	48.42	2.24	15.13	11.99	1.30	78595.67
22	7.95	12.62	51.69	2.33	14.24	12.36	1.31	76112.22
23	13.28	12.20	54.91	2.61	14.48	12.05	1.31	78625.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.44	12.99	51.50	1.91	14.50	12.08	1.31	78204.37
最 大 值	15.27	18.79	75.01	4.96	15.52	12.82	1.35	84234.41
發生時間	12	5	8	5	3	15		11
最 小 值	0.97	10.40	29.01	0.70	13.16	11.20	1.28	71812.68
發生時間	15	6	11	11	17	1		15
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.05 %		0.00	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	0.67 %	0.41 %	-0.01 %	0.33 %		0.12	-0.06	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 114年11月27日

備註	
----	--

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年11月27日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.50	18.42	46.98	3.94	16.04	9.43	1.23	71023.75
1	10.23	12.24	47.92	2.03	18.05	9.44	1.23	71545.30
2	10.59	12.40	45.01	3.03	17.46	9.58	1.23	73255.15
3	14.25	9.90	58.69	2.03	16.74	9.62	1.24	74105.70
4	12.49	14.57	65.04	2.07	17.43	9.33	1.25	76950.10
5	12.98	14.92	62.21	1.97	16.06	9.78	1.25	75440.41
6	12.68	14.60	50.09	1.98	17.32	9.50	1.25	77587.28
7	10.32	14.68	54.23	3.03	18.97	9.37	1.27	74099.63
8	11.33	9.46	55.40	2.72	16.24	9.56	1.26	72673.00
9	13.71	9.34	47.62	2.62	17.08	9.51	1.25	74308.45
10	10.15	9.38	53.05	2.51	16.73	9.51	1.24	73692.19
11	9.96	10.13	56.44	2.54	17.52	9.16	1.25	75440.75
12	12.59	10.21	44.89	3.25	16.50	9.56	1.25	75963.05
13	11.21	10.19	52.66	2.29	15.98	9.99	1.25	74022.97
14	10.80	10.92	58.97	2.51	14.78	10.62	1.25	69737.74
15	12.92	10.12	55.38	2.77	15.78	10.17	1.25	71665.04
16	8.30	10.01	49.24	3.75	16.14	9.77	1.27	74789.60
17	8.00	10.37	50.05	3.37	14.91	10.12	1.28	72335.97
18	10.13	11.69	52.73	2.25	15.07	10.30	1.27	72146.83
19	14.64	11.79	55.40	2.62	15.12	10.33	1.27	74548.42
20	11.46	11.91	57.32	2.16	15.40	10.25	1.27	74865.35
21	11.19	13.22	56.89	2.27	18.43	9.32	1.27	78204.47
22	12.21	10.87	48.24	2.63	16.22	9.56	1.27	76907.72
23	8.40	13.53	49.99	2.36	16.57	9.59	1.27	75522.32
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.38	11.87	53.10	2.61	16.52	9.72	1.25	74201.30
最 大 值	14.64	18.42	65.04	3.94	18.97	10.62	1.32	78204.47
發生時間	19	0	4	0	7	14		21
最 小 值	8.00	9.34	44.89	1.97	14.78	9.16	1.23	69737.74
發生時間	17	9	12	5	14	11		14
零點偏移(率)	-0.05 %	0.00 %	-0.05 %	-0.01 %		0.01	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	-0.53 %	0.03 %	-0.16 %	0.58 %		0.14	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								