

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年09月24日

報表日期: 114年09月24日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.04	13.43	57.46	3.26	15.96	11.82	1.25	78776.15
1	4.52	12.86	59.63	3.40	17.50	11.21	1.25	83072.60
2	9.76	13.35	53.06	4.96	14.08	11.57	1.25	81892.67
3	6.05	13.60	63.89	3.65	15.81	11.91	1.25	77928.50
4	10.19	13.09	46.14	4.20	15.35	11.60	1.25	81051.26
5	16.89	13.26	61.80	5.08	14.38	11.97	1.25	77264.92
6	4.81	13.54	51.50	3.34	13.66	12.09	1.25	77875.74
7	4.28	13.40	59.08	2.66	15.31	11.81	1.25	79846.91
8	4.16	10.40	66.95	4.92	15.63	11.86	1.25	77760.03
9	2.48	11.12	59.21	4.56	15.97	11.58	1.24	77862.79
10	1.20	27.05	53.36	5.21	14.93	11.90	1.25	75540.33
11	6.36	11.85	69.72	6.02	14.26	12.68	1.23	69679.40
12	0.29	10.19	59.54	4.96	15.06	12.44	1.21	72759.20
13	4.32	9.41	63.79	4.75	15.50	11.81	1.24	75562.58
14	0.45	11.57	53.87	5.13	14.59	11.28	1.24	80564.22
15	0.22	9.12	58.52	4.60	13.94	10.60	1.24	85720.85
16	0.57	14.27	67.40	4.35	14.33	11.49	1.23	77981.82
17	8.88	13.20	54.62	2.38	15.98	11.20	1.24	78368.96
18	4.39	12.53	63.79	2.65	15.26	10.96	1.24	82776.96
19	11.07	12.47	58.31	3.26	14.63	11.40	1.23	79029.85
20	11.00	12.81	61.63	3.74	15.52	11.65	1.23	77379.85
21	10.20	12.50	56.16	2.74	15.98	11.03	1.25	80139.37
22	10.78	12.74	63.03	3.00	16.07	11.36	1.25	77307.31
23	9.05	13.71	61.75	4.32	14.76	11.33	1.25	78011.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.04	12.98	59.34	4.05	15.19	11.61	1.24	78506.40
最 大 值	16.89	27.05	69.72	6.02	17.50	12.68	1.26	85720.85
發生時間	5	10	11	11	1	11		15
最 小 值	0.22	9.12	46.14	2.38	13.66	10.60	1.20	69679.40
發生時間	15	15	4	17	6	15		11
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.11		0.10 %
全幅偏移(率)	1.28 %	0.21 %	-1.89 %	-0.16 %		0.18		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 114年09月24日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	5.90	15.69	57.17	1.34	17.54	11.09	1.04	79429.23
1	5.05	15.63	55.68	2.04	17.75	10.99	1.03	78615.98
2	4.12	16.07	56.69	1.55	17.44	10.71	1.03	82275.18
3	3.54	14.09	67.77	1.85	16.95	11.24	1.03	80782.94
4	4.15	14.35	62.09	0.84	19.68	10.22	1.03	85769.46
5	3.26	13.06	56.99	1.51	17.59	10.91	1.03	82226.14
6	3.93	12.63	69.48	1.99	16.61	11.27	1.02	77924.03
7	2.66	13.06	60.83	1.73	16.69	11.37	1.02	79284.11
8	2.30	9.89	61.56	1.74	16.77	11.25	1.02	79787.60
9	2.32	9.06	62.30	1.84	16.33	11.47	1.02	78732.11
10	2.09	8.63	62.13	1.54	16.97	11.51	1.02	77266.22
11	1.59	14.94	62.41	1.89	16.24	11.53	1.01	77535.22
12	1.37	12.33	57.51	1.84	17.12	11.24	1.00	79409.54
13	0.90	10.12	59.07	2.34	16.45	11.34	1.00	79039.03
14	0.82	11.11	63.43	2.05	16.16	11.80	0.99	75030.25
15	1.16	9.46	63.55	2.63	15.73	11.88	1.00	73929.76
16	1.00	10.85	49.58	1.64	17.45	10.84	1.00	80740.87
17	2.07	14.46	46.47	1.50	17.65	9.96	1.00	80516.17
18	2.11	12.83	58.36	1.89	16.05	10.71	1.01	80916.54
19	2.00	11.90	56.45	1.75	16.59	10.67	1.02	79714.06
20	1.91	11.57	52.12	1.32	18.46	9.99	1.00	80280.68
21	1.92	12.46	55.32	1.39	18.66	10.14	1.01	79618.18
22	2.34	12.39	62.01	1.87	17.43	10.48	1.02	85280.44
23	3.06	13.36	62.87	1.86	17.16	10.92	1.02	82232.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.57	12.50	59.24	1.75	17.14	10.98	1.01	79847.35
最 大 值	5.90	16.07	69.48	2.63	19.68	11.88	1.05	85769.46
發生時間	0	2	6	15	4	15		4
最 小 值	0.82	8.63	46.47	0.84	15.73	9.96	0.99	73929.76
發生時間	14	10	17	4	15	17		15
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.09 %		-0.04		-0.20 %
全幅偏移(率)	1.12 %	0.95 %	1.06 %	0.13 %		-0.28		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年09月24日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	5.95	11.52	55.53	4.01	17.55	9.88	1.43	79799.51
1	6.71	11.67	57.15	4.47	18.32	9.85	1.43	82217.51
2	8.17	12.04	55.97	4.40	16.58	10.53	1.43	81330.75
3	7.18	12.18	54.82	4.46	16.11	10.65	1.42	81362.78
4	6.18	12.13	58.48	4.58	15.90	10.65	1.42	81292.27
5	6.83	12.20	56.39	4.50	17.69	10.19	1.43	85162.15
6	3.48	12.20	56.57	2.14	16.15	10.67	1.42	83178.52
7	3.13	12.12	64.27	2.52	15.21	10.83	1.39	83226.65
8	3.34	14.88	68.55	4.31	15.11	10.96	1.40	76500.53
9	4.32	12.08	65.45	4.09	16.19	10.55	1.42	79243.00
10	4.66	13.16	66.68	4.03	16.84	10.04	1.44	82286.75
11	5.48	14.05	63.50	4.13	17.51	9.82	1.42	80810.16
12	4.96	11.28	66.92	3.87	17.14	9.99	1.40	80325.73
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.41	稽查
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	稽查
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	稽查
16	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.46	稽查
17	14.46	13.07	49.32	3.72	16.75	8.70	1.43	77946.01
18	7.34	13.37	52.96	3.00	17.98	8.33	1.43	76539.69
19	9.01	12.21	60.54	3.00	17.23	8.47	1.45	77326.83
20	5.76	12.47	63.87	2.87	17.23	8.56	1.43	77349.68
21	7.29	14.01	60.13	2.94	17.79	8.54	1.43	77933.45
22	8.93	15.25	66.62	3.09	16.63	9.19	1.42	82916.41
23	11.51	12.39	57.87	3.19	15.97	9.85	1.44	79801.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	22	20
平 均 值	6.73	12.71	60.08	3.67	16.79	9.81	1.43	80327.48
最 大 值	14.46	15.25	68.55	4.58	18.32	10.96	1.47	85162.15
發生時間	17	22	8	4	1	8		5
最 小 值	3.13	11.28	49.32	2.14	15.11	8.33	1.38	76500.53
發生時間	7	12	17	6	8	18		8
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.14 %	-0.24 %	-0.10 %		-0.06		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.31 %	-0.81 %	-0.11 %		-0.08		0.00 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	91.67 %	83.33 %
備註								