

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月19日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	12.55	14.79	50.73	1.01	14.37	12.73	2.05	82936.42
5	7.95	17.39	47.30	2.94	13.97	12.96	3.58	72854.39
6	4.89	14.03	48.53	2.74	13.08	13.47	3.13	71793.69
7	2.57	11.12	47.84	1.84	12.23	13.80	2.97	69079.80
8	5.55	10.84	63.26	2.66	14.17	13.07	1.11	74627.99
9	8.13	12.20	50.34	3.02	14.19	13.03	1.10	74451.20
10	6.32	12.31	45.80	2.61	13.99	13.14	1.09	73355.26
11	7.58	12.43	47.52	3.07	13.83	13.15	1.09	72732.15
12	7.36	13.86	46.90	3.37	12.64	13.59	1.10	69552.20
13	10.69	12.24	48.35	2.23	14.04	13.11	1.10	72738.16
14	6.88	13.79	52.79	1.91	13.47	13.37	1.10	70799.63
15	9.51	14.96	61.12	1.78	14.14	13.44	1.09	69247.72
16	10.07	14.06	53.69	2.62	13.87	12.84	1.09	74762.93
17	11.20	14.62	53.33	3.21	13.01	13.18	1.09	71815.59
18	9.75	12.90	56.34	2.83	12.64	13.35	1.09	70442.10
19	9.40	13.45	59.75	2.69	12.83	13.48	1.09	69596.29
20	9.07	13.85	60.88	2.26	13.84	12.97	1.07	72637.41
21	9.22	15.36	50.31	3.47	11.89	13.23	1.07	68737.23
22	8.54	14.94	53.50	3.22	11.60	13.80	1.07	63725.35
23	8.69	13.34	51.80	1.90	13.82	13.68	1.09	66489.67
監測時數	20	20	20	20	20	20	20	20
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平均值	8.30	13.62	52.50	2.57	13.38	13.27	1.46	71618.76
最大值	12.55	17.39	63.26	3.47	14.37	13.80	3.58	82936.42
發生時間	4	5	8	21	4	7		4
最小值	2.57	10.84	45.80	1.01	11.60	12.73	1.07	63725.35
發生時間	7	8	10	4	22	4		22
零點偏移(率)	-0.40 %	-0.08 %	-0.60 %	-0.21 %		-0.17	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.55 %	0.53 %	0.44 %	0.58 %		-0.15	0.04	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月19日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.34	12.83	61.92	0.56	18.37	11.09	1.02	78147.42
1	6.03	11.72	54.64	1.99	17.76	10.46	1.02	84340.32
2	6.21	11.93	38.18	0.90	18.18	10.61	1.02	83128.49
3	6.29	11.91	56.63	1.32	17.26	10.70	1.02	83186.91
4	6.48	12.11	54.46	1.04	17.34	10.87	1.03	81805.35
5	7.34	11.95	35.19	1.39	17.11	10.72	1.02	82600.16
6	6.98	12.80	43.04	2.68	16.33	10.79	1.04	82007.58
7	6.48	12.28	57.62	1.96	16.13	11.16	1.04	79043.23
8	6.32	13.08	61.13	2.50	16.08	11.02	1.04	80821.00
9	6.31	12.57	59.19	2.45	15.96	11.24	1.04	79357.87
10	6.29	12.52	60.10	2.26	15.37	11.42	1.06	78908.61
11	6.28	12.49	49.79	2.00	15.79	11.35	1.06	77888.47
12	6.34	12.81	48.84	2.98	14.86	11.47	1.06	78349.96
13	6.14	12.22	51.46	1.15	18.18	10.85	1.06	80249.67
14	7.49	11.73	51.69	1.17	18.79	10.32	1.06	83389.33
15	8.46	12.07	62.39	1.46	17.43	10.82	1.06	81143.21
16	8.51	12.93	53.70	2.68	15.24	11.02	1.05	80307.69
17	8.76	12.48	55.94	2.49	15.67	11.37	1.04	78447.66
18	8.76	12.63	50.24	2.40	15.36	11.39	1.05	78730.23
19	8.73	12.44	50.24	2.48	15.68	11.34	1.05	79318.46
20	8.63	12.50	50.73	2.98	15.22	11.17	1.06	79585.51
21	8.68	12.40	46.08	1.97	15.00	11.31	1.03	77573.75
22	9.03	12.37	52.93	1.93	16.25	11.22	1.03	80044.01
23	8.83	12.35	57.86	1.82	16.59	11.19	1.04	79826.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.32	12.38	52.67	1.94	16.50	11.04	1.04	80341.71
最大值	9.03	13.08	62.39	2.98	18.79	11.47	1.07	84340.32
發生時間	22	8	15	12	14	12		1
最小值	6.03	11.72	35.19	0.56	14.86	10.32	1.02	77573.75
發生時間	1	1	5	0	12	14		21
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.01 %	-0.06 %	-0.00 %		-0.11	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.55 %	-0.20 %	0.11 %	0.33 %		-0.18	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月19日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.43	12.37	41.68	2.19	20.78	8.72	1.37	81886.56
1	8.33	12.00	51.30	2.01	18.50	8.99	1.36	79842.01
2	9.24	11.69	53.87	2.00	19.65	9.22	1.36	76818.06
3	10.74	11.30	46.95	2.07	18.39	8.92	1.35	76404.63
4	6.79	11.66	51.89	2.14	19.59	9.08	1.31	74995.35
5	10.24	11.46	38.93	2.44	19.25	8.71	1.31	75712.66
6	9.02	11.10	47.11	2.13	18.57	9.24	1.33	72538.07
7	4.17	14.08	47.77	2.00	17.75	9.46	1.35	70805.25
8	6.69	11.17	42.55	2.29	18.34	8.92	1.35	77344.56
9	5.44	10.77	50.72	2.00	18.09	9.45	1.36	75046.83
10	7.00	10.84	54.99	2.18	17.26	9.66	1.32	73278.32
11	3.59	10.99	55.17	2.02	16.67	9.83	1.31	71777.59
12	3.04	10.99	54.71	1.99	17.01	9.68	1.33	73592.10
13	5.82	11.20	56.11	2.16	16.39	10.03	1.33	70978.62
14	7.13	11.05	54.66	1.76	17.52	9.80	1.34	72061.01
15	8.36	10.91	59.40	1.92	17.27	9.70	1.34	72653.09
16	9.31	11.68	53.33	1.85	17.73	9.63	1.33	74384.47
17	9.18	12.65	40.93	2.15	16.37	9.09	1.31	72063.40
18	9.82	11.15	46.56	1.36	17.01	9.09	1.31	71124.22
19	9.14	11.39	55.61	1.09	17.94	10.19	1.31	70468.25
20	9.15	11.20	46.76	1.61	17.67	9.85	1.32	74629.95
21	8.98	11.18	46.45	1.78	16.10	9.96	1.36	72096.68
22	9.41	11.12	48.26	1.99	15.86	9.98	1.34	72059.26
23	12.63	11.11	54.93	2.29	17.34	9.92	1.33	72565.03
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.03	11.46	50.03	1.98	17.79	9.46	1.33	73963.58
最大值	12.63	14.08	59.40	2.44	20.78	10.19	1.40	81886.56
發生時間	23	7	15	5	0	19		0
最小值	3.04	10.77	38.93	1.09	15.86	8.71	1.29	70468.25
發生時間	12	9	5	19	22	5		19
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.08 %	-0.03 %	0.00 %		-0.46	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	0.67 %	0.52 %	0.09 %	0.64 %		0.14	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								