

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年06月28日

報表日期: 115年06月28日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年06月28日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.48	13.04	55.78	0.53	21.30	10.31	0.97	84921.35
1	1.39	13.15	47.54	0.51	22.33	9.77	0.97	87710.12
2	1.02	13.53	48.69	0.70	19.69	10.57	0.97	83785.65
3	1.41	14.09	58.39	1.65	18.62	10.92	0.97	81885.96
4	0.92	14.35	60.09	1.72	18.31	11.31	0.97	79988.79
5	0.97	13.59	61.35	0.51	20.17	10.64	0.97	83688.03
6	2.02	11.85	48.70	0.90	19.99	10.25	0.96	83450.54
7	1.19	13.49	56.06	1.63	17.61	11.79	0.96	76152.92
8	1.32	15.29	54.22	1.57	15.92	13.05	0.95	67924.76
9	0.68	14.40	49.54	1.85	16.78	12.49	0.98	72255.33
10	0.55	15.04	54.75	2.26	17.22	12.63	1.00	70255.04
11	0.69	14.15	49.86	2.10	17.59	12.21	0.97	73603.06
12	0.83	14.08	53.64	1.95	17.49	12.22	0.97	73228.01
13	0.39	13.98	47.65	1.82	16.65	12.25	0.98	74074.44
14	0.49	14.39	48.95	2.12	17.13	12.29	0.97	72694.22
15	0.43	13.59	40.42	1.43	17.31	11.96	0.96	75781.52
16	9.39	12.31	47.19	1.86	18.87	10.27	0.94	87538.80
17	5.00	11.98	41.40	1.02	19.34	10.16	0.95	88391.84
18	6.93	12.51	51.34	0.63	21.14	10.26	0.97	84223.20
19	3.70	13.43	51.02	0.40	21.79	10.57	0.97	81814.80
20	7.54	12.30	35.41	1.01	19.88	10.21	0.97	86573.93
21	15.92	12.19	55.06	1.72	19.60	10.60	0.95	84454.58
22	6.79	12.42	45.70	0.77	21.74	9.98	0.96	87183.42
23	9.24	11.83	55.62	0.99	21.05	10.08	0.96	86529.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.35	13.37	50.77	1.32	19.06	11.12	0.97	80337.91
最 大 值	15.92	15.29	61.35	2.26	22.33	13.05	1.05	88391.84
發生時間	21	8	5	10	1	8		17
最 小 值	0.39	11.83	35.41	0.40	15.92	9.77	0.94	67924.76
發生時間	13	23	20	19	8	1		8
零點偏移(率)	-0.15 %	-0.01 %	-0.07 %	-0.01 %		-0.04	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.02 %	-2.26 %	0.34 %	0.62 %		-0.02	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年06月28日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.34	11.78	53.98	2.46	21.71	9.07	1.31	77890.33
1	5.01	12.56	61.31	1.95	21.34	9.57	1.31	74396.62
2	8.76	12.53	44.89	2.18	21.19	8.57	1.31	77320.37
3	5.65	12.42	45.52	1.94	20.99	8.68	1.31	76496.94
4	7.99	12.53	51.15	2.14	20.49	9.00	1.31	75473.39
5	5.29	11.98	58.65	2.12	18.65	9.42	1.31	74614.41
6	8.64	11.80	55.49	2.25	19.31	9.07	1.31	74221.22
7	3.08	13.02	48.47	2.09	15.89	11.70	1.35	71600.38
8	3.68	12.99	56.53	1.72	16.27	11.69	1.33	58175.45
9	2.85	12.37	52.70	1.62	17.31	11.10	1.32	61169.94
10	3.23	11.88	49.50	1.61	18.25	10.54	1.36	63940.70
11	2.41	12.46	51.46	1.63	16.25	11.29	1.30	60560.33
12	2.27	12.39	53.84	1.56	16.84	11.18	1.31	60595.90
13	2.83	12.17	49.59	1.56	16.68	11.03	1.31	61587.65
14	3.19	12.08	51.64	1.66	16.91	10.86	1.31	62337.93
15	6.58	12.00	50.47	1.72	17.41	10.72	1.31	63571.03
16	12.08	10.49	52.12	1.77	18.99	8.91	1.31	77303.08
17	13.96	10.98	55.46	1.92	18.72	9.39	1.31	77885.19
18	4.97	10.86	55.95	1.54	19.94	9.35	1.33	74500.20
19	8.70	10.89	46.81	1.53	19.72	9.11	1.36	76477.33
20	8.71	10.93	59.38	1.62	17.79	9.74	1.36	75087.59
21	9.74	11.07	55.90	1.76	19.00	9.64	1.34	75587.46
22	7.55	11.14	53.98	1.72	20.26	9.42	1.32	74883.86
23	11.94	10.96	49.55	2.50	21.20	8.92	1.33	79455.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.69	11.84	52.68	1.86	18.80	9.92	1.32	71047.18
最 大 值	13.96	13.02	61.31	2.50	21.71	11.70	1.36	79455.00
發生時間	17	7	1	23	0	7		23
最 小 值	2.27	10.49	44.89	1.53	15.89	8.57	1.29	58175.45
發生時間	12	16	2	19	7	2		8
零點偏移(率)	-0.02 %	0.01 %	-0.07 %	-0.00 %		-0.02	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.97 %	-1.55 %	-0.64 %	-1.02 %		0.18	0.04	-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								