P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年12月08日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.04	12.44	46.65	2.34	15.91	11.83	1.25	78545.83
1	5.43	15.85	56.79	1.99	16.10	11.96	1.24	77809.26
2	5.89	13.02	57.78	2.60	14.14	12.35	1.22	75855.54
3	5.81	12.83	66.62	1.86	15.05	12.18	1.23	76271.75
4	15.78	15.01	58.45	4.11	14.20	11.87	1.23	79951.34
5	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.24	77718.39
6	4.09	12.57	55.76	2.63	14.50	12.36	1.21	75581.26
7	6.91	12.78	56.59	2.23	14.07	12.50	1.20	74864.18
8	5.96	12.47	42.68	3.16	13.20	12.34	1.20	77093.71
9	6.67	12.47	43.27	2.61	14.29	12.29	1.20	76364.34
10	6.25	12.29	49.38	2.10	14.81	12.05	1.22	78324.62
11	5.60	12.82	57.90	1.74	14.51	12.52	1.25	74563.69
12	4.84	12.33	55.56	1.38	15.01	12.02	1.26	78070.48
13	4.81	12.22	37.06	1.41	15.03	11.78	1.25	80203.28
14	4.88	12.15	42.06	2.05	14.34	12.02	1.25	78625.56
15	5.66	12.39	52.86	1.58	14.84	12.03	1.25	78221.66
16	6.34	12.15	53.49	2.07	14.08	11.90	1.25	80302.20
17	6.07	12.80	65.22	1.15	15.39	12.01	1.26	78072.64
18	6.03	12.04	51.74	1.48	15.00	11.56	1.25	82022.63
19	6.44	12.38	56.25	1.40	15.71	11.85	1.22	78903.83
20	7.13	13.51	68.67	1.54	15.06	12.70	1.21	72360.06
21	6.93	11.98	42.11	1.04	16.73	11.38	1.19	81990.66
22	9.95	12.93	47.95	1.70	15.79	12.23	1.24	75732.93
23	9.94	13.15	45.36	2.12	15.16	12.42	1.24	74468.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	24
平 均 值	6.58	12.81	52.62	2.01	14.91	12.09	1.23	77579.91
最 大 值	15.78	15.85	68.67	4.11	16.73	12.70	1.29	82022.63
發生時間	4	1	20	4	21	20		18
最 小 值	4.04	11.98	37.06	1.04	13.20	11.38	1.18	72360.06
發生時間	0	21	13	21	8	21		20
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.08 %	-0.01 %	0.01 %		-0.07	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	0.06 %	-0.27 %	0.16 %	0.24 %		0.18	-0.06	0.30 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年12月08日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.10	12.83	50.36	1.94	17.23	10.19	1.04	77934.01
1	11.86	13.40	30.56	2.75	16.68	9.71	1.02	76807.75
2	9.74	11.28	52.90	1.37	16.91	9.88	1.02	77390.70
3	12.43	11.62	55.76	2.21	15.44	10.29	1.02	78474.34
4	10.49	13.08	59.13	2.77	16.27	9.89	1.01	79322.50
5	15.22	11.23	55.02	3.19	15.71	9.84	1.01	77754.20
6	6.08	11.12	44.66	1.48	17.09	9.82	1.02	80252.51
7	11.97	11.40	37.77	1.95	17.80	9.48	1.02	78783.68
8	5.04	11.38	40.66	2.02	17.00	9.82	1.02	78797.77
9	6.56	10.98	38.03	2.12	17.03	9.52	1.02	79116.03
10	5.79	11.21	45.10	2.16	16.84	9.57	1.05	78672.21
11	5.07	11.27	51.80	1.78	16.19	9.62	1.06	80091.82
12	1.99	11.03	47.77	1.13	16.82	9.64	1.04	78668.07
13	3.51	11.29	38.00	1.78	15.05	9.86	1.02	77722.66
14	2.65	11.29	40.94	1.38	16.65	9.68	1.03	78689.28
15	5.46	11.08	44.57	2.18	16.72	9.72	1.04	78367.42
16	11.29	11.57	38.27	2.84	17.19	9.48	1.04	82184.89
17	6.58	12.13	34.73	2.53	16.58	9.50	1.05	79981.63
18	12.12	11.17	40.10	3.17	19.95	8.47	1.05	81146.36
19	15.01	11.54	50.82	2.89	17.12	9.00	1.04	82974.09
20	15.76	11.40	26.26	1.74	17.94	9.39	1.03	81737.96
21	11.01	11.22	31.83	2.85	18.29	9.24	1.02	80497.13
22	11.06	10.88	36.24	2.78	17.27	9.50	1.02	78976.31
23	10.07	11.95	49.29	1.25	18.80	9.71	1.02	78972.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.12	11.56	43.36	2.18	17.02	9.62	1.03	79304.82
最 大 值	15.76	13.40	59.13	3.19	19.95	10.29	1.06	82974.09
發生時間	20	1	4	5	18	3		19
最 小 值	1.99	10.88	26.26	1.13	15.05	8.47	0.99	76807.75
發生時間	12	22	20	12	13	18		1
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %		0.02	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.36 %	0.02 %	-0.91 %	-1.56 %		-0.09	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年12月08日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.67	12.78	43.85	1.67	18.22	9.52	1.36	72891.51
1	10.89	11.89	48.65	2.15	17.51	9.90	1.36	70888.74
2	17.70	11.96	48.92	3.71	16.76	9.80	1.36	72004.86
3	12.37	11.67	48.32	1.61	16.30	9.79	1.37	71336.43
4	11.74	12.03	51.08	1.70	16.60	9.72	1.37	71248.42
5	11.61	11.75	54.59	1.45	16.17	10.06	1.37	71774.75
6	11.53	12.87	42.58	1.52	16.71	9.74	1.37	71758.43
7	3.83	11.82	40.33	1.65	16.88	9.61	1.39	74199.77
8	10.07	11.76	39.57	2.23	16.81	9.57	1.39	71239.96
9	12.51	13.06	34.77	2.19	17.77	8.94	1.39	74110.69
10	2.63	12.34	37.88	0.57	17.02	9.35	1.37	72678.85
11	1.24	11.92	40.09	0.75	16.92	9.27	1.37	71961.30
12	1.93	11.05	32.48	0.29	18.67	9.23	1.36	73453.53
13	7.95	11.03	31.39	0.70	18.04	9.36	1.36	74212.93
14	11.73	11.16	37.86	0.92	17.49	9.61	1.37	74008.98
15	10.90	11.42	34.94	1.44	16.94	9.44	1.36	72866.93
16	14.47	11.87	41.85	2.86	17.42	9.35	1.36	75157.67
17	13.44	11.80	36.24	2.49	17.80	9.21	1.36	74491.63
18	12.69	11.68	37.16	2.07	17.22	9.80	1.36	75788.54
19	14.41	11.62	41.11	2.18	17.84	9.99	1.38	76357.17
20	13.16	12.12	34.84	2.03	17.89	9.52	1.38	75965.96
21	9.76	13.16	44.96	4.21	17.22	9.89	1.37	76822.22
22	12.95	11.31	45.77	1.93	18.37	9.74	1.38	76888.04
23	13.53	12.57	49.06	1.59	17.94	10.23	1.41	74127.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.57	11.94	41.60	1.83	17.35	9.61	1.37	73593.11
最 大 值	17.70	13.16	54.59	4.21	18.67	10.23	1.41	76888.04
發生時間	2	21	5	21	12	23		22
最 小 值	1.24	11.03	31.39	0.29	16.17	8.94	1.35	70888.74
發生時間	11	13	13	12	5	9		1
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.15 %	-0.21 %	-0.01 %		-0.17	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-0.61 %	0.43 %	0.00 %	0.88 %		-0.04	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								