

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年11月01日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.27	4.31	57.51	1.75	18.88	11.67	1.05	79334.92
1	7.00	4.83	58.64	1.46	20.70	10.95	1.06	83318.06
2	8.86	5.01	60.31	1.84	19.23	11.14	1.06	82845.12
3	8.27	5.01	51.43	1.52	19.37	10.98	1.06	85231.19
4	9.77	5.39	46.64	1.59	20.41	10.72	1.06	85703.18
5	9.50	3.06	41.89	1.15	18.58	11.66	1.05	84405.95
6	7.50	5.59	50.78	1.19	17.93	12.10	1.05	77073.00
7	6.87	4.93	50.00	1.35	18.50	11.78	1.05	78917.26
8	5.89	5.01	58.14	0.96	18.55	11.85	1.05	78433.13
9	7.11	5.09	61.33	0.87	18.75	11.51	1.05	80995.62
10	9.52	5.35	57.54	1.04	18.47	11.09	1.06	84415.59
11	8.94	5.25	47.67	1.43	18.29	11.23	1.06	83725.83
12	6.11	1.61	57.01	0.76	18.88	11.22	1.07	83405.61
13	8.20	2.92	64.02	0.78	19.13	11.38	1.06	81895.30
14	8.34	3.33	61.40	1.01	18.71	11.13	1.06	83835.26
15	6.70	3.06	63.67	1.45	17.62	12.05	1.07	77556.04
16	2.19	3.24	58.96	0.88	17.36	12.48	1.07	74014.22
17	0.23	6.59	59.88	1.25	16.35	13.73	1.21	64015.76
18	4.20	2.64	40.21	0.84	17.20	12.42	1.11	75176.73
19	6.33	3.30	38.45	1.71	16.93	12.46	1.11	74718.97
20	8.40	2.86	41.83	0.72	18.26	12.47	1.10	73749.91
21	9.08	2.26	37.17	0.68	18.97	10.92	1.08	86063.73
22	9.27	2.09	37.86	1.29	17.30	11.47	1.07	82698.54
23	8.27	1.80	44.09	1.64	16.80	11.40	1.06	83753.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.24	3.94	51.93	1.22	18.38	11.66	1.07	80220.11
最 大 值	9.77	6.59	64.02	1.84	20.70	13.73	1.29	86063.73
發生時間	4	17	13	2	1	17		21
最 小 值	0.23	1.61	37.17	0.68	16.35	10.72	1.04	64015.76
發生時間	17	12	21	21	17	4		17
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.06 %	-0.06 %	0.00 %		-0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.47 %	0.74 %	-0.09 %	0.12 %		-0.12		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 113年11月01日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年11月01日

[illegible]