P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年06月20日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.26	5.95	46.83	3.62	16.50	11.43	0.97	82499.73
1	11.44	4.32	58.37	2.62	17.59	11.49	0.97	81103.22
2	12.60	5.06	59.83	3.57	17.69	11.66	0.97	80694.44
3	9.91	4.13	52.48	2.53	17.55	11.51	0.97	83759.24
4	10.46	5.28	51.13	2.41	17.18	11.57	0.97	82460.57
5	9.38	3.51	48.35	3.19	16.64	11.34	0.97	85142.11
6	9.08	3.15	60.83	3.69	17.42	11.41	0.97	82007.66
7	9.64	2.71	51.17	3.33	17.76	11.34	0.97	83180.27
8	9.68	2.67	53.83	1.31	18.58	11.39	1.01	80950.08
9	9.26	2.62	47.40	1.64	17.95	11.14	1.01	83066.71
10	15.29	4.45	49.56	2.65	14.76	11.76	0.99	78125.65
11	12.62	3.41	51.07	2.46	15.64	11.52	1.00	79517.73
12	8.56	1.85	55.43	1.65	17.50	11.34	1.01	81624.72
13	7.87	1.78	47.24	1.87	16.34	11.59	0.99	78854.72
14	7.44	1.88	47.02	1.87	16.24	11.70	0.99	78717.65
15	9.80	3.37	49.60	3.37	15.55	11.64	1.00	79761.50
16	9.91	6.67	43.08	2.44	14.94	11.46	1.01	79811.72
17	10.80	1.98	45.77	1.68	16.23	11.08	0.99	81901.41
18	12.15	4.60	45.28	2.73	15.51	11.14	0.99	81206.97
19	11.09	3.85	49.23	3.03	16.02	11.38	0.99	82707.37
20	9.30	3.66	48.66	2.05	17.82	10.85	0.98	87146.75
21	9.36	3.58	50.81	1.90	17.57	11.02	0.97	85063.22
22	9.43	3.98	47.73	2.94	16.37	11.32	0.97	81764.11
23	9.67	4.26	49.19	2.70	16.66	11.18	0.99	81840.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.25	3.70	50.41	2.55	16.75	11.39	0.99	81787.83
最 大 值	15.29	6.67	60.83	3.69	18.58	11.76	1.02	87146.75
發生時間	10	16	6	6	8	10		20
最 小 值	7.44	1.78	43.08	1.31	14.76	10.85	0.97	78125.65
發生時間	14	13	16	8	10	20		10
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.06 %	-0.03 %	-0.05 %		-0.09		0.00 %
全幅偏移(率)	-2.62 %	-0.45 %	-0.14 %	-0.71 %		-0.12		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年06月20日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.19	5.62	58.79	3.94	15.25	11.72	0.98	77513.35
1	9.98	3.89	59.88	2.10	18.31	11.03	0.98	79775.22
2	8.57	3.72	55.26	2.02	18.10	11.29	0.98	77625.24
3	9.38	5.58	42.89	2.08	17.90	10.64	0.99	83005.23
4	10.02	2.00	49.69	3.02	15.95	11.27	0.99	79794.68
5	7.72	1.77	57.27	2.27	16.58	11.26	0.98	79704.87
6	7.97	5.63	43.50	2.44	16.11	11.47	0.95	86448.07
7	10.47	1.92	54.71	2.75	16.54	11.20	0.94	79927.14
8	8.90	2.04	55.07	1.98	17.43	11.31	0.94	77738.78
9	10.73	4.08	49.05	2.28	16.56	11.10	0.96	80226.41
10	11.10	2.54	48.88	2.85	16.57	11.23	0.98	79353.79
11	10.80	3.87	50.09	1.59	17.27	11.13	0.96	78943.64
12	12.66	1.53	46.69	1.62	16.68	11.36	0.94	77312.59
13	7.18	1.46	45.23	1.58	18.17	10.96	0.95	79335.29
14	7.73	1.48	45.94	1.87	16.37	11.54	0.95	76527.66
15	9.98	5.82	48.36	3.41	15.56	11.40	0.97	78827.43
16	7.37	3.95	54.90	0.98	16.82	10.97	0.96	81220.80
17	10.06	2.03	57.73	0.67	18.19	10.45	0.96	83313.64
18	12.51	5.02	55.46	1.66	16.20	10.96	0.94	82109.47
19	9.70	4.31	55.98	1.46	18.02	10.51	0.94	83081.85
20	9.27	5.32	55.19	1.50	17.89	10.36	0.94	84889.96
21	10.06	3.84	55.10	1.75	16.94	10.77	0.94	82676.60
22	8.99	4.71	59.98	2.04	15.67	11.43	0.94	78685.60
23	7.85	2.58	57.27	1.49	16.12	11.23	0.94	79611.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.63	3.53	52.62	2.06	16.88	11.11	0.96	80318.69
最 大 值	12.66	5.82	59.98	3.94	18.31	11.72	1.00	86448.07
發生時間	12	15	22	0	1	0		6
最 小 值	7.18	1.46	42.89	0.67	15.25	10.36	0.93	76527.66
發生時間	13	13	3	17	0	20		14
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.10 %	-0.05 %		-0.05		0.00 %
全幅偏移(率)	-0.40 %	0.24 %	0.72 %	0.53 %		0.01		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年06月20日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	16.15	5.09	56.71	1.76	17.35	10.58	0.99	81842.51
1	4.14	5.55	55.00	3.23	18.32	10.41	0.99	82017.97
2	3.52	1.58	51.98	1.42	17.53	10.40	0.97	78162.00
3	1.74	2.48	57.69	0.80	16.95	10.18	0.95	79350.85
4	9.36	5.26	54.08	4.01	15.34	10.92	0.95	78900.09
5	12.06	0.52	55.50	2.71	15.50	11.08	0.96	78922.61
6	11.50	10.20	46.53	2.30	16.68	9.97	0.96	81018.85
7	15.58	4.30	52.71	1.96	16.65	10.67	0.97	79947.72
8	9.30	4.11	59.59	3.92	17.78	10.29	0.94	80590.32
9	9.59	3.36	53.13	0.87	17.75	10.28	0.97	76503.90
10	5.59	2.76	59.95	0.65	18.88	10.20	0.93	81836.57
11	1.72	2.00	64.30	0.60	18.64	11.09	0.95	74160.36
12	1.75	3.44	47.91	0.54	20.68	9.84	0.98	82972.27
13	1.63	5.16	37.67	0.49	17.93	10.46	0.98	78318.32
14	5.77	5.53	41.77	1.01	16.15	11.06	0.98	76425.92
15	4.86	3.73	46.81	0.93	17.61	10.52	0.97	80043.47
16	11.33	5.77	43.22	0.99	17.95	10.03	0.96	84337.98
17	6.00	5.28	47.03	0.34	20.31	9.56	0.94	85748.98
18	9.25	7.82	41.55	0.71	19.44	9.57	0.91	86521.09
19	7.01	6.94	50.25	0.46	18.14	10.82	0.91	76218.06
20	4.62	2.64	46.78	0.40	20.43	9.55	0.94	85276.50
21	8.42	4.53	45.67	0.77	18.49	10.21	0.96	83190.37
22	9.88	3.78	47.28	1.14	17.12	10.52	0.93	80802.27
23	5.56	2.95	43.93	1.08	16.31	10.86	0.92	78878.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.35	4.37	50.29	1.38	17.83	10.38	0.95	80499.49
最 大 值	16.15	10.20	64.30	4.01	20.68	11.09	0.99	86521.09
發生時間	0	6	11	4	12	11		18
最 小 值	1.63	0.52	37.67	0.34	15.34	9.55	0.90	74160.36
發生時間	13	5	13	17	4	20		11
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.08		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.14 %	-0.19 %	-0.04 %		0.26		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								