

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年11月02日

報表日期: 114年11月02日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年11月02日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.05	13.26	55.49	1.12	18.39	10.61	0.97	85030.57
1	0.86	13.61	54.75	1.35	19.83	10.41	0.97	84281.38
2	0.76	12.24	54.54	1.04	18.20	10.37	0.95	83614.15
3	0.78	14.89	56.04	1.21	18.46	10.17	0.94	87028.40
4	0.80	12.05	56.11	1.26	18.22	10.59	0.94	81298.09
5	0.77	12.79	60.45	1.16	18.35	11.27	0.94	77426.21
6	0.90	12.43	59.72	1.08	18.82	10.40	0.96	89005.00
7	0.73	12.09	46.65	0.81	18.80	10.28	0.97	86965.79
8	0.66	12.61	38.07	1.65	17.49	10.58	0.96	86041.74
9	0.68	13.13	38.10	1.93	18.27	10.81	0.97	84044.18
10	0.67	12.77	41.38	3.05	17.84	10.55	0.97	86803.47
11	0.72	10.40	53.37	1.53	18.14	10.74	0.99	84455.84
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	12	12	12	12	12	12	12	12
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	12	12	12	12	12	12	12	12
平 均 值	0.78	12.69	51.22	1.43	18.40	10.57	0.96	84666.24
最 大 值	1.05	14.89	60.45	3.05	19.83	11.27	0.99	89005.00
發生時間	0	3	5	10	1	5		6
最 小 值	0.66	10.40	38.07	0.81	17.49	10.17	0.94	77426.21
發生時間	3	11	12	7	8	3		5
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		0.02	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	0.92 %	-0.96 %	-0.48 %	-0.48 %		0.06	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年11月02日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.11	11.72	59.94	3.08	18.88	9.94	1.43	82923.71
1	12.62	11.77	54.97	3.26	20.58	9.63	1.44	86168.73
2	10.11	11.90	52.92	3.27	19.84	9.11	1.43	82823.83
3	12.55	11.35	51.87	3.56	20.05	9.13	1.43	83257.94
4	10.31	13.55	58.20	3.27	18.87	9.95	1.44	73047.44
5	7.00	13.65	54.57	4.34	14.72	13.02	1.51	60696.93
6	10.56	10.32	51.75	2.02	17.29	11.10	1.53	74418.76
7	8.33	11.25	42.14	2.52	20.37	8.73	1.44	85111.89
8	12.17	10.70	49.91	2.96	19.98	9.11	1.46	82221.55
9	10.45	10.70	58.77	3.02	19.58	9.62	1.44	79627.50
10	15.34	11.22	49.32	3.42	20.16	9.00	1.45	86362.30
11	10.86	10.60	61.33	3.12	18.89	9.70	1.46	82233.33
12	11.55	11.00	64.17	3.15	18.61	9.99	1.43	78359.60
13	10.40	11.35	53.43	3.01	18.00	9.67	1.45	78490.14
14	14.04	12.41	52.88	3.16	19.28	9.24	1.46	82738.82
15	10.81	10.68	63.51	3.29	18.51	9.19	1.50	82969.50
16	12.23	10.31	68.56	2.93	17.66	9.53	1.48	83696.14
17	14.59	12.13	53.98	2.29	19.65	9.27	1.46	87502.88
18	12.08	12.10	52.12	2.14	19.37	9.19	1.46	89144.51
19	16.82	12.22	57.59	2.50	20.03	9.12	1.46	90837.68
20	11.54	12.52	43.50	2.36	19.86	9.03	1.46	87653.43
21	11.27	12.11	46.18	4.38	20.03	8.75	1.46	90019.57
22	10.46	12.52	48.81	3.39	19.97	8.93	1.46	87663.39
23	12.40	11.56	60.91	3.46	19.55	9.43	1.46	86215.27
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.65	11.65	54.64	3.08	19.16	9.56	1.46	82674.37
最 大 值	16.82	13.65	68.56	4.38	20.58	13.02	1.69	90837.68
發生時間	19	5	16	21	1	5		19
最 小 值	7.00	10.31	42.14	2.02	14.72	8.73	1.43	60696.93
發生時間	5	16	7	6	5	7		5
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.07 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.02	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-0.18 %	-0.73 %	0.19 %	-0.60 %		0.35	0.04	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								