

報表日期: 113年05月26日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年05月26日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	2.36	2.04	52.25	0.24	19.32	10.12	0.96	79986.16
1	4.03	2.53	53.48	0.22	19.09	9.46	0.97	85632.24
2	7.76	1.49	59.43	0.24	20.09	9.33	0.98	85537.97
3	13.76	4.94	44.97	1.00	18.25	9.38	0.99	90285.62
4	4.62	5.24	50.00	2.03	16.04	10.36	0.98	83185.44
5	8.61	4.25	58.50	0.56	17.63	10.08	0.99	81878.56
6	8.03	6.27	54.44	0.58	17.68	9.67	0.99	85074.57
7	10.59	7.34	56.89	1.38	17.84	9.34	0.98	86393.06
8	8.22	1.60	53.70	0.86	17.87	9.62	0.99	86187.20
9	2.54	1.72	62.39	0.28	19.58	10.27	0.99	81113.25
10	4.71	7.65	41.07	0.26	20.23	8.89	1.00	90573.06
11	6.97	1.78	44.43	0.56	18.39	9.88	1.00	82381.01
12	2.45	2.73	53.11	0.20	20.64	9.99	0.98	81078.53
13	8.56	3.73	42.37	0.44	18.72	9.82	1.00	84652.79
14	2.48	2.05	50.90	0.21	20.42	9.90	1.01	82502.08
15	1.09	1.57	66.52	0.25	19.59	10.93	0.98	75496.80
16	1.25	5.11	58.97	0.27	18.45	11.00	1.01	73576.68
17	4.06	3.09	44.53	0.24	19.24	9.70	1.02	86055.69
18	4.57	3.29	57.31	0.44	18.79	10.30	0.99	81546.31
19	5.03	2.98	52.62	0.61	17.67	10.55	0.99	81331.20
20	7.16	3.24	59.78	0.72	18.42	10.27	0.98	83067.87
21	6.41	2.88	63.10	0.48	18.38	10.46	0.97	81391.69
22	5.67	5.28	52.45	0.48	18.58	9.93	0.98	84970.54
23	7.62	2.81	56.37	0.50	17.99	10.29	0.99	82640.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.77	3.57	53.73	0.54	18.70	9.98	0.99	83189.13
最 大 值	13.76	7.65	66.52	2.03	20.64	11.00	1.04	90573.06
發生時間	3	10	15	4	12	16		10
最 小 值	1.09	1.49	41.07	0.20	16.04	8.89	0.95	73576.68
發生時間	15	2	10	12	4	10		16
零點偏移(率)	-0.22 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.06		0.20 %
全幅偏移(率)	0.55 %	0.02 %	-0.13 %	-0.03 %		0.41		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								