

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年10月18日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年10月18日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	9.57	4.09	60.04	3.11	17.11	10.99	1.77	78116.42
1	6.25	3.70	57.93	3.06	17.99	10.69	1.77	80326.25
2	9.38	4.12	57.29	3.39	17.34	10.89	1.77	79747.39
3	9.57	6.48	58.98	3.32	17.53	10.53	1.76	82369.97
4	9.42	3.94	55.94	3.26	17.36	10.66	1.72	81430.17
5	9.45	3.63	55.51	3.28	16.87	10.72	1.71	80757.55
6	8.49	5.87	57.01	3.17	16.63	10.84	1.71	79754.33
7	9.65	2.95	54.67	3.33	15.84	11.04	1.73	81773.97
8	9.79	2.18	51.93	2.24	16.13	10.98	1.77	77096.95
9	10.48	2.57	47.33	2.09	16.70	10.71	1.74	77413.56
10	14.90	2.59	49.92	2.73	15.67	10.98	1.76	75354.76
11	6.23	3.73	51.25	2.01	16.51	10.91	1.71	75501.45
12	11.72	2.14	53.25	2.07	17.45	10.75	1.76	77576.63
13	10.86	2.13	57.03	2.26	17.22	10.85	1.77	77852.82
14	10.94	2.04	54.91	2.18	17.25	10.86	1.76	78919.12
15	9.96	2.23	55.69	2.09	17.20	10.89	1.72	79291.08
16	10.46	2.24	55.44	2.04	17.73	10.52	1.72	81883.28
17	10.41	2.25	51.87	1.99	17.29	10.42	1.75	83692.55
18	9.75	3.24	55.39	2.78	17.99	10.20	1.77	84538.77
19	12.08	4.52	54.67	3.05	17.51	10.42	1.77	82770.90
20	12.56	3.82	58.87	3.08	18.10	10.34	1.77	82836.16
21	11.47	4.27	52.87	3.40	16.45	10.92	1.75	80723.14
22	11.47	2.99	53.60	3.37	15.47	11.22	1.71	79337.17
23	8.20	2.45	55.57	3.38	15.66	11.33	1.71	77587.78
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.13	3.34	54.87	2.78	16.96	10.78	1.74	79860.51
最 大 值	14.90	6.48	60.04	3.40	18.10	11.33	1.78	84538.77
發生時間	10	3	0	21	20	23		18
最 小 值	6.23	2.04	47.33	1.99	15.47	10.20	1.69	75354.76
發生時間	11	14	9	17	22	18		10
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.07 %	-0.03 %	-0.03 %		-0.02		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.64 %	0.87 %	0.05 %	0.22 %		0.41		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								