

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年01月28日

報表日期: 115年01月28日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.82	12.94	56.91	2.02	14.88	12.33	1.27	74980.68
1	10.26	13.01	50.84	1.48	16.50	12.51	1.27	72926.50
2	8.81	14.20	51.09	1.55	16.29	11.93	1.28	78039.95
3	12.76	11.81	62.37	2.18	14.83	11.61	1.28	81675.00
4	10.92	12.15	40.85	1.87	15.51	11.74	1.29	80155.86
5	10.30	11.64	52.37	3.28	15.10	11.49	1.30	80014.19
6	8.92	12.84	51.58	2.91	14.36	11.79	1.30	80442.01
7	12.88	12.70	56.93	2.54	14.02	12.16	1.30	77806.83
8	13.04	13.42	52.58	2.22	14.55	11.81	1.32	80870.55
9	11.18	13.98	43.50	2.75	13.65	12.05	1.32	79451.32
10	13.48	13.46	43.54	3.25	13.31	12.07	1.32	80036.24
11	11.67	12.11	51.15	2.20	14.13	12.06	1.30	79149.43
12	10.15	12.46	57.96	2.35	13.50	12.01	1.29	79542.47
13	10.60	12.65	52.70	2.94	12.42	12.19	1.28	78477.93
14	8.17	14.51	61.21	2.56	13.60	13.14	無效	69099.21
15	9.81	12.83	56.06	2.00	14.50	12.27	0.60	76750.40
16	11.05	12.49	58.29	1.78	15.40	11.58	0.62	81633.22
17	10.05	11.64	56.27	2.78	15.13	11.13	0.64	85290.26
18	11.41	11.88	47.65	2.93	14.92	11.63	0.65	81202.32
19	10.23	12.35	54.03	3.12	14.85	11.98	0.64	78625.73
20	9.59	12.69	56.77	2.20	15.38	11.60	0.64	81599.98
21	10.09	12.45	44.56	3.01	15.15	11.45	0.63	82691.19
22	11.33	11.80	48.92	2.64	15.61	11.57	0.63	81249.17
23	10.81	12.59	49.16	3.54	14.10	12.02	0.64	79025.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	23	24
平 均 值	10.72	12.69	52.39	2.50	14.65	11.92	1.04	79197.35
最 大 值	13.48	14.51	62.37	3.54	16.50	13.14	1.34	85290.26
發生時間	10	14	3	23	1	14		17
最 小 值	8.17	11.64	40.85	1.48	12.42	11.13	0.58	69099.21
發生時間	14	5	4	1	13	17		14
零點偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.20 %	-0.01 %		-0.07	-0.01	0.40 %
全幅偏移(率)	0.88 %	0.81 %	-0.74 %	0.44 %		0.23	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年01月28日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	7.06	12.04	47.20	1.54	18.40	9.44	1.36	75399.44
1	8.32	12.19	43.21	1.68	18.42	9.61	1.36	73956.55
2	8.15	12.00	45.86	2.13	17.12	9.75	1.36	74353.15
3	10.68	12.36	50.55	2.77	14.68	10.42	1.36	71800.53
4	7.79	12.59	53.10	2.84	13.97	10.64	1.36	71549.07
5	7.94	15.02	53.79	3.84	13.02	10.34	1.36	70747.68
6	4.83	12.42	54.78	1.10	12.98	10.19	1.36	66730.38
7	9.97	11.82	44.33	1.92	15.29	9.94	1.36	68259.60
8	7.47	12.01	45.44	1.65	14.42	9.82	1.36	69959.49
9	7.91	13.05	48.36	1.81	14.11	9.61	1.36	69315.63
10	8.54	11.81	43.11	1.61	15.03	9.29	1.36	69559.15
11	6.06	12.11	36.62	3.46	14.57	9.39	1.36	69253.89
12	9.06	10.68	30.18	1.95	16.28	8.92	1.36	69878.05
13	6.76	10.47	38.54	2.25	15.82	9.07	1.36	69852.01
14	6.91	10.70	38.54	2.58	15.24	9.19	無效	69068.98
15	7.19	11.34	40.31	3.47	15.64	9.07	無效	70334.17
16	7.79	11.55	36.17	3.40	15.71	8.85	1.45	70467.23
17	10.18	11.03	28.75	3.11	16.04	8.60	1.44	71507.50
18	8.34	10.91	24.91	2.04	17.64	8.48	1.46	72163.45
19	9.04	11.76	47.91	3.07	16.07	8.66	1.46	71425.47
20	8.64	10.90	56.04	2.69	15.40	9.22	1.46	71788.11
21	8.69	11.35	46.80	2.26	17.86	8.40	1.46	72885.92
22	8.24	11.90	45.60	2.38	17.81	8.69	1.47	72268.35
23	7.32	11.25	50.85	2.22	16.22	8.89	1.46	71962.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	22	24
平 均 值	8.04	11.80	43.79	2.41	15.74	9.35	1.40	71020.28
最 大 值	10.68	15.02	56.04	3.84	18.42	10.64	1.49	75399.44
發生時間	3	5	20	5	1	4		0
最 小 值	4.83	10.47	24.91	1.10	12.98	8.40	1.35	66730.38
發生時間	6	13	18	6	6	21		6
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.07	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-1.32 %	0.92 %	-0.14 %	0.23 %		0.20	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	91.67 %	100.00 %
備註								