

報表日期: 113年09月18日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年09月18日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	1.43	4.11	62.80	1.63	18.96	10.95	0.90	79170.94
1	2.17	1.35	56.42	1.85	18.90	10.18	0.88	85518.89
2	1.40	2.18	62.29	1.94	16.26	10.94	0.88	82374.02
3	1.35	3.61	60.11	2.92	15.89	10.91	0.88	83087.46
4	1.47	1.85	64.39	2.37	17.15	10.81	0.88	82108.00
5	1.60	1.72	52.26	2.04	17.41	11.10	0.88	79745.83
6	3.38	1.71	47.85	2.52	16.74	10.58	0.90	83665.40
7	5.70	3.32	57.68	2.44	17.36	10.50	0.90	84175.12
8	5.51	1.04	62.54	1.83	17.53	10.78	0.93	82338.98
9	0.83	1.70	60.83	2.85	15.36	11.75	0.93	74801.41
10	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	0.91	保養
16	9.57	3.62	54.51	2.76	16.93	10.51	0.91	83682.31
17	9.04	2.49	49.43	1.40	18.83	10.22	0.89	85135.81
18	8.18	1.33	52.23	1.80	18.24	10.06	0.89	86821.53
19	7.37	1.39	52.62	2.37	16.64	10.45	0.89	85166.86
20	4.41	1.32	50.71	2.50	16.68	10.59	0.90	84483.19
21	6.42	1.31	55.85	1.88	18.01	10.25	0.90	85929.97
22	10.59	3.97	53.71	1.86	18.30	10.14	0.92	86062.14
23	9.99	2.41	60.07	1.32	19.43	10.06	0.93	86545.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	19	18
平 均 值	5.02	2.25	56.46	2.13	17.48	10.60	0.90	83378.53
最 大 值	10.59	4.11	64.39	2.92	19.43	11.75	0.94	86821.53
發生時間	22	0	4	3	23	9		18
最 小 值	0.83	1.04	47.85	1.32	15.36	10.06	0.88	74801.41
發生時間	9	8	6	23	9	18		9
零點偏移(率)	-1.03 %	-0.05 %	-0.02 %	0.00 %		-0.07		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.11 %	-0.18 %	-0.33 %	0.15 %		0.01		0.00 %
有效比率	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	79.17 %	75.00 %
備註								

