

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年08月20日

報表日期: 115年08月20日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年08月20日

報表日期: 115年08月20日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.32	11.42	47.11	1.55	21.99	8.83	1.26	77360.44
1	8.73	11.69	49.70	2.24	19.35	9.46	1.25	75341.09
2	4.81	11.76	53.98	2.08	19.90	10.01	1.27	73174.20
3	8.57	11.36	56.52	2.33	19.41	9.66	1.27	75612.54
4	5.22	11.15	54.91	2.24	18.99	9.68	1.27	75248.43
5	6.28	11.69	59.04	2.25	19.16	10.19	1.27	72505.45
6	9.19	11.44	52.99	2.28	19.16	9.81	1.27	75571.57
7	10.65	10.87	47.24	2.70	20.12	9.06	1.26	73831.90
8	7.18	11.50	59.14	1.71	18.50	9.86	1.25	74431.51
9	6.91	11.35	59.65	1.73	18.98	9.87	1.29	74657.92
10	8.14	11.18	53.43	1.80	19.27	9.68	1.25	76192.03
11	8.18	11.38	53.91	1.83	19.17	9.74	1.25	76637.54
12	7.89	11.58	58.26	1.65	18.55	10.12	1.25	74722.93
13	3.84	11.56	56.54	1.33	17.54	10.26	1.27	73402.47
14	5.19	11.52	60.21	1.61	18.21	10.16	1.27	73919.65
15	6.13	11.61	61.17	2.05	17.10	10.36	1.26	74704.79
16	9.53	12.46	55.31	2.44	17.51	10.37	1.27	75392.33
17	8.07	11.29	56.81	2.30	18.66	9.80	1.25	75851.54
18	7.92	11.72	61.95	2.30	18.15	9.95	1.26	76053.04
19	8.44	11.44	57.00	2.49	19.37	9.77	1.27	77286.30
20	5.88	11.60	60.15	2.36	19.58	9.95	1.28	75884.56
21	6.14	11.82	58.69	2.52	19.31	10.18	1.25	70894.48
22	3.11	12.48	60.58	2.43	18.34	10.88	1.25	70943.39
23	5.56	12.82	57.62	2.63	19.52	10.25	1.26	76179.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.08	11.61	56.33	2.12	18.99	9.91	1.26	74824.97
最 大 值	10.65	12.82	61.95	2.70	21.99	10.88	1.30	77360.44
發生時間	7	23	18	7	0	22		0
最 小 值	3.11	10.87	47.11	1.33	17.10	8.83	1.23	70894.48
發生時間	22	7	0	13	15	0		21
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.02 %	-0.03 %	0.00 %		-0.06	-0.01	-0.20 %
全幅偏移(率)	0.67 %	0.43 %	0.85 %	0.71 %		0.21	0.00	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								