

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月10日

報表日期: 114年03月10日

| 項目      | #1-HCl_C | #1-CO_C  | #1-NOx_C | #1-SO2_C | #1-H2O   | #1-O2_C  | #1-OPAC  | #1-FLOW_C |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 單位      | ppm      | ppm      | ppm      | ppm      | %        | %        | %        | m3/Hour   |
| 小時\限標   | 60.00    | 150.00   | 220.00   | 150.00   | 100.00   | 25.00    | 10.00    | 999999.00 |
| 0       | 7.89     | 3.20     | 46.05    | 1.13     | 17.11    | 11.34    | 1.30     | 82282.18  |
| 1       | 12.29    | 5.48     | 46.98    | 1.67     | 18.03    | 11.31    | 1.29     | 80975.01  |
| 2       | 8.19     | 3.75     | 48.28    | 1.75     | 17.13    | 11.32    | 1.29     | 79345.74  |
| 3       | 8.91     | 3.74     | 44.86    | 2.24     | 15.94    | 11.64    | 1.29     | 77806.08  |
| 4       | 1.03     | 4.09     | 48.08    | 0.60     | 17.47    | 11.60    | 1.31     | 79825.50  |
| 5       | 10.21    | 3.13     | 60.93    | 0.97     | 18.94    | 11.31    | 1.34     | 83221.75  |
| 6       | 8.72     | 2.72     | 48.84    | 1.22     | 18.11    | 11.09    | 1.34     | 84113.26  |
| 7       | 13.02    | 2.81     | 55.39    | 1.72     | 17.37    | 11.33    | 1.33     | 83030.44  |
| 8       | 3.75     | 3.30     | 57.97    | 0.58     | 18.00    | 11.50    | 1.29     | 80538.00  |
| 9       | 11.97    | 3.40     | 52.84    | 1.60     | 17.07    | 11.30    | 1.33     | 83672.61  |
| 10      | 8.13     | 2.79     | 53.63    | 1.26     | 17.31    | 11.47    | 1.34     | 81804.69  |
| 11      | 9.93     | 2.89     | 67.38    | 0.65     | 17.97    | 11.59    | 1.34     | 80466.50  |
| 12      | 7.02     | 3.55     | 52.80    | 1.47     | 16.88    | 11.46    | 1.33     | 82355.96  |
| 13      | 12.31    | 3.61     | 56.78    | 1.53     | 17.08    | 11.45    | 1.33     | 82264.71  |
| 14      | 3.14     | 4.00     | 52.04    | 1.76     | 15.56    | 11.93    | 1.32     | 79106.75  |
| 15      | 12.32    | 4.23     | 56.09    | 2.30     | 15.69    | 11.82    | 1.30     | 80291.39  |
| 16      | 4.22     | 3.46     | 45.31    | 1.10     | 16.46    | 11.42    | 1.30     | 79269.58  |
| 17      | 8.06     | 3.87     | 54.07    | 0.73     | 18.02    | 11.38    | 1.34     | 80189.38  |
| 18      | 8.21     | 4.45     | 52.26    | 0.88     | 17.99    | 11.10    | 1.30     | 82413.74  |
| 19      | 7.34     | 3.88     | 49.74    | 0.80     | 17.88    | 11.18    | 1.29     | 81700.66  |
| 20      | 3.78     | 3.54     | 46.54    | 0.89     | 17.42    | 11.20    | 1.30     | 82723.24  |
| 21      | 9.47     | 5.12     | 46.26    | 1.14     | 17.54    | 11.02    | 1.33     | 82348.54  |
| 22      | 9.55     | 4.63     | 43.52    | 1.37     | 16.72    | 11.31    | 1.34     | 79503.08  |
| 23      | 7.89     | 3.88     | 56.71    | 0.80     | 17.33    | 11.86    | 1.34     | 73366.85  |
| 監測時數    | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 超限次數    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 有效時數    | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 平 均 值   | 8.22     | 3.73     | 51.81    | 1.26     | 17.29    | 11.41    | 1.32     | 80942.32  |
| 最 大 值   | 13.02    | 5.48     | 67.38    | 2.30     | 18.94    | 11.93    | 1.34     | 84113.26  |
| 發生時間    | 7        | 1        | 11       | 15       | 5        | 14       |          | 6         |
| 最 小 值   | 1.03     | 2.72     | 43.52    | 0.58     | 15.56    | 11.02    | 1.28     | 73366.85  |
| 發生時間    | 4        | 6        | 22       | 8        | 14       | 21       |          | 23        |
| 零點偏移(率) | -0.09 %  | -0.07 %  | -0.03 %  | -0.00 %  |          | -0.12    |          | 0.20 %    |
| 全幅偏移(率) | 0.00 %   | 0.68 %   | -0.15 %  | 0.15 %   |          | -0.21    |          | 0.30 %    |
| 有效比率    | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 %  |
| 備註      |          |          |          |          |          |          |          |           |



P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年03月10日

| 項目<br>單位<br>小時\限標 | #3-HCl_C | #3-CO_C  | #3-NOx_C | #3-SO2_C | #3-H2O   | #3-O2_C  | #3-OPAC  | #3-FLOW_C |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                   | ppm      | ppm      | ppm      | ppm      | %        | %        | %        | m3/Hour   |
|                   | 60.00    | 150.00   | 220.00   | 150.00   | 100.00   | 25.00    | 10.00    | 999999.00 |
| 0                 | 9.35     | 3.09     | 53.17    | 0.86     | 15.90    | 11.08    | 1.52     | 76850.43  |
| 1                 | 9.71     | 8.75     | 55.67    | 0.97     | 17.56    | 10.79    | 1.52     | 79307.91  |
| 2                 | 11.16    | 5.63     | 47.84    | 1.65     | 15.72    | 10.84    | 1.52     | 74832.11  |
| 3                 | 8.55     | 4.13     | 45.57    | 1.88     | 14.38    | 10.91    | 1.52     | 73733.09  |
| 4                 | 15.67    | 5.47     | 47.15    | 2.03     | 14.99    | 10.75    | 1.52     | 77845.99  |
| 5                 | 8.89     | 5.41     | 46.17    | 1.32     | 15.96    | 10.63    | 1.53     | 80126.81  |
| 6                 | 10.44    | 3.16     | 62.38    | 1.23     | 16.78    | 10.69    | 1.53     | 77899.29  |
| 7                 | 11.69    | 5.52     | 59.02    | 1.18     | 16.61    | 11.04    | 1.52     | 81033.54  |
| 8                 | 8.29     | 4.18     | 58.98    | 0.35     | 18.75    | 10.45    | 1.52     | 82425.47  |
| 9                 | 15.46    | 3.20     | 55.52    | 0.92     | 16.45    | 11.11    | 1.52     | 79493.69  |
| 10                | 11.12    | 2.16     | 59.47    | 1.40     | 16.04    | 11.35    | 1.52     | 77745.61  |
| 11                | 8.16     | 1.62     | 59.48    | 0.48     | 17.81    | 10.84    | 1.52     | 79797.02  |
| 12                | 7.04     | 1.45     | 58.09    | 0.54     | 17.13    | 11.11    | 1.52     | 77552.27  |
| 13                | 9.97     | 1.94     | 58.24    | 0.68     | 16.56    | 11.09    | 1.52     | 79433.05  |
| 14                | 8.10     | 1.45     | 61.67    | 0.92     | 15.43    | 11.54    | 1.52     | 76729.19  |
| 15                | 11.30    | 2.00     | 65.85    | 1.20     | 15.60    | 11.30    | 1.51     | 76879.42  |
| 16                | 8.64     | 3.39     | 62.28    | 0.78     | 16.55    | 10.88    | 1.50     | 77783.43  |
| 17                | 8.49     | 4.28     | 54.93    | 0.58     | 16.59    | 10.81    | 1.51     | 78743.95  |
| 18                | 10.89    | 3.63     | 54.99    | 0.88     | 15.94    | 11.07    | 1.51     | 76710.38  |
| 19                | 8.86     | 3.18     | 58.38    | 0.51     | 17.26    | 10.75    | 1.52     | 79970.83  |
| 20                | 9.80     | 5.24     | 56.22    | 0.49     | 16.99    | 10.72    | 1.52     | 79132.22  |
| 21                | 9.90     | 4.44     | 55.47    | 1.69     | 15.39    | 11.19    | 1.52     | 75392.58  |
| 22                | 8.51     | 3.17     | 55.18    | 1.17     | 16.16    | 10.95    | 1.52     | 78953.34  |
| 23                | 7.31     | 2.84     | 61.11    | 0.74     | 16.34    | 11.12    | 1.52     | 78375.25  |
| 監測時數              | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 超限次數              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 有效時數              | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 平 均 值             | 9.89     | 3.72     | 56.37    | 1.02     | 16.37    | 10.96    | 1.52     | 78197.79  |
| 最 大 值             | 15.67    | 8.75     | 65.85    | 2.03     | 18.75    | 11.54    | 1.55     | 82425.47  |
| 發生時間              | 4        | 1        | 15       | 4        | 8        | 14       |          | 8         |
| 最 小 值             | 7.04     | 1.45     | 45.57    | 0.35     | 14.38    | 10.45    | 1.50     | 73733.09  |
| 發生時間              | 12       | 12       | 3        | 8        | 3        | 8        |          | 3         |
| 零點偏移(率)           | -0.14 %  | -0.08 %  | -0.03 %  | -0.02 %  |          | -0.14    |          | -0.10 %   |
| 全幅偏移(率)           | 0.67 %   | -0.39 %  | 0.22 %   | 0.08 %   |          | -0.26    |          | 0.00 %    |
| 有效比率              | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 %  |
| 備註                |          |          |          |          |          |          |          |           |