

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年06月30日

報表日期: 115年06月30日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.19	12.63	49.54	1.51	18.50	12.02	1.20	73861.35
1	5.99	12.05	51.30	1.85	19.55	11.45	1.22	77816.79
2	13.50	11.35	51.59	4.10	19.11	10.50	1.20	86254.73
3	8.21	11.14	58.72	3.48	17.53	10.81	1.22	85621.80
4	12.51	10.95	59.71	3.49	19.28	10.31	1.23	87563.56
5	11.09	12.35	56.24	3.16	19.10	10.63	1.20	85982.27
6	6.51	12.63	63.89	1.93	19.16	10.94	1.21	82679.35
7	5.86	14.16	50.06	2.82	17.06	12.22	1.23	73932.20
8	11.34	13.19	55.42	2.98	18.27	11.43	1.22	79208.87
9	10.41	12.25	42.46	3.02	18.63	10.65	1.18	85045.81
10	14.38	12.88	37.41	4.01	17.17	11.07	1.19	83217.27
11	7.85	13.27	35.70	2.94	16.37	11.09	1.19	83948.43
12	10.33	13.35	33.88	2.38	17.19	11.04	1.20	83811.81
13	7.67	13.22	39.50	2.79	16.10	11.76	1.18	77728.42
14	7.84	13.26	38.68	1.82	15.93	11.65	1.18	79923.97
15	4.98	13.66	43.90	1.45	16.22	12.06	1.19	75813.57
16	8.93	13.51	51.07	1.54	15.94	11.97	1.22	77363.74
17	14.61	12.74	52.75	2.54	18.15	10.88	1.19	84346.88
18	5.04	12.51	50.29	1.63	17.80	10.98	1.18	83790.18
19	8.11	12.34	51.57	1.83	17.91	10.83	1.18	84949.91
20	9.97	14.73	49.76	3.37	16.52	11.30	1.18	82089.52
21	11.46	11.60	58.21	1.77	18.17	11.17	1.18	82116.87
22	14.50	11.11	55.34	2.04	19.27	10.48	1.18	86523.81
23	7.02	11.37	54.85	1.39	19.52	10.75	1.19	84287.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.22	12.59	49.66	2.49	17.85	11.17	1.20	81994.93
最 大 值	14.61	14.73	63.89	4.10	19.55	12.22	1.36	87563.56
發生時間	17	20	6	2	1	7		4
最 小 值	3.19	10.95	33.88	1.39	15.93	10.31	1.17	73861.35
發生時間	0	4	12	23	14	4		0
零點偏移(率)	-0.20 %	0.00 %	-0.19 %	0.00 %		-0.02	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.70 %	0.85 %	-0.22 %	1.31 %		-0.18	-0.06	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年06月30日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年06月30日

報表日期: 115年06月30日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.69	11.14	41.65	2.93	21.05	8.44	1.30	79039.44
1	5.31	11.20	53.43	2.80	21.72	9.24	1.31	74346.68
2	3.10	11.58	56.22	2.90	19.64	9.95	1.31	69833.72
3	2.43	11.50	56.98	3.02	19.09	9.81	1.33	70050.31
4	2.42	12.67	55.04	3.24	19.39	9.61	1.35	74401.68
5	10.04	11.06	61.23	3.69	19.46	9.58	1.36	83638.14
6	11.56	10.94	66.31	4.01	19.83	9.38	1.34	83634.48
7	11.46	11.27	45.47	4.41	19.06	9.18	1.30	84240.06
8	6.81	10.70	44.38	4.08	20.58	9.07	1.33	75729.45
9	8.01	11.24	62.63	3.93	18.70	9.86	1.32	75456.95
10	7.22	11.16	48.05	3.64	18.60	9.21	1.33	74865.08
11	8.64	10.76	51.97	3.43	18.53	9.29	1.29	70892.04
12	7.30	10.56	50.42	3.37	18.93	9.07	1.27	71902.87
13	11.76	10.93	55.68	3.43	17.66	9.70	1.27	68304.39
14	8.23	10.49	48.81	3.25	17.77	9.06	1.27	71897.35
15	6.64	11.43	58.88	3.25	16.90	10.29	1.28	62823.66
16	12.11	10.48	46.00	2.50	19.31	8.63	1.30	72038.83
17	9.21	10.43	47.81	1.73	18.85	8.72	1.33	74102.75
18	14.52	11.56	51.70	1.92	17.57	9.09	1.32	77268.88
19	7.55	11.15	63.15	1.25	18.81	9.70	1.28	73412.75
20	10.97	10.96	59.58	1.33	18.59	9.49	1.30	75960.70
21	4.45	10.68	57.89	1.14	20.86	8.98	1.31	76428.37
22	9.64	10.72	50.57	1.37	19.81	8.83	1.32	76513.82
23	5.08	11.64	62.00	2.04	17.81	10.27	1.32	66284.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.01	11.09	53.99	2.86	19.11	9.35	1.31	74294.43
最 大 值	14.52	12.67	66.31	4.41	21.72	10.29	1.36	84240.06
發生時間	18	4	6	7	1	15		7
最 小 值	2.42	10.43	41.65	1.14	16.90	8.44	1.27	62823.66
發生時間	4	17	0	21	15	0		15
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.02	-0.01	-0.20 %
全幅偏移(率)	-1.01 %	-1.43 %	-0.98 %	-1.00 %		0.34	0.00	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								