

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月15日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.42	1.85	54.99	3.93	16.96	11.07	1.33	72293.91
1	6.76	1.75	57.82	3.10	19.26	10.78	1.33	72855.68
2	10.31	1.77	49.75	3.80	17.97	10.37	1.33	76090.34
3	10.19	1.96	50.37	3.89	16.86	11.23	1.34	71348.78
4	8.43	3.45	51.84	4.51	15.18	11.15	1.35	71488.48
5	11.27	2.49	51.44	5.10	14.93	11.29	1.38	67547.32
6	7.96	1.66	55.14	3.97	16.03	11.31	1.39	71845.18
7	9.38	1.71	46.65	4.30	15.90	11.26	1.39	71884.30
8	8.32	1.95	44.47	4.34	15.65	11.20	1.39	70741.12
9	7.68	1.71	53.39	3.95	15.48	11.27	1.39	70582.33
10	9.13	1.73	50.07	4.16	15.87	11.33	1.39	69985.37
11	8.32	1.83	52.15	3.69	16.49	11.03	1.37	72547.02
12	6.54	2.46	52.35	3.75	16.51	11.14	1.39	70854.62
13	9.01	2.54	51.80	4.19	15.84	11.31	1.40	69293.59
14	8.53	2.91	49.07	3.76	16.49	11.21	1.40	70242.36
15	7.76	2.36	55.71	3.88	16.12	11.21	1.39	70303.22
16	5.62	2.21	52.04	3.52	17.06	10.89	1.37	71994.75
17	6.44	3.19	52.45	3.89	16.01	11.62	1.37	69076.97
18	6.01	1.81	55.65	3.10	17.85	10.85	1.37	73837.23
19	2.86	1.79	52.99	2.65	19.73	10.31	1.38	76232.40
20	3.68	2.62	44.24	2.99	17.82	10.90	1.38	73218.85
21	6.59	2.28	48.00	3.67	16.32	11.23	1.39	69893.09
22	7.16	3.31	66.34	3.42	18.10	11.60	1.40	68277.40
23	6.96	1.74	43.67	3.09	18.45	11.04	1.39	71663.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.72	2.21	51.77	3.78	16.79	11.11	1.37	71420.73
最大值	11.27	3.45	66.34	5.10	19.73	11.62	1.42	76232.40
發生時間	5	4	22	5	19	17		19
最小值	2.86	1.66	43.67	2.65	14.93	10.31	1.32	67547.32
發生時間	19	6	23	19	5	19		5
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.76 %	-0.60 %	-0.21 %	0.09 %		0.07	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月15日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.07	2.85	43.89	2.07	19.27	9.16	1.38	78951.53
1	7.67	1.85	59.59	1.57	20.75	9.55	1.37	78224.05
2	8.87	2.20	54.50	2.31	18.98	9.44	1.33	80937.48
3	6.80	3.15	42.42	2.72	17.17	9.22	1.33	82123.51
4	9.79	3.43	44.61	3.20	16.41	9.41	1.37	80497.59
5	7.17	2.95	44.85	2.51	17.18	8.93	1.35	82016.57
6	11.23	2.77	43.18	4.11	16.83	9.04	1.38	78094.69
7	9.91	3.33	43.35	3.09	16.60	9.06	1.38	79612.90
8	9.77	3.33	48.70	2.79	15.98	9.35	1.38	81202.10
9	9.09	3.03	44.49	2.26	17.65	8.96	1.38	82216.03
10	7.40	6.92	48.20	1.56	18.91	9.17	1.38	81229.68
11	9.42	3.61	56.70	2.44	16.92	9.47	1.41	83901.95
12	2.53	2.12	49.91	1.30	18.12	9.56	1.41	79058.68
13	0.79	2.52	41.42	1.04	18.94	9.40	1.41	79505.08
14	1.57	3.54	44.74	1.17	18.57	9.08	1.41	82010.88
15	3.75	2.42	42.71	1.77	17.29	9.27	1.42	80147.14
16	3.94	2.93	65.26	1.16	19.03	9.35	1.44	80440.58
17	9.93	3.65	64.12	2.10	17.83	9.38	1.42	85230.16
18	6.47	2.50	54.78	1.17	19.67	9.37	1.39	83883.03
19	5.45	2.48	44.68	1.39	18.91	9.45	1.38	80971.10
20	4.18	2.69	54.39	1.12	19.32	9.49	1.38	82844.86
21	5.74	1.63	63.54	1.46	18.12	10.08	1.38	79611.92
22	2.46	1.69	68.82	0.92	19.44	10.33	1.40	75233.85
23	0.05	1.92	61.90	0.74	19.70	10.31	1.40	77426.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.34	2.90	51.28	1.92	18.23	9.41	1.39	80640.49
最大值	11.23	6.92	68.82	4.11	20.75	10.33	1.44	85230.16
發生時間	6	10	22	6	1	22		17
最小值	0.05	1.63	41.42	0.74	15.98	8.93	1.33	75233.85
發生時間	23	21	13	23	8	5		22
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.00 %	-0.15 %	-0.09 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.83 %	0.37 %	0.87 %	0.58 %		-0.13	-0.03	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月15日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.76	2.43	51.84	3.36	15.97	10.38	1.30	75730.88
1	6.51	1.91	56.55	3.59	17.47	10.40	1.30	76953.57
2	6.98	3.37	48.38	3.43	16.19	10.31	1.31	77010.02
3	10.16	5.43	55.03	4.45	15.06	10.48	1.33	77866.84
4	6.51	1.29	57.86	3.70	14.82	10.85	1.31	77273.74
5	11.77	5.18	51.09	4.74	13.53	10.74	1.30	74211.47
6	8.85	5.49	57.22	4.49	12.97	11.09	1.31	71023.99
7	7.39	5.84	47.59	3.76	14.03	10.79	1.29	75167.83
8	10.17	4.48	60.87	4.72	12.78	11.30	1.30	73879.17
9	8.56	4.11	56.44	4.07	13.39	11.01	1.30	74210.18
10	4.38	3.73	47.17	2.96	14.97	10.64	1.30	74239.34
11	1.86	2.96	58.89	2.54	15.60	10.69	1.30	76081.43
12	1.30	2.88	51.76	2.40	15.83	10.42	1.31	74814.69
13	1.63	3.75	51.61	2.21	16.49	10.20	1.31	78449.98
14	2.70	2.65	59.72	2.59	15.90	10.65	1.31	79615.27
15	6.75	3.17	50.89	2.89	15.62	10.41	1.30	77853.46
16	4.54	1.92	65.67	2.83	15.83	10.82	1.30	79413.50
17	6.48	3.66	58.41	2.76	17.17	10.51	1.30	80166.07
18	7.21	1.58	40.62	2.74	15.80	9.97	1.30	79753.18
19	6.75	0.89	54.37	2.83	15.71	10.42	1.30	78478.05
20	2.86	1.01	59.71	2.34	18.15	9.94	1.30	84620.31
21	1.74	4.16	46.66	2.32	16.40	10.32	1.30	78267.93
22	1.85	4.61	60.59	2.40	17.37	10.15	1.30	79709.37
23	2.01	2.51	55.13	2.33	18.62	10.09	1.30	80723.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	5.66	3.29	54.34	3.19	15.65	10.52	1.30	77313.06
最大值	11.77	5.84	65.67	4.74	18.62	11.30	1.35	84620.31
發生時間	5	7	16	5	23	8		20
最小值	1.30	0.89	40.62	2.21	12.78	9.94	1.28	71023.99
發生時間	12	19	18	13	8	20		6
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.04 %	0.32 %	-0.28 %	0.26 %		0.44	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								