

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月13日

報表日期: 113年07月13日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.60	3.87	57.68	0.77	20.63	11.06	1.05	83065.78
1	8.91	4.20	50.33	1.91	19.78	11.23	1.06	82022.41
2	10.82	5.18	46.63	2.90	18.35	11.34	1.07	82007.84
3	9.81	8.57	37.81	2.77	17.91	11.12	1.06	79289.89
4	11.52	5.46	46.93	3.23	17.65	11.02	1.07	81008.99
5	7.89	5.91	56.23	0.84	19.35	10.96	1.08	77787.65
6	8.74	4.76	53.02	1.31	19.15	11.03	1.09	80416.05
7	9.48	5.03	45.87	1.75	18.78	10.97	1.09	81267.29
8	10.40	4.70	53.50	1.14	19.26	10.93	1.08	82942.09
9	9.97	5.66	44.81	1.13	19.78	10.72	1.06	83842.54
10	12.07	5.05	41.35	1.50	19.17	10.95	1.09	82395.87
11	9.07	4.58	46.67	1.18	18.99	10.92	1.08	82111.59
12	11.03	6.51	41.58	2.00	17.66	11.06	1.07	80394.07
13	10.51	4.56	39.48	2.05	18.79	10.58	1.06	79818.58
14	11.04	3.80	51.06	2.01	16.94	11.64	1.06	74511.57
15	10.06	3.45	44.19	2.01	19.21	10.42	1.06	82447.82
16	8.56	4.54	38.20	3.12	17.63	11.41	1.07	75001.56
17	7.66	3.94	51.79	1.74	18.95	11.07	1.06	78364.02
18	8.49	3.28	42.76	2.34	18.13	10.83	1.06	79148.36
19	8.51	1.65	54.32	0.86	20.34	10.47	1.07	82565.98
20	8.41	1.54	59.82	0.81	20.43	10.44	1.08	82327.14
21	7.57	2.48	53.88	0.84	19.58	10.81	1.07	78788.07
22	8.67	3.01	47.17	1.00	19.84	10.57	1.08	82284.45
23	8.20	3.36	46.66	1.08	19.93	10.75	1.09	80574.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.37	4.38	47.99	1.68	19.01	10.93	1.07	80599.33
最 大 值	12.07	8.57	59.82	3.23	20.63	11.64	1.10	83842.54
發生時間	10	3	20	4	0	14		9
最 小 值	7.57	1.54	37.81	0.77	16.94	10.42	1.04	74511.57
發生時間	21	20	3	0	14	15		14
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.05 %	-0.00 %		-0.09		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.49 %	0.02 %	0.23 %		-0.05		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月13日

報表日期: 113年07月13日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月13日

報表日期: 113年07月13日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.62	1.94	59.17	0.81	18.68	10.48	0.94	78295.90
1	4.62	3.81	52.64	1.06	17.75	10.89	0.92	74349.02
2	2.94	11.04	47.70	1.54	15.62	10.97	0.90	75709.32
3	6.96	3.09	48.78	1.73	15.51	11.18	0.89	74598.97
4	6.19	7.14	49.29	1.69	15.78	10.68	0.89	75523.22
5	3.34	6.05	45.73	1.53	15.39	10.92	0.90	72884.03
6	6.47	3.96	47.25	1.31	16.60	10.70	0.90	75459.87
7	5.16	5.69	56.63	1.06	16.73	10.77	0.94	75661.64
8	6.96	2.62	57.04	1.33	17.13	10.42	0.94	78834.01
9	2.01	2.45	59.44	1.00	16.40	10.89	0.92	75007.03
10	1.77	2.60	65.29	0.97	17.31	10.64	0.96	76756.19
11	4.16	3.74	61.03	1.24	16.44	10.58	0.95	78739.64
12	1.75	2.40	63.24	1.25	15.68	10.88	0.92	75981.61
13	5.98	2.36	58.18	1.23	16.83	10.86	0.92	78434.00
14	4.43	7.22	43.90	1.91	15.47	11.19	0.90	70984.18
15	4.15	2.95	49.88	1.29	16.05	10.64	0.91	74697.74
16	6.38	3.13	60.59	1.58	15.36	11.14	0.91	71843.17
17	0.39	2.80	57.41	1.33	15.60	10.90	0.93	72674.15
18	1.06	2.59	61.18	0.93	16.38	10.63	0.92	75176.24
19	1.40	2.45	63.75	0.79	18.18	10.46	0.91	77084.84
20	1.19	5.41	49.02	1.14	16.43	10.63	0.90	79193.99
21	3.10	2.37	57.73	0.99	17.88	10.55	0.90	80907.87
22	1.53	2.58	53.17	0.88	16.43	11.03	0.90	77193.82
23	1.24	2.22	63.83	0.84	16.78	11.33	0.92	75341.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.53	3.86	55.49	1.23	16.52	10.81	0.92	75888.84
最 大 值	6.96	11.04	65.29	1.91	18.68	11.33	0.99	80907.87
發生時間	3	2	10	14	0	23		21
最 小 值	0.39	1.94	43.90	0.79	15.36	10.42	0.88	70984.18
發生時間	17	0	14	19	16	8		14
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.05 %	-0.12 %	-0.04 %		-0.03		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.16 %	-0.09 %	0.02 %		0.26		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								