

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年12月15日

報表日期: 113年12月15日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.02	3.61	38.31	2.90	12.88	12.00	1.23	82576.34
1	9.95	3.90	50.94	1.62	13.92	11.95	1.23	82077.73
2	10.05	4.59	50.34	1.88	12.52	12.41	1.23	79088.64
3	8.20	3.45	64.60	1.35	13.44	12.68	1.23	75120.98
4	7.95	3.86	51.92	1.38	13.83	12.13	1.23	80054.19
5	8.35	3.54	59.15	2.35	14.06	12.09	1.27	77725.30
6	8.55	3.79	57.74	2.37	14.45	12.02	1.27	79827.62
7	8.17	3.53	55.16	3.14	12.96	12.32	1.27	78542.90
8	9.40	3.07	62.09	3.30	13.12	12.18	1.28	80838.97
9	9.57	3.44	62.15	3.10	13.40	12.34	1.27	79358.38
10	6.28	3.91	64.09	2.57	13.43	12.56	1.26	77084.20
11	9.65	3.41	55.40	2.76	13.46	11.93	1.26	83003.68
12	7.16	3.21	66.79	2.01	14.05	12.38	1.28	78465.64
13	6.06	4.63	50.12	2.90	12.94	12.25	1.29	80606.79
14	8.73	3.73	48.94	3.18	13.22	11.98	1.28	82334.87
15	3.53	4.05	47.97	3.52	11.69	12.43	1.28	79652.81
16	4.23	4.55	47.25	3.59	11.70	12.41	1.27	80255.21
17	5.69	5.62	48.53	3.99	11.33	12.53	1.27	78805.49
18	3.40	4.26	55.63	2.89	12.76	12.26	1.25	80561.81
19	8.87	3.65	59.24	2.72	13.35	12.26	1.25	80246.05
20	8.56	3.63	58.87	2.20	13.84	11.99	1.26	82116.36
21	8.73	4.34	42.02	2.32	13.85	12.25	1.26	79781.72
22	8.02	3.92	42.70	2.98	13.52	11.96	1.26	82597.68
23	8.79	3.64	42.63	2.55	13.83	11.79	1.27	83727.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.83	3.89	53.44	2.65	13.23	12.21	1.26	80185.44
最 大 值	10.05	5.62	66.79	3.99	14.45	12.68	1.29	83727.19
發生時間	2	17	12	17	6	3		23
最 小 值	3.40	3.07	38.31	1.35	11.33	11.79	1.23	75120.98
發生時間	18	8	0	3	17	23		3
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.38 %	0.26 %	0.25 %		0.30		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月15日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	4.42	1.87	47.80	2.50	13.09	11.65	1.18	80987.71
1	9.22	3.05	45.28	1.89	12.65	11.64	1.18	81719.53
2	7.65	2.80	44.07	1.36	12.47	11.52	1.15	77885.68
3	8.41	1.69	48.31	1.26	13.99	11.41	1.15	76802.88
4	7.61	2.22	50.31	1.18	14.69	11.18	1.16	78787.04
5	6.90	2.78	38.30	1.60	13.84	10.98	1.16	80459.82
6	0.39	3.68	49.22	2.65	13.71	11.49	1.13	74569.67
7	2.72	2.26	55.92	2.28	13.87	11.18	1.14	78353.84
8	8.10	2.24	52.38	3.19	13.06	11.14	1.16	81054.76
9	11.36	2.68	51.32	3.38	12.51	11.16	1.15	80888.98
10	7.56	2.27	55.69	2.18	13.20	11.42	1.13	77757.10
11	5.82	3.30	48.70	2.99	12.69	11.25	1.13	79447.22
12	6.18	2.52	55.51	2.76	13.13	11.39	1.15	80410.71
13	5.86	2.42	55.65	2.89	12.88	11.29	1.18	84253.62
14	4.83	3.10	52.32	2.80	12.37	11.52	1.18	82563.96
15	1.48	3.87	55.82	2.37	12.54	12.41	1.18	76460.45
16	0.66	4.43	39.52	2.69	13.24	11.51	1.18	84082.14
17	3.05	3.48	42.95	2.45	13.88	11.10	1.17	86281.53
18	2.40	6.12	40.30	3.68	12.41	11.44	1.16	84125.50
19	4.48	2.60	43.56	2.92	12.49	11.87	1.15	80598.04
20	5.75	1.63	45.26	2.53	13.56	11.49	1.17	83246.05
21	9.70	5.04	39.04	4.11	13.28	11.35	1.17	83999.11
22	6.28	1.68	42.37	5.57	11.94	11.59	1.16	83563.56
23	1.93	0.52	41.43	3.59	12.73	11.84	1.17	80490.50
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.53	2.84	47.54	2.70	13.09	11.45	1.16	80782.89
最 大 值	11.36	6.12	55.92	5.57	14.69	12.41	1.19	86281.53
發生時間	9	18	7	22	4	15		17
最 小 值	0.39	0.52	38.30	1.18	11.94	10.98	1.12	74569.67
發生時間	6	23	5	4	22	5		6
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.11		0.00 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.14 %	0.01 %	0.14 %		0.14		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月15日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.36	3.84	41.54	3.55	13.57	11.10	1.52	81774.90
1	10.19	2.58	48.50	1.24	14.33	11.19	1.52	80396.73
2	10.40	2.42	53.60	1.59	13.08	11.49	1.50	79169.25
3	11.95	2.48	53.72	2.15	14.00	11.11	1.51	81571.74
4	6.77	3.27	52.75	3.14	14.03	11.18	1.51	80737.76
5	5.57	3.13	52.59	3.04	12.97	11.29	1.51	80768.71
6	11.80	2.95	47.64	2.86	13.30	11.02	1.51	81860.16
7	12.16	3.40	56.34	2.75	13.07	11.13	1.50	75885.57
8	11.11	2.76	62.31	2.43	13.45	11.15	1.50	82074.16
9	14.99	3.41	55.60	3.54	12.38	11.11	1.50	80032.95
10	14.05	2.47	60.15	2.40	12.66	11.23	1.50	78778.50
11	7.47	3.08	48.46	1.80	13.09	11.07	1.49	76188.02
12	13.66	2.83	55.55	2.94	13.51	11.23	1.49	80574.17
13	10.88	3.21	51.32	3.23	12.71	11.17	1.51	82021.78
14	5.77	3.11	56.93	3.50	13.16	11.48	1.52	80282.14
15	10.25	4.01	52.86	1.84	15.34	10.43	1.52	85770.65
16	16.99	0.97	55.81	1.27	13.83	10.92	1.52	83602.13
17	9.37	2.52	59.05	1.99	13.21	11.18	1.52	81991.81
18	10.66	2.50	54.56	1.86	15.17	10.48	1.52	85138.94
19	11.05	3.35	58.75	2.20	13.18	11.29	1.52	80854.29
20	9.35	1.70	65.85	1.88	14.10	11.35	1.52	79621.71
21	10.59	1.63	65.92	2.49	14.31	11.37	1.52	78848.05
22	11.27	5.75	53.71	3.18	12.40	11.68	1.52	78209.19
23	10.94	3.78	56.51	2.48	13.19	11.53	1.52	79234.52
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.73	2.96	55.00	2.47	13.50	11.17	1.51	80641.16
最 大 值	16.99	5.75	65.92	3.55	15.34	11.68	1.52	85770.65
發生時間	16	22	21	0	15	22		15
最 小 值	5.57	0.97	41.54	1.24	12.38	10.43	1.48	75885.57
發生時間	5	16	0	1	9	15		7
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.05		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.26 %	0.33 %	0.24 %		0.35		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								