

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月24日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.51	1.74	58.56	2.37	19.78	10.04	1.31	74345.22
1	8.92	2.13	32.51	2.77	18.90	10.39	1.30	70732.02
2	9.38	1.73	41.62	2.85	17.92	10.53	1.30	69405.20
3	5.49	1.97	55.13	2.58	17.46	10.81	1.31	68841.03
4	7.83	1.76	46.65	2.79	17.23	10.46	1.32	71047.84
5	1.94	6.30	41.76	2.33	18.74	10.42	1.34	68857.92
6	3.11	5.61	45.20	2.33	18.98	9.94	1.34	73531.21
7	9.63	7.03	37.81	3.24	17.39	10.64	1.33	68751.82
8	7.36	5.39	40.21	2.84	17.84	10.54	1.34	68499.77
9	8.01	5.51	47.74	2.69	19.04	10.37	1.32	69697.85
10	6.19	5.25	52.77	2.18	19.89	10.22	1.36	73158.89
11	3.13	7.13	36.82	2.00	20.01	9.99	1.33	72900.46
12	8.16	6.78	33.15	2.83	18.37	10.27	1.33	70668.18
13	5.47	6.38	37.75	3.01	18.15	10.86	1.33	66088.64
14	5.34	6.37	54.68	2.40	19.07	10.63	1.33	71477.48
15	8.30	5.96	34.68	3.08	17.45	11.03	1.33	66347.80
16	1.87	5.89	51.42	2.36	17.70	11.61	1.35	63371.25
17	3.07	9.38	42.53	2.78	16.67	11.08	1.32	67559.10
18	4.25	3.45	48.27	3.00	16.70	11.46	1.32	62593.09
19	5.00	2.62	58.16	2.49	18.95	10.60	1.33	71767.63
20	8.87	2.77	34.35	3.14	17.56	10.25	1.33	71492.02
21	7.56	2.93	43.28	2.91	17.04	10.94	1.35	67091.69
22	12.00	3.24	45.81	3.79	16.28	10.58	1.36	68981.36
23	7.56	2.87	44.73	2.99	17.23	10.76	1.34	68204.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.46	4.59	44.40	2.74	18.10	10.60	1.33	69392.17
最大值	12.00	9.38	58.56	3.79	20.01	11.61	1.38	74345.22
發生時間	22	17	0	22	11	16		0
最小值	1.87	1.73	32.51	2.00	16.28	9.94	1.29	62593.09
發生時間	16	2	1	11	22	6		18
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.92 %	0.56 %	0.01 %	0.37 %		-0.15	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月24日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.91	4.63	28.18	1.55	18.49	9.06	1.41	78358.18
1	1.89	3.42	37.12	0.91	19.32	9.60	1.43	78631.76
2	2.03	1.75	41.94	1.15	18.81	9.63	1.43	80456.84
3	2.16	2.40	50.01	1.21	18.42	9.49	1.44	80652.87
4	1.19	3.34	36.65	0.88	19.51	9.04	1.44	83312.52
5	1.03	4.94	36.55	0.88	19.71	9.18	1.41	82124.85
6	3.89	2.29	51.44	1.08	19.68	9.47	1.44	79354.62
7	3.17	3.51	43.52	1.01	20.09	9.21	1.46	83362.44
8	0.99	2.62	32.21	0.80	19.94	9.60	1.47	78915.35
9	3.43	5.48	35.02	1.50	20.76	8.55	1.46	86487.97
10	5.25	1.92	34.28	1.28	19.82	9.05	1.46	82673.72
11	4.04	4.86	34.16	1.16	20.02	9.42	1.46	82447.75
12	7.07	3.34	37.99	1.36	20.75	9.14	1.49	83500.59
13	9.77	4.66	38.47	2.01	20.37	8.87	1.48	83806.09
14	7.87	3.00	39.14	1.52	20.32	9.07	1.48	84357.84
15	4.00	2.14	37.27	1.08	19.44	9.65	1.46	80040.68
16	6.85	3.50	44.37	1.47	18.87	9.70	1.46	79034.49
17	4.50	2.58	39.08	1.61	17.86	10.08	1.45	72577.46
18	0.13	1.76	48.77	1.30	18.44	10.55	1.40	70915.92
19	0.90	3.25	38.71	0.95	20.23	9.43	1.41	80884.01
20	3.94	2.08	36.23	1.54	18.33	9.88	1.41	79823.69
21	13.51	2.40	49.94	2.20	18.32	9.98	1.42	80522.15
22	12.82	4.84	48.99	3.23	16.66	10.58	1.43	77173.67
23	8.84	4.56	35.16	1.84	19.22	9.06	1.43	80749.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	4.80	3.30	39.80	1.40	19.31	9.47	1.44	80423.55
最大值	13.51	5.48	51.44	3.23	20.76	10.58	1.50	86487.97
發生時間	21	9	6	22	9	22		9
最小值	0.13	1.75	28.18	0.80	16.66	8.55	1.38	70915.92
發生時間	18	2	0	8	22	9		18
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.03 %	0.00 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.23 %	-0.19 %	-0.28 %	-0.01 %		0.01	-0.03	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月24日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.18	2.46	52.56	2.61	17.31	10.18	1.33	82675.76
1	2.52	4.25	55.31	2.55	18.58	9.84	1.33	85429.04
2	4.89	3.86	53.03	2.98	16.63	10.43	1.32	80485.82
3	4.21	2.01	59.50	2.99	16.65	10.22	1.31	81464.85
4	2.23	2.83	54.56	2.58	19.11	9.71	1.33	87924.83
5	1.62	4.27	45.96	2.39	17.80	9.92	1.34	84202.03
6	6.56	2.43	56.85	3.24	18.08	10.08	1.34	85047.09
7	4.82	2.99	54.44	2.94	17.24	10.40	1.35	89321.27
8	6.57	3.40	52.45	3.26	18.06	10.09	1.34	82544.86
9	7.57	6.88	44.92	3.06	19.93	9.46	1.36	86870.49
10	8.33	1.55	50.96	3.19	18.28	9.92	1.32	84602.65
11	6.26	2.89	51.58	2.69	19.16	9.88	1.38	85608.55
12	8.36	4.90	52.57	2.96	17.98	10.15	1.35	84399.94
13	7.01	2.34	57.37	2.83	18.47	10.19	1.34	83083.13
14	8.10	2.57	52.47	2.99	17.24	10.32	1.37	82064.05
15	4.40	2.52	57.16	2.60	17.29	10.71	1.37	79016.01
16	4.06	3.95	52.23	2.51	18.49	9.95	1.30	83199.83
17	6.29	2.54	63.21	3.49	14.90	11.56	1.31	73367.16
18	1.66	3.22	68.39	3.54	14.40	12.14	1.28	67289.56
19	1.52	3.47	62.41	2.62	17.14	10.26	1.30	80990.94
20	3.08	5.21	54.28	2.98	15.80	10.35	1.30	77628.59
21	6.24	1.59	60.90	3.44	15.66	10.55	1.31	79409.72
22	9.32	2.79	61.96	3.82	14.67	10.82	1.30	78412.81
23	6.66	3.35	55.99	3.08	16.19	10.61	1.30	76423.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	5.23	3.26	55.46	2.97	17.29	10.32	1.33	81727.60
最大值	9.32	6.88	68.39	3.82	19.93	12.14	1.39	89321.27
發生時間	22	9	18	22	9	18		7
最小值	1.52	1.55	44.92	2.39	14.40	9.46	1.25	67289.56
發生時間	19	10	9	5	18	9		18
零點偏移(率)	-0.24 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.92 %	0.18 %	-0.95 %	0.15 %		0.32	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								