

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年10月25日

報表日期: 113年10月25日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	7.20	4.16	54.74	1.11	18.90	11.76	1.08	78965.45
1	7.54	4.58	51.97	1.17	19.77	11.78	1.08	78036.87
2	9.57	8.15	46.77	1.00	19.24	11.40	1.07	81772.04
3	7.47	3.46	54.52	0.96	18.29	11.55	1.07	81482.44
4	9.05	4.66	44.85	1.45	17.55	11.49	1.07	82920.85
5	8.27	3.94	53.69	0.95	19.03	11.24	1.07	82909.73
6	5.30	3.68	62.37	0.76	18.84	11.42	1.07	82282.33
7	7.07	3.24	47.33	1.56	17.72	11.59	1.07	81951.07
8	4.19	3.23	56.55	1.17	18.74	11.41	1.07	82146.51
9	9.22	3.43	51.85	1.52	18.05	11.26	1.06	83851.46
10	8.31	3.37	54.41	1.28	18.10	11.48	1.06	80407.42
11	8.87	3.27	60.03	1.12	19.21	11.17	1.05	84473.89
12	9.36	3.08	61.58	1.40	17.89	11.52	1.06	81742.65
13	8.27	3.27	48.74	1.40	17.53	11.70	1.04	79919.27
14	5.88	3.30	55.94	0.97	18.33	11.66	1.06	80113.72
15	6.75	3.23	57.70	1.31	18.09	11.40	1.07	82720.92
16	9.05	3.32	51.69	1.33	18.04	11.25	1.07	84001.03
17	10.23	3.18	55.22	1.61	17.67	11.25	1.06	84564.52
18	8.77	3.08	52.93	1.88	17.34	11.49	1.04	82577.84
19	8.13	5.04	49.13	1.84	16.91	11.47	1.04	82839.44
20	10.91	3.77	43.84	2.16	16.61	11.38	1.06	82912.22
21	11.04	3.64	63.35	1.71	18.34	11.00	1.06	85512.02
22	10.52	3.75	64.11	1.36	17.72	11.70	1.06	80451.34
23	10.53	3.29	54.26	1.12	17.86	11.79	1.06	79321.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.40	3.80	54.07	1.34	18.16	11.47	1.06	81994.87
最 大 值	11.04	8.15	64.11	2.16	19.77	11.79	1.10	85512.02
發生時間	21	2	22	20	1	23		21
最 小 值	4.19	3.08	43.84	0.76	16.61	11.00	1.02	78036.87
發生時間	8	12	20	6	20	21		1
零點偏移(率)	-0.03 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		-0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.12 %	-0.49 %	0.19 %		0.09		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年10月25日

[illegible]

