

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年10月24日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.30	9.79	56.97	0.21	21.68	10.39	1.10	77615.04
1	2.01	8.54	54.63	0.27	22.05	9.78	1.08	81227.51
2	9.11	7.90	45.70	0.94	20.10	10.37	1.07	79171.01
3	9.26	9.87	39.11	1.69	17.67	10.81	1.07	74470.68
4	8.86	9.04	48.14	0.91	18.82	10.92	1.08	75087.92
5	9.26	9.21	49.25	0.77	18.31	11.07	1.07	77521.36
6	8.72	7.59	40.50	1.02	18.09	11.15	1.07	73104.31
7	7.82	8.81	40.22	1.59	16.78	11.40	1.07	72726.00
8	7.99	7.85	49.02	1.43	17.70	11.12	1.09	73349.80
9	4.11	6.94	52.44	0.56	19.27	10.96	1.07	73646.99
10	1.82	7.28	42.58	0.45	18.21	10.86	1.07	75632.39
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
15	6.36	9.94	67.43	1.48	19.30	10.63	1.10	77000.13
16	9.11	11.60	54.08	1.98	18.84	10.66	1.08	77459.35
17	8.67	9.87	53.07	2.01	17.99	10.91	1.10	77047.54
18	5.72	10.22	66.21	1.34	19.54	10.85	1.10	76727.15
19	0.84	10.90	51.67	1.81	18.78	10.76	1.10	78363.01
20	4.51	9.96	59.46	1.65	18.46	10.84	1.10	78140.82
21	7.23	11.74	49.43	1.80	18.01	10.63	1.10	78000.99
22	8.88	11.37	58.05	1.86	17.76	11.18	1.10	74829.61
23	8.34	11.18	53.45	1.98	18.04	11.39	1.10	73420.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平均值	6.50	9.48	51.57	1.29	18.77	10.83	1.09	76227.12
最大值	9.26	11.74	67.43	2.01	22.05	11.40	1.12	81227.51
發生時間	3	21	15	17	1	7		1
最小值	0.84	6.94	39.11	0.21	16.78	9.78	1.06	72726.00
發生時間	19	9	3	0	7	1		7
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.06 %	-0.06 %	-0.01 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.04 %	0.01 %	-0.07 %		0.07		0.20 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年10月24日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.74	6.75	63.72	0.70	18.23	10.42	1.02	83386.88
1	0.11	6.05	50.30	1.25	19.00	10.04	1.02	85598.42
2	3.21	6.92	59.74	1.84	16.45	10.46	1.02	85072.35
3	4.46	6.48	56.84	1.65	16.89	10.29	1.02	85576.75
4	4.11	5.59	58.05	2.34	15.82	10.67	1.02	83982.17
5	3.95	5.78	55.08	2.04	16.83	10.42	1.03	84833.68
6	0.90	6.55	61.10	1.86	16.75	10.42	1.06	84936.56
7	0.53	5.36	54.79	1.83	17.03	10.48	1.05	83815.19
8	0.58	7.15	52.06	1.97	16.29	10.62	1.05	83845.90
9	2.22	6.76	58.16	1.58	17.29	10.00	1.08	87537.42
10	2.28	5.95	45.88	2.20	15.82	10.57	1.07	84927.17
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	12.91	9.85	54.74	3.12	16.21	10.40	1.05	84957.81
16	5.55	6.04	54.38	2.64	16.68	10.08	1.05	87637.14
17	2.84	4.99	57.91	1.92	17.06	10.25	1.06	86126.58
18	2.46	3.81	60.35	1.54	17.60	10.59	1.05	83002.42
19	4.70	3.79	48.62	3.87	17.83	10.13	1.05	86439.73
20	5.46	12.85	51.55	2.44	16.74	10.06	1.04	87983.89
21	8.89	6.13	47.28	2.50	16.26	10.23	1.04	86966.99
22	8.48	5.03	56.22	1.69	17.48	10.38	1.04	84023.02
23	6.31	5.19	54.71	2.03	17.27	10.28	1.05	86019.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平均值	4.13	6.35	55.07	2.05	16.98	10.34	1.04	85333.48
最大值	12.91	12.85	63.72	3.87	19.00	10.67	1.10	87983.89
發生時間	15	20	0	19	1	4		20
最小值	0.11	3.79	45.88	0.70	15.82	10.00	1.01	83002.42
發生時間	1	19	10	0	4	9		18
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.16 %	-0.06 %	-0.00 %		0.00		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.04 %	0.44 %	0.05 %	-0.14 %		-0.09		-0.10 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
備註								

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年10月24日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.06	10.29	49.46	0.54	17.55	10.52	1.03	84791.21
1	1.02	5.66	51.26	0.63	17.61	10.86	1.03	84112.12
2	3.25	6.32	52.45	1.13	15.38	11.23	1.02	82352.61
3	6.86	8.08	52.49	1.90	14.37	11.41	1.02	81165.77
4	10.56	11.22	57.22	2.41	13.67	11.55	1.04	80171.66
5	5.16	4.41	51.36	1.76	14.11	11.45	1.02	79957.38
6	8.18	6.25	52.34	1.81	14.33	11.32	1.02	81179.95
7	7.52	4.75	58.09	0.67	17.18	10.86	1.04	88974.94
8	7.96	5.41	47.44	1.07	15.80	10.92	1.03	83779.56
9	7.45	5.48	47.59	1.12	16.01	10.71	1.02	81845.02
10	6.75	5.10	47.47	1.21	15.22	10.91	1.04	80497.93
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	7.79	7.20	47.16	2.23	17.85	10.08	1.01	80003.43
16	7.72	4.21	41.02	1.94	16.69	10.18	0.98	82062.47
17	6.18	4.41	45.16	1.92	16.12	10.30	0.97	78668.16
18	7.32	5.35	51.79	2.08	16.30	10.30	0.96	81174.15
19	6.78	3.98	52.59	2.35	14.83	10.46	0.98	80569.29
20	6.36	4.95	54.14	2.17	15.20	10.53	0.98	80727.53
21	9.48	5.89	51.51	2.16	16.08	10.29	0.98	79076.27
22	4.88	7.53	43.75	2.11	15.11	10.75	0.97	74849.81
23	8.54	10.23	48.39	2.16	15.55	10.62	0.97	76188.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平均值	6.59	6.34	50.13	1.67	15.75	10.76	1.00	81107.39
最大值	10.56	11.22	58.09	2.41	17.85	11.55	1.05	88974.94
發生時間	4	4	7	4	15	4		7
最小值	1.02	3.98	41.02	0.54	13.67	10.08	0.95	74849.81
發生時間	1	19	16	0	4	15		22
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.05 %	-0.08 %	-0.01 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	-0.36 %	-0.08 %	-0.36 %		-0.15		0.00 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
備註								