

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月13日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.28	0.88	42.52	1.00	19.84	11.05	1.40	78252.60
1	11.82	3.27	47.71	1.21	19.31	11.26	1.38	77035.67
2	9.03	1.49	58.68	0.72	20.73	11.59	1.39	73151.55
3	9.96	2.01	52.00	0.27	21.57	10.86	1.40	78869.06
4	7.80	5.54	65.81	0.72	20.34	11.89	1.42	72110.67
5	6.17	3.12	62.88	0.05	22.29	11.01	1.41	77532.27
6	6.75	2.91	55.51	0.18	21.44	11.16	1.41	76797.41
7	6.65	6.35	51.20	1.08	19.79	12.41	1.42	68910.88
8	8.66	1.22	56.31	0.67	20.85	11.55	1.41	74060.65
9	10.20	1.12	56.24	0.42	21.49	11.38	1.41	74977.93
10	10.35	3.78	36.74	0.95	19.77	11.01	1.40	80992.17
11	12.21	5.92	50.21	1.11	19.97	11.30	1.40	77187.64
12	10.72	1.27	47.20	0.79	20.61	10.93	1.40	79653.87
13	10.05	1.43	53.17	0.63	20.84	11.17	1.41	77266.52
14	9.83	2.90	46.84	0.24	22.25	10.38	1.41	82147.02
15	11.96	2.72	47.39	0.92	20.80	10.92	1.41	79359.72
16	16.74	9.21	45.99	1.66	19.57	11.21	1.41	77952.49
17	12.13	3.17	49.86	1.69	17.89	12.07	1.41	74780.30
18	7.89	1.02	60.45	0.83	20.07	11.86	1.41	74293.68
19	3.64	8.93	66.85	1.11	19.00	12.77	1.50	67335.28
20	7.87	4.87	62.21	1.39	18.47	13.15	1.51	64642.05
21	11.52	5.81	50.22	0.97	20.61	11.13	1.41	78270.92
22	10.11	5.38	54.90	0.83	20.10	11.26	1.40	77390.60
23	10.55	8.36	53.76	0.60	20.78	11.07	1.38	79523.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.75	3.86	53.11	0.83	20.35	11.43	1.41	75937.26
最大值	16.74	9.21	66.85	1.69	22.29	13.15	2.02	82147.02
發生時間	16	16	19	17	5	20		14
最小值	3.64	0.88	36.74	0.05	17.89	10.38	1.38	64642.05
發生時間	19	0	10	5	17	14		20
零點偏移(率)	-0.12 %	0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.24 %	0.08 %	-0.07 %	0.22 %		0.25	-0.03	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月13日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.07	1.36	60.91	1.87	18.32	10.66	1.46	66099.68
1	7.21	4.27	43.86	1.53	19.03	10.82	1.46	64319.56
2	5.93	1.10	62.95	1.48	19.22	10.85	1.46	64310.97
3	10.40	0.98	56.48	1.67	17.85	10.62	1.46	66796.18
4	10.03	3.06	64.32	1.73	17.99	10.54	1.43	67522.61
5	8.51	1.56	58.30	1.82	17.26	10.90	1.43	65341.61
6	9.40	2.49	58.15	1.21	19.24	10.44	1.45	65709.92
7	10.47	3.89	53.67	1.50	18.98	10.14	1.45	68962.46
8	9.97	1.92	59.00	2.08	17.00	10.68	1.45	66667.37
9	10.47	0.74	58.06	2.16	16.52	10.81	1.43	66322.71
10	10.40	5.10	56.17	2.06	17.25	10.75	1.43	65213.70
11	9.65	0.83	56.47	2.01	17.49	10.66	1.44	65601.96
12	10.56	1.20	53.41	2.53	17.20	10.87	1.46	64131.13
13	10.37	1.62	53.50	1.76	18.75	10.20	1.46	68172.21
14	11.27	0.60	54.94	1.95	17.93	10.34	1.44	66471.63
15	16.69	0.86	56.71	3.00	17.47	10.62	1.43	65926.14
16	13.78	1.55	58.26	4.57	15.72	11.34	1.43	64860.48
17	9.92	0.83	67.22	1.87	17.82	10.89	1.43	65004.34
18	10.17	1.63	55.74	1.58	19.39	10.20	1.45	67748.58
19	10.42	4.55	63.71	1.53	18.77	10.62	1.48	65369.17
20	9.67	5.13	59.17	1.65	17.45	10.67	1.49	66540.07
21	9.76	14.99	58.84	1.82	17.33	11.09	1.47	62505.83
22	10.67	5.37	57.76	1.80	17.82	10.75	1.47	65447.47
23	11.05	4.51	58.31	1.73	18.34	10.57	1.48	66387.65
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	10.28	2.92	57.75	1.95	17.92	10.67	1.45	65893.06
最大值	16.69	14.99	67.22	4.57	19.39	11.34	1.50	68962.46
發生時間	15	21	17	16	18	16		7
最小值	5.93	0.60	43.86	1.21	15.72	10.14	1.42	62505.83
發生時間	2	14	1	6	16	7		21
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.01 %	-0.00 %	0.00 %		-0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.49 %	-0.25 %	0.02 %	-0.00 %		0.09	-0.06	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月13日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.76	1.22	44.49	1.69	17.49	10.15	1.30	84834.84
1	8.00	2.12	51.90	1.83	18.12	10.06	1.31	89471.79
2	8.78	0.85	54.50	1.80	18.48	10.46	1.31	88207.53
3	7.53	4.31	51.83	1.73	16.10	10.54	1.29	86693.12
4	6.94	8.50	55.97	1.65	16.19	10.84	1.28	86294.39
5	7.44	5.47	57.56	1.80	15.54	11.04	1.30	86043.98
6	6.38	9.75	62.72	2.21	15.20	11.87	1.31	78580.04
7	9.87	4.05	54.70	1.59	17.55	10.30	1.31	83930.90
8	7.27	3.23	56.26	1.54	16.68	10.71	1.30	86366.51
9	8.41	1.61	55.25	2.08	14.73	11.16	1.29	84277.97
10	7.86	5.85	52.98	1.86	15.71	10.94	1.30	85640.58
11	8.51	1.89	55.18	1.96	15.22	10.90	1.31	85039.01
12	9.15	13.33	52.18	4.49	14.20	11.05	1.32	80686.01
13	8.30	1.01	55.69	2.11	14.93	10.85	1.31	81353.29
14	9.13	3.95	48.09	1.94	15.35	10.50	1.28	80495.80
15	8.00	3.76	50.93	2.01	15.44	10.24	1.28	83377.98
16	9.73	4.74	54.74	2.81	14.24	11.07	1.28	76042.36
17	11.39	2.04	53.30	2.43	15.00	10.89	1.28	79339.07
18	8.68	5.82	57.15	2.12	15.39	10.84	1.30	79456.25
19	4.71	5.62	66.90	1.57	16.80	11.36	1.32	80952.06
20	2.28	6.78	64.87	1.54	16.08	11.37	1.33	81597.14
21	5.63	19.56	60.28	1.89	15.02	11.40	1.34	83521.59
22	9.71	7.39	60.88	2.56	13.98	11.58	1.35	82621.35
23	11.92	6.80	60.74	2.09	16.17	10.91	1.35	87503.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.10	5.40	55.80	2.05	15.82	10.88	1.31	83430.29
最大值	11.92	19.56	66.90	4.49	18.48	11.87	1.40	89471.79
發生時間	23	21	19	12	2	6		1
最小值	2.28	0.85	44.49	1.54	13.98	10.06	1.26	76042.36
發生時間	20	2	0	8	22	1		16
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.03 %	-0.02 %	-0.01 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.75 %	0.28 %	-0.20 %	0.19 %		0.37	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								